

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	5,82	4,15	67,89	0,33	0,39	0,57	0,26	0,06	0,18	3,01	0,01	0,02	0,03	1126
01:00	7,10	7,30	63,58	0,34	0,37	0,58	0,31	0,09	0,32	2,82	0,01	0,02	0,03	1124
01:30	10,10	12,06	66,97	0,32	0,34	0,55	0,44	0,07	0,53	2,92	0,01	0,01	0,02	1121
02:00	8,18	6,64	70,64	0,32	0,39	0,55	0,36	0,07	0,29	3,09	0,01	0,02	0,02	1133
02:30	7,31	7,92	62,55	0,32	0,37	0,55	0,32	0,10	0,35	2,76	0,01	0,02	0,02	1131
03:00	8,82	10,06	68,58	0,31	0,35	0,54	0,39	0,05	0,45	3,04	0,01	0,02	0,02	1143
03:30	7,63	5,37	68,74	0,32	0,39	0,55	0,34	0,07	0,24	3,07	0,01	0,02	0,02	1151
04:00	9,17	12,84	62,58	0,32	0,37	0,55	0,40	0,09	0,57	2,76	0,01	0,02	0,02	1123
04:30	7,60	6,37	68,97	0,32	0,40	0,55	0,33	0,05	0,28	3,04	0,01	0,02	0,02	1134
05:00	6,83	8,17	65,09	0,31	0,36	0,54	0,30	0,07	0,36	2,87	0,01	0,02	0,02	1124
05:30	7,00	8,21	68,19	0,24	0,40	0,11	0,30	0,07	0,35	2,90	0,01	0,02	0,00	1160
06:00	6,50	6,06	69,55	0,24	0,38	0,11	0,28	0,09	0,26	2,99	0,01	0,02	0,00	1170
06:30	7,92	8,92	65,35	0,23	0,41	0,11	0,35	0,07	0,39	2,88	0,01	0,02	0,00	1144
07:00	7,36	5,06	67,02	0,23	0,44	0,11	0,32	0,05	0,22	2,93	0,01	0,02	0,00	1135
07:30	7,62	7,29	63,61	0,23	0,46	0,11	0,34	0,19	0,32	2,84	0,01	0,02	0,00	1168
08:00	8,70	8,68	65,99	0,24	0,41	0,11	0,38	0,07	0,38	2,92	0,01	0,02	0,00	1148
08:30	7,61	6,81	69,09	0,25	0,42	0,11	0,33	0,07	0,30	2,99	0,01	0,02	0,00	1145
09:00	5,72	3,56	65,62	0,25	0,45	0,17	0,25	0,10	0,16	2,90	0,01	0,02	0,01	1159
09:30	5,18	3,86	62,03	0,29	0,19	0,23	0,23	0,08	0,17	2,71	0,01	0,01	0,01	1150
10:00	5,91	3,66	66,30	0,30	0,14	0,16	0,26	0,08	0,16	2,87	0,01	0,01	0,01	1159
10:30	7,44	4,81	68,95	0,33	0,47	0,56	0,33	0,09	0,21	3,04	0,01	0,02	0,02	1162
11:00	8,04	6,73	63,80	0,32	0,43	0,55	0,35	0,10	0,30	2,81	0,01	0,02	0,02	1143
11:30	8,21	7,36	60,47	0,29	0,33	0,46	0,36	0,09	0,32	2,64	0,01	0,01	0,02	1130
12:00	20,71	23,14	70,08	0,19	0,10	0,14	0,90	0,13	1,01	3,06	0,01	0,00	0,01	1158
12:30	3,57	0,42	66,08	0,16	0,12	0,20	0,16	0,10	0,02	2,99	0,01	0,01	0,01	1155
13:00	4,10	5,43	62,06	0,35	0,10	0,24	0,17	0,07	0,23	2,60	0,01	0,00	0,01	1121
13:30	5,29	4,41	64,94	0,17	0,11	0,23	0,23	0,07	0,19	2,76	0,01	0,00	0,01	1149
14:00	10,00	10,92	64,44	0,20	0,09	0,24	0,42	0,08	0,46	2,72	0,01	0,00	0,01	1143
14:30	8,62	7,20	68,90	0,17	0,10	0,23	0,37	0,06	0,31	2,96	0,01	0,00	0,01	1166
15:00	7,17	6,39	61,85	0,18	0,09	0,23	0,31	0,07	0,28	2,67	0,01	0,00	0,01	1143
15:30	7,30	5,28	68,03	0,18	0,08	0,23	0,31	0,07	0,23	2,93	0,01	0,00	0,01	1146
16:00	10,09	11,00	63,28	0,21	0,05	0,22	0,43	0,11	0,47	2,72	0,01	0,00	0,01	1137
16:30	8,92	7,67	66,92	0,19	0,09	0,22	0,38	0,05	0,33	2,85	0,01	0,00	0,01	1141
17:00	8,22	9,23	62,89	0,18	0,08	0,22	0,35	0,19	0,39	2,68	0,01	0,00	0,01	1141
17:30	7,07	6,69	63,50	0,22	0,12	0,22	0,31	0,07	0,29	2,77	0,01	0,01	0,01	1152
18:00	6,01	6,58	66,84	0,14	0,06	0,22	0,27	0,07	0,29	2,97	0,01	0,00	0,01	1150
18:30	7,33	7,49	65,14	0,15	0,10	0,22	0,32	0,06	0,33	2,86	0,01	0,00	0,01	1164
19:00	7,54	7,69	66,74	0,15	0,12	0,22	0,34	0,06	0,35	3,01	0,01	0,01	0,01	1167
19:30	7,97	7,41	64,87	0,16	0,10	0,22	0,36	0,05	0,33	2,92	0,01	0,00	0,01	1165
20:00	9,80	12,26	59,93	0,17	0,08	0,22	0,42	0,08	0,53	2,57	0,01	0,00	0,01	1129
20:30	7,89	8,38	65,34	0,17	0,08	0,22	0,34	0,06	0,36	2,80	0,01	0,00	0,01	1141
21:00	6,67	5,71	67,68	0,18	0,09	0,26	0,29	0,06	0,25	2,94	0,01	0,00	0,01	1145
21:30	7,40	3,34	71,77	0,32	0,29	0,55	0,33	0,05	0,15	3,24	0,01	0,01	0,02	1147
22:00	7,43	4,62	61,76	0,31	0,29	0,54	0,33	0,10	0,21	2,78	0,01	0,01	0,02	1128
22:30	7,25	2,90	69,06	0,32	0,27	0,55	0,32	0,06	0,13	3,09	0,01	0,01	0,02	1144
23:00	7,53	4,51	64,31	0,31	0,26	0,54	0,34	0,06	0,20	2,90	0,01	0,01	0,02	1148
23:30	7,90	2,77	67,97	0,32	0,32	0,55	0,34	0,09	0,12	2,91	0,01	0,01	0,02	1187
00:00	7,40	4,75	64,26	0,31	0,32	0,53	0,34	0,10	0,22	2,92	0,01	0,01	0,02	1186
min	3,57	0,42	59,93	0,14	0,05	0,11	0,16	0,05	0,02	2,57	0,01	0,00	0,00	1121
max	20,71	23,14	71,77	0,35	0,47	0,58	0,90	0,19	1,01	3,24	0,01	0,02	0,03	1187
moyenne	7,73	7,04	65,84	0,25	0,25	0,33								1146
Total							16,24	13,25	14,77	138,41	0,53	0,53	0,70	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	6,29			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.