

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Classe	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	4.05	6.50	64.05	0.15	0.28	0.22	0.16	0.04	0.26	2.60	0.01	0.01	0.01	1172
01:00	5.83	7.76	60.05	0.15	0.25	0.22	0.25	0.07	0.33	2.56	0.01	0.01	0.01	1159
01:30	9.82	12.64	59.93	0.16	0.27	0.22	0.44	0.09	0.56	2.67	0.01	0.01	0.01	1152
02:00	13.03	12.53	61.07	0.17	0.29	0.21	0.60	0.14	0.58	2.81	0.01	0.01	0.01	1172
02:30	9.18	5.43	60.15	0.17	0.26	0.22	0.41	0.11	0.24	2.66	0.01	0.01	0.01	1142
03:00	3.37	1.15	59.14	1.55	0.25	0.20	0.15	0.06	0.05	2.62	0.07	0.01	0.01	1117
03:30	2.74	3.37	60.18	0.17	0.25	0.17	0.12	0.06	0.14	2.55	0.01	0.01	0.01	1139
04:00	6.50	10.26	61.58	0.17	0.29	0.14	0.28	0.08	0.44	2.62	0.01	0.01	0.01	1129
04:30	7.97	7.22	62.44	0.19	0.26	0.13	0.33	0.04	0.30	2.61	0.01	0.01	0.01	1148
05:00	8.84	11.27	57.84	0.22	0.24	0.13	0.38	0.79	0.49	2.51	0.01	0.01	0.01	1152
05:30	7.33	7.46	58.72	0.19	0.26	0.12	0.31	0.10	0.32	2.50	0.01	0.01	0.01	1128
06:00	6.75	6.96	61.26	0.18	0.26	0.15	0.30	0.08	0.31	2.69	0.01	0.01	0.01	1131
06:30	15.63	18.75	55.18	0.19	0.23	0.12	0.69	0.07	0.82	2.42	0.01	0.01	0.01	1114
07:00	30.63	27.24	73.12	1.96	0.31	0.10	1.27	0.38	1.13	3.04	0.08	0.01	0.00	1133
07:30	24.18	14.68	66.82	0.24	0.28	0.24	1.06	0.15	0.64	2.93	0.01	0.01	0.01	1128
08:00	13.10	8.61	61.53	0.23	0.27	0.28	0.56	0.07	0.37	2.62	0.01	0.01	0.01	1164
08:30	6.08	2.88	60.10	0.15	0.27	0.09	0.24	0.04	0.11	2.39	0.01	0.01	0.00	1158
09:00	4.32	1.35	44.57	0.24	0.32	0.15	0.17	1.31	0.05	1.76	0.01	0.01	0.01	1189
09:30	4.09	1.84	51.01	0.31	0.27	0.53	0.17	0.04	0.08	2.11	0.01	0.01	0.02	1172
10:00	4.66	2.31	60.77	0.34	0.25	0.57	0.18	0.06	0.09	2.40	0.01	0.01	0.02	1127
10:30	4.47	3.29	60.64	0.32	0.26	0.55	0.19	0.07	0.14	2.53	0.01	0.01	0.02	1145
11:00	7.09	10.05	58.10	0.32	0.19	0.54	0.28	0.03	0.40	2.31	0.01	0.01	0.02	1121
11:30	6.97	10.57	58.53	0.31	0.19	0.53	0.28	0.03	0.42	2.31	0.01	0.01	0.02	1144
12:00	6.70	7.19	59.63	0.31	0.24	0.53	0.26	0.07	0.28	2.34	0.01	0.01	0.02	1143
12:30	6.19	7.56	62.64	0.31	0.18	0.53	0.25	0.04	0.30	2.49	0.01	0.01	0.02	1141
13:00	7.41	11.80	59.07	0.18	0.28	0.29	0.29	0.09	0.46	2.29	0.01	0.01	0.01	1124
13:30	4.74	7.62	46.58	0.17	0.26	0.21	0.18	0.07	0.29	1.77	0.01	0.01	0.01	1133
14:00	3.24	1.96	60.61	0.14	0.31	0.22	0.12	0.05	0.07	2.22	0.01	0.01	0.01	1154
14:30	2.87	5.82	61.79	0.14	0.26	0.23	0.11	0.05	0.22	2.34	0.01	0.01	0.01	1161
15:00	3.23	7.60	59.85	0.13	0.29	0.22	0.13	0.07	0.30	2.34	0.01	0.01	0.01	1145
15:30	3.56	5.96	56.91	0.13	0.22	0.23	0.14	0.05	0.23	2.23	0.00	0.01	0.01	1130
16:00	3.81	4.35	60.92	0.13	0.27	0.22	0.15	0.04	0.17	2.37	0.01	0.01	0.01	1143
16:30	4.27	4.21	64.75	0.13	0.26	0.25	0.17	0.06	0.17	2.65	0.01	0.01	0.01	1158
17:00	4.76	3.44	62.81	0.13	0.29	0.35	0.20	0.06	0.15	2.66	0.01	0.01	0.01	1168
17:30	5.10	3.41	60.03	0.13	0.32	0.36	0.22	0.07	0.15	2.60	0.01	0.01	0.02	1160
18:00	6.20	4.76	60.39	0.14	0.31	0.38	0.26	0.05	0.20	2.55	0.01	0.01	0.02	1158
18:30	9.17	10.55	60.14	0.14	0.26	0.36	0.40	0.07	0.46	2.63	0.01	0.01	0.02	1178
19:00	9.20	8.66	58.45	0.14	0.30	0.31	0.39	0.07	0.37	2.50	0.01	0.01	0.01	1138
19:30	9.47	7.22	58.36	0.14	0.28	0.22	0.40	0.04	0.30	2.45	0.01	0.01	0.01	1144
20:00	8.97	5.21	65.04	0.13	0.34	0.23	0.38	0.06	0.22	2.79	0.01	0.01	0.01	1159
20:30	7.00	3.68	58.40	0.14	0.28	0.32	0.30	0.05	0.16	2.52	0.01	0.01	0.01	1156
21:00	8.12	5.44	63.64	0.17	0.29	0.28	0.35	0.06	0.24	2.75	0.01	0.01	0.01	1161
21:30	7.58	4.80	59.55	0.21	0.30	0.33	0.33	0.06	0.21	2.55	0.01	0.01	0.01	1128
22:00	7.26	4.48	62.05	0.15	0.30	0.22	0.32	0.09	0.20	2.73	0.01	0.01	0.01	1142
22:30	8.27	7.05	59.04	0.15	0.28	0.22	0.37	0.07	0.31	2.63	0.01	0.01	0.01	1150
23:00	8.20	7.36	56.74	0.15	0.25	0.22	0.36	0.04	0.33	2.51	0.01	0.01	0.01	1145
23:30	8.86	12.78	57.37	0.18	0.29	0.15	0.38	0.19	0.55	2.48	0.01	0.01	0.01	1133
00:00	8.32	14.25	55.61	0.16	0.25	0.14	0.35	0.06	0.61	2.37	0.01	0.01	0.01	1138
min	2,74	1,15	44,57	0,13	0,18	0,09	0,11	0,03	0,05	1,76	0,00	0,01	0,00	1114
max	30,63	27,24	73,12	1,96	0,34	0,57	1,27	1,31	1,13	3,04	0,08	0,01	0,02	1189
moyenne	7,69	7,53	59,73	0,25	0,27	0,27								1146
Total							15,63	16,21	15,22	119,99	0,51	0,54	0,53	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	8,02			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100,00	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.