Rapport DREAL journalier: 05.09.2022

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Lasse Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussieres	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850,00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8,64	17,41	67,36	0,38	0,19	0,66	0,39	0,05	0,78	3,01	0,02	0,01	0,03	1135
01:00	6,98	10,74	67,15	0,39	0,17	0,67	0,30	0,04	0,46	2,89	0,02	0,01	0,03	1128
01:30	9,20	21,22	64,91	0,38	0,19	0,65	0,41	0,05	0,93	2,86	0,02	0,01	0,03	1133
02:00	8,61	14,76	69,94	0,38	0,19	0,64	0,38	0,06	0,66	3,11	0,02	0,01	0,03	1157
02:30	8,40	15,60	68,01	0,38	0,18	0,65	0,38	0,07	0,70	3,04	0,02	0,01	0,03	1131
03:00	7,85	22,17	65,55	0,35	0,22	0,61	0,37	0,06	1,03	3,05	0,02	0,01	0,03	1148
03:30	7,06	13,82	68,31	0,31	0,21	0,54	0,32	0,06	0,63	3,11	0,01	0,01	0,02	1134
04:00	8,22	14,52	64,95	0,31	0,21	0,54	0,37	0,07	0,65	2,91	0,01	0,01	0,02	1156
04:30	9,02	15,32	65,33	0,31	0,17	0,53	0,40	0,07	0,68	2,92	0,01	0,01	0,02	1134
05:00	8,07	12,34	70,50	0,31	0,19	0,54	0,36	0,06	0,56	3,19	0,01	0,01	0,02	1152
05:30	8,44	9,60	67,39	0,32	0,24	0,54	0,38	0,08	0,43	3,05	0,01	0,01	0,02	1146
06:00	8,26	10,80	62,97	0,32	0,20	0,54	0,37	0,07	0,49	2,84	0,01	0,01	0,02	1123
06:30	8,72	9,20	69,25	0,32	0,21	0,54	0,39	0,06	0,41	3,06	0,01	0,01	0,02	1128
07:00	6,98	8,15	64,36	0,25	0,29	0,21	0,30	0,05	0,35	2,80	0,01	0,01	0,01	1131
07:30	8,55	15,51	60,53	0,26	0,32	0,09	0,37	0,09	0,66	2,59	0,01	0,01	0,00	1131
08:00	7,87	13,29	63,69	0,24	0,34	0,10	0,33	0,07	0,56	2,70	0,01	0,01	0,00	1130
08:30	6,56	9,86	69,15	0,25	0,25	0,10	0,27	0,04	0,41	2,84	0,01	0,01	0,00	1138
09:00	7,97	13,13	66,12	0,25	0,32	0,14	0,34	0,06	0,56	2,83	0,01	0,01	0,01	1148
09:30	7,70	8,42	66,85	0,31	0,27	0,53	0,35	0,05	0,38	3,00	0,01	0,01	0,02	1139
10:00	7,45	8,28	63,00	0,28	0,20	0,36	0,33	0,07	0,36	2,77	0,01	0,01	0,02	1119
10:30	8,65	7,47	68,20	0,25	0,25	0,10	0,37	0,10	0,32	2,94	0,01	0,01	0,00	1124
11:00	6,22	4,77	64,32	0,23	0,21	0,10	0,27	0,37	0,21	2,81	0,01	0,01	0,00	1145
11:30	7,47	6,50	64,06	0,22	0,18	0,10	0,32	0,11	0,28	2,77	0,01	0,01	0,00	1124
12:00	7,25	5,73	72,15	0,22	0,23	0,17	0,31	0,07	0,24	3,06	0,01	0,01	0,01	1159
12:30	5,92	4,70	63,91	0,18	0,24	0,23	0,26	0,07	0,21	2,81	0,01	0,01	0,01	1150
13:00	9,19	8,29	66,66	0,18	0,23	0,23	0,40	0,10	0,36	2,93	0,01	0,01	0,01	1127
13:30	5,67	2,55	68,26	0,17	0,25	0,23	0,25	0,08	0,11	2,98	0,01	0,01	0,01	1141
14:00	6,63	3,73	64,96	0,20	0,25	0,24	0,28	0,09	0,16	2,75	0,01	0,01	0,01	1130
14:30	6,87	4,97	59,83	0,18	0,32	0,24	0,28	0,07	0,21	2,48	0,01	0,01	0,01	1171
15:00	7,40	4,71	67,00	0,19	0,20	0,25	0,30	0,07	0,19	2,73	0,01	0,01	0,01	1128
15:30	8,65	6,81	68,09	0,20	0,23	0,34	0,36	0,07	0,28	2,82	0,01	0,01	0,01	1147
16:00	7,59	4,25	58,33	0,20	0,22	0,41	0,31	0,06	0,17	2,37	0,01	0,01	0,02	1136
16:30	9,63	21,72	69,27	0,18	0,23	0,40	0,41	0,11	0,93	2,95	0,01	0,01	0,02	1153
17:00	5,03	6,36	64,20	0,17	0,22	0,40	0,21	0,07	0,27	2,69	0,01	0,01	0,02	1156
17:30	10,42	17,66	58,59	0,32	0,19	0,41	0,41	0,06	0,70	2,31	0,01	0,01	0,02	1118
18:00	8,18	9,46	65,54	0,20	0,21	0,41	0,32	0,06	0,37	2,59	0,01	0,01	0,02	1138
18:30	6,34	4,28	67,07	0,21	0,22	0,42	0,24	0,05	0,16	2,57	0,01	0,01	0,02	1144
19:00	7,45	7,83	64,78	0,21	0,23	0,41	0,29	0,04	0,31	2,53	0,01	0,01	0,02	1162
19:30	6,56	4,89	66,19	0,22	0,25	0,42	0,25	0,07	0,19	2,53	0,01	0,01	0,02	1135
20:00	6,65	4,33	67,00	0,22	0,20	0,41	0,26	0,07	0,17	2,62	0,01	0,01	0,02	1150
20:30	8,28	7,62	67,40	0,21	0,27	0,40	0,34	0,06	0,32	2,79	0,01	0,01	0,02	1154
21:00	7,70	5,88	67,09	0,24	0,24	0,45	0,32	0,08	0,24	2,77	0,01	0,01	0,02	1177
21:30	8,02	7,68	66,26	0,33	0,33	0,53	0,34	0,06	0,32	2,79	0,01	0,01	0,02	1169
22:00	7,36	5,77	68,05	0,21	0,36	0,25	0,30	0,09	0,24	2,81	0,01	0,02	0,01	1164
22:30	7,96	7,43	68,84	0,19	0,42	0,24	0,34	0,07	0,32	2,98	0,01	0,02	0,01	1170
23:00	8,54	8,46	65,07	0,20	0,31	0,24	0,37	0,08	0,37	2,84	0,01	0,01	0,01	1153
23:30	7,82	6,87	67,71	0,20	0,40	0,24	0,34	0,09	0,30	2,97	0,01	0,02	0,01	1175
00:00	10,50	13,89	61,93	0,20	0,38	0,24	0,46	0,08	0,61	2,74	0,01	0,02	0,01	1152
min	**5,03**	**2,55**	**58,33**	**0,17**	**0,17**	**0,09**	**0,21**	**0,04**	**0,11**	**2,31**	**0,01**	**0,01**	**0,00**	**1118**
max	**10,50**	**22,17**	**72,15**	**0,39**	**0,42**	**0,67**	**0,46**	**0,37**	**1,03**	**3,19**	**0,02**	**0,02**	**0,03**	**1177**
moyenne	**7,80**	**9,77**	**65,96**	**0,25**	**0,25**	**0,37**								**1144**
Total							**16,05**	**11,40**	**20,26**	**135,51**	**0,53**	**0,51**	**0,76**	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO		NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00		00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0		0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	5,55				
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0		0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0		0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An	00:00							
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An								00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H	0							0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel	100,00							

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.