

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8.41	10.75	66.26	0.98	0.21	0.11	0.37	0.08	0.47	2.91	0.04	0.01	0.00	1135
01:00	9.15	15.14	62.51	0.97	0.25	0.11	0.41	0.10	0.67	2.77	0.04	0.01	0.00	1126
01:30	10.05	17.81	64.67	0.96	0.20	0.11	0.44	0.06	0.78	2.84	0.04	0.01	0.00	1133
02:00	7.88	7.48	70.31	0.97	0.21	0.11	0.34	0.06	0.32	3.03	0.04	0.01	0.00	1158
02:30	7.96	24.90	63.13	0.94	0.23	0.11	0.36	0.08	1.12	2.83	0.04	0.01	0.00	1148
03:00	6.62	38.17	61.50	0.94	0.20	0.10	0.28	0.07	1.63	2.63	0.04	0.01	0.00	1124
03:30	5.71	48.35	56.57	2.01	0.25	0.10	0.25	0.69	2.10	2.45	0.09	0.01	0.00	1146
04:00	5.22	40.68	66.39	3.91	0.24	0.10	0.22	0.07	1.72	2.80	0.16	0.01	0.00	1162
04:30	6.90	49.33	66.33	0.91	0.18	0.10	0.29	0.05	2.10	2.82	0.04	0.01	0.00	1143
05:00	6.73	55.80	66.03	0.90	0.18	0.10	0.28	0.06	2.34	2.77	0.04	0.01	0.00	1142
05:30	5.28	39.76	64.64	0.88	0.17	0.10	0.22	0.06	1.69	2.75	0.04	0.01	0.00	1148
06:00	6.31	30.05	68.26	0.90	0.22	0.10	0.27	0.07	1.27	2.88	0.04	0.01	0.00	1153
06:30	10.51	31.90	68.06	0.87	0.20	0.10	0.46	0.08	1.39	2.97	0.04	0.01	0.00	1168
07:00	9.67	19.66	64.46	0.84	0.18	0.10	0.42	0.06	0.85	2.79	0.04	0.01	0.00	1147
07:30	8.97	13.20	68.12	0.85	0.27	0.10	0.38	0.08	0.56	2.90	0.04	0.01	0.00	1145
08:00	8.71	12.94	63.59	0.81	0.25	0.10	0.39	0.09	0.58	2.84	0.04	0.01	0.00	1145
08:30	8.81	15.85	50.98	1.75	0.24	0.10	0.39	0.04	0.69	2.23	0.08	0.01	0.00	1170
09:00	7.10	15.62	61.58	0.74	0.23	0.14	0.31	0.07	0.67	2.65	0.03	0.01	0.01	1180
09:30	5.35	6.59	66.06	0.31	0.39	0.54	0.23	0.06	0.29	2.88	0.01	0.02	0.02	1173
10:00	6.58	9.70	65.35	0.33	0.38	0.56	0.30	0.08	0.44	2.96	0.01	0.02	0.03	1176
10:30	8.78	22.92	64.95	0.34	0.40	0.57	0.39	0.08	1.01	2.86	0.01	0.02	0.03	1190
11:00	8.97	81.74	68.92	0.31	0.41	0.54	0.38	0.07	3.50	2.95	0.01	0.02	0.02	1192
11:30	4.86	24.47	67.62	0.33	0.38	0.58	0.22	0.09	1.09	3.02	0.01	0.02	0.03	1166
12:00	4.23	13.02	65.76	0.37	0.38	0.63	0.19	0.07	0.58	2.93	0.02	0.02	0.03	1185
12:30	8.47	18.06	66.39	0.36	0.38	0.61	0.37	0.05	0.80	2.93	0.02	0.02	0.03	1192
13:00	12.50	60.43	77.23	0.31	0.38	0.54	0.54	0.06	2.61	3.33	0.01	0.02	0.02	1160
13:30	5.35	53.14	76.34	0.33	0.37	0.57	0.24	0.10	2.40	3.45	0.02	0.02	0.03	1159
14:00	4.85	63.11	66.91	0.37	0.39	0.63	0.21	0.11	2.75	2.92	0.02	0.02	0.03	1140
14:30	4.64	68.68	67.91	0.38	0.36	0.64	0.21	0.08	3.04	3.01	0.02	0.02	0.03	1153
15:00	3.63	25.27	62.63	0.35	0.34	0.60	0.16	0.09	1.13	2.79	0.02	0.02	0.03	1121
15:30	4.50	29.93	71.93	0.36	0.36	0.63	0.20	0.07	1.31	3.15	0.02	0.02	0.03	1133
16:00	5.03	78.04	88.53	0.72	0.30	0.32	0.22	0.07	3.41	3.86	0.03	0.01	0.01	1126
16:30	4.14	107.76	109.71	0.86	0.24	0.24	0.18	0.07	4.57	4.65	0.04	0.01	0.01	1135
17:00	3.12	79.35	70.07	0.77	0.23	0.24	0.13	0.10	3.37	2.97	0.03	0.01	0.01	1123
17:30	2.93	49.52	63.96	0.74	0.30	0.24	0.12	0.10	2.11	2.73	0.03	0.01	0.01	1138
18:00	1.70	0.48	68.90	0.73	0.29	0.24	0.07	0.08	0.02	2.92	0.03	0.01	0.01	1146
18:30	1.55	5.66	65.85	0.76	0.29	0.23	0.07	0.08	0.24	2.84	0.03	0.01	0.01	1130
19:00	2.13	17.34	63.81	0.75	0.28	0.15	0.09	0.09	0.74	2.73	0.03	0.01	0.01	1133
19:30	3.29	31.43	65.65	0.75	0.27	0.11	0.14	0.06	1.34	2.81	0.03	0.01	0.00	1123
20:00	3.12	17.76	63.75	0.73	0.26	0.11	0.13	0.42	0.75	2.69	0.03	0.01	0.00	1150
20:30	4.16	21.73	60.21	0.71	0.20	0.11	0.18	0.07	0.93	2.57	0.03	0.01	0.00	1136
21:00	4.97	13.55	75.47	0.70	0.29	0.16	0.21	0.07	0.56	3.13	0.03	0.01	0.01	1146
21:30	4.60	9.58	63.23	0.33	0.46	0.53	0.20	0.05	0.42	2.78	0.01	0.02	0.02	1174
22:00	5.15	13.16	68.36	0.31	0.45	0.54	0.22	0.07	0.56	2.91	0.01	0.02	0.02	1176
22:30	6.43	18.29	66.16	0.66	0.33	0.17	0.27	0.07	0.78	2.81	0.03	0.01	0.01	1154
23:00	7.08	19.63	64.38	0.70	0.25	0.11	0.30	0.06	0.84	2.77	0.03	0.01	0.00	1138
23:30	8.76	25.94	63.62	0.72	0.28	0.11	0.37	0.07	1.10	2.69	0.03	0.01	0.00	1138
00:00	8.86	25.69	67.59	0.68	0.31	0.11	0.38	0.05	1.11	2.93	0.03	0.01	0.00	1151
min	1,55	0,48	50,98	0,31	0,17	0,10	0,07	0,04	0,02	2,23	0,01	0,01	0,00	1121
max	12,50	107,76	109,71	3,91	0,46	0,64	0,54	0,69	4,57	4,65	0,16	0,02	0,03	1192
moyenne	6,24	31,24	67,30	0,78	0,29	0,28								1152
Total							13,00	16,82	64,76	139,86	1,60	0,60	0,58	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	8,05			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.