

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17,0	86,0	77,0	154,0	17,0	48,0	10,0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850,00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8,42	7,47	64,75	0,23	0,19	0,21	0,38	0,14	0,33	2,89	0,01	0,01	0,01	1161
01:00	8,11	8,32	63,97	0,27	0,18	0,21	0,36	0,58	0,37	2,82	0,01	0,01	0,01	1171
01:30	5,00	2,81	67,01	0,22	0,18	0,21	0,21	0,05	0,12	2,87	0,01	0,01	0,01	1164
02:00	3,32	1,04	69,14	0,21	0,23	0,21	0,15	0,04	0,05	3,04	0,01	0,01	0,01	1158
02:30	5,70	7,38	64,07	0,24	0,24	0,21	0,25	0,21	0,33	2,86	0,01	0,01	0,01	1161
03:00	7,53	8,94	68,78	0,24	0,21	0,21	0,32	0,05	0,38	2,92	0,01	0,01	0,01	1158
03:30	6,29	7,92	67,31	0,22	0,21	0,21	0,28	0,06	0,35	2,97	0,01	0,01	0,01	1167
04:00	6,95	9,67	59,94	2,76	0,26	0,20	0,32	0,04	0,44	2,74	0,13	0,01	0,01	1157
04:30	6,02	5,89	71,13	0,21	0,27	0,21	0,28	0,07	0,28	3,33	0,01	0,01	0,01	1182
05:00	5,15	4,30	72,01	0,21	0,22	0,21	0,24	0,07	0,20	3,37	0,01	0,01	0,01	1159
05:30	5,78	6,44	70,65	0,21	0,26	0,21	0,27	0,05	0,30	3,28	0,01	0,01	0,01	1138
06:00	6,58	6,77	70,38	0,22	0,22	0,22	0,30	0,09	0,31	3,22	0,01	0,01	0,01	1161
06:30	5,84	6,58	70,23	0,22	0,19	0,22	0,27	0,09	0,30	3,21	0,01	0,01	0,01	1158
07:00	5,66	6,26	73,93	0,22	0,20	0,22	0,25	0,06	0,28	3,32	0,01	0,01	0,01	1150
07:30	7,06	8,48	73,46	0,21	0,20	0,21	0,33	0,06	0,39	3,40	0,01	0,01	0,01	1155
08:00	7,36	8,63	65,80	0,23	0,21	0,24	0,34	0,11	0,40	3,04	0,01	0,01	0,01	1135
08:30	6,10	1,89	63,82	0,29	0,31	0,39	0,29	0,06	0,09	3,00	0,01	0,01	0,02	1147
09:00	6,57	5,10	61,07	0,28	0,33	0,39	0,31	0,05	0,24	2,90	0,01	0,02	0,02	1147
09:30	7,01	4,47	60,37	0,29	0,29	0,39	0,33	0,05	0,21	2,81	0,01	0,01	0,02	1139
10:00	6,58	4,08	61,62	0,29	0,30	0,39	0,31	0,05	0,19	2,86	0,01	0,01	0,02	1140
10:30	7,24	5,55	62,11	0,29	0,29	0,41	0,34	0,09	0,26	2,92	0,01	0,01	0,02	1172
11:00	7,99	7,40	60,81	0,32	0,28	0,46	0,38	0,06	0,35	2,86	0,02	0,01	0,02	1139
11:30	5,83	2,22	60,56	0,34	0,31	0,48	0,27	0,05	0,10	2,83	0,02	0,01	0,02	1142
12:00	4,33	1,16	66,89	0,28	0,26	0,37	0,20	0,06	0,05	3,10	0,01	0,01	0,02	1156
12:30	4,14	3,62	67,53	0,22	0,22	0,23	0,18	0,26	0,16	2,99	0,01	0,01	0,01	1132
13:00	5,91	5,64	74,48	0,22	0,23	0,29	0,26	0,06	0,25	3,32	0,01	0,01	0,01	1150
13:30	7,22	8,65	70,30	0,20	0,24	0,36	0,33	0,07	0,40	3,26	0,01	0,01	0,02	1151
14:00	7,18	8,09	67,71	0,21	0,33	0,37	0,33	0,06	0,37	3,07	0,01	0,01	0,02	1153
14:30	5,82	9,01	72,63	0,22	0,24	0,36	0,26	0,10	0,40	3,26	0,01	0,01	0,02	1183
15:00	7,49	13,82	68,04	0,25	0,25	0,36	0,34	0,04	0,63	3,08	0,01	0,01	0,02	1157
15:30	6,57	9,90	70,17	0,22	0,21	0,36	0,29	0,05	0,44	3,11	0,01	0,01	0,02	1166
16:00	6,10	9,77	71,62	0,21	0,23	0,35	0,28	0,05	0,44	3,25	0,01	0,01	0,02	1163
16:30	5,82	9,09	70,40	0,21	0,23	0,35	0,26	0,04	0,41	3,17	0,01	0,01	0,02	1134
17:00	7,48	14,66	72,41	0,22	0,20	0,33	0,34	0,05	0,67	3,29	0,01	0,01	0,02	1132
17:30	7,70	16,08	71,10	0,21	0,22	0,35	0,35	0,06	0,73	3,24	0,01	0,01	0,02	1132
18:00	7,69	18,63	62,85	0,26	0,25	0,35	0,36	0,20	0,86	2,90	0,01	0,01	0,02	1144
18:30	6,15	13,28	69,71	0,25	0,20	0,36	0,27	0,29	0,59	3,10	0,01	0,01	0,02	1138
19:00	5,53	16,46	70,02	0,24	0,26	0,35	0,25	0,03	0,74	3,15	0,01	0,01	0,02	1148
19:30	8,08	19,50	72,04	0,21	0,23	0,36	0,36	0,05	0,87	3,21	0,01	0,01	0,02	1149
20:00	8,41	17,62	69,33	0,24	0,27	0,38	0,39	0,07	0,82	3,22	0,01	0,01	0,02	1175
20:30	6,59	9,87	67,44	0,26	0,33	0,41	0,31	0,07	0,46	3,14	0,01	0,02	0,02	1144
21:00	6,08	11,47	70,82	0,21	0,34	0,35	0,28	0,06	0,53	3,27	0,01	0,02	0,02	1141
21:30	5,94	8,33	72,01	0,21	0,37	0,36	0,27	0,06	0,38	3,30	0,01	0,02	0,02	1166
22:00	5,88	9,07	71,13	0,21	0,32	0,35	0,26	0,06	0,40	3,17	0,01	0,01	0,02	1141
22:30	6,83	12,36	66,44	0,19	0,32	0,27	0,32	0,05	0,58	3,13	0,01	0,02	0,01	1169
23:00	5,66	12,33	63,39	0,21	0,32	0,27	0,26	0,07	0,56	2,88	0,01	0,01	0,01	1138
23:30	7,97	12,85	67,23	0,21	0,31	0,27	0,36	0,07	0,58	3,03	0,01	0,01	0,01	1149
00:00	7,41	8,13	67,15	0,20	0,32	0,27	0,33	0,05	0,37	3,03	0,01	0,01	0,01	1170
min	3,32	1,04	59,94	0,19	0,18	0,20	0,15	0,03	0,05	2,74	0,01	0,01	0,01	1132
max	8,42	19,50	74,48	2,76	0,37	0,48	0,39	0,58	0,87	3,40	0,13	0,02	0,02	1183
moyenne	6,50	8,69	67,83	0,29	0,26	0,31								1151
Total							14,22	14,60	18,97	148,15	0,63	0,56	0,67	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	6,63			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.