

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Pouss ières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8,99	31,80	57,95	0,07	0,21	0,00	0,42	0,07	1,47	2,68	0,00	0,01	0,00	1119
01:00	6,98	31,87	61,90	0,07	0,21	0,00	0,32	0,09	1,45	2,82	0,00	0,01	0,00	1118
01:30	6,25	22,07	61,85	0,07	0,21	0,00	0,28	0,06	1,00	2,81	0,00	0,01	0,00	1118
02:00	5,95	27,51	60,19	0,07	0,16	0,00	0,27	0,07	1,26	2,75	0,00	0,01	0,00	1108
02:30	6,59	24,38	55,86	0,06	0,20	0,00	0,30	0,11	1,12	2,58	0,00	0,01	0,00	1112
03:00	6,30	18,70	58,11	0,06	0,16	0,00	0,29	0,06	0,85	2,65	0,00	0,01	0,00	1112
03:30	6,03	25,81	57,46	0,06	0,18	0,00	0,28	1,28	1,19	2,66	0,00	0,01	0,00	1106
04:00	6,85	19,24	77,39	0,07	0,15	0,00	0,31	0,07	0,87	3,48	0,00	0,01	0,00	1104
04:30	7,54	34,30	60,30	0,06	0,17	0,00	0,34	0,83	1,56	2,73	0,00	0,01	0,00	1102
05:00	8,17	24,72	69,33	0,06	0,15	0,01	0,38	0,65	1,14	3,20	0,00	0,01	0,00	1121
05:30	7,53	12,04	59,61	0,07	0,24	0,00	0,35	0,06	0,55	2,74	0,00	0,01	0,00	1117
06:00	6,11	8,16	60,61	0,07	0,25	0,01	0,28	0,11	0,38	2,82	0,00	0,01	0,00	1141
06:30	5,19	3,59	54,87	0,51	0,31	0,01	0,20	1,32	0,14	2,15	0,02	0,01	0,00	1133
07:00	4,62	15,43	56,79	0,31	0,32	0,16	0,21	0,07	0,70	2,59	0,01	0,01	0,01	1121
07:30	6,06	24,59	70,60	0,31	0,35	0,13	0,28	0,10	1,12	3,21	0,01	0,02	0,01	1138
08:00	6,32	23,99	72,01	0,28	0,31	0,14	0,29	0,07	1,08	3,25	0,01	0,01	0,01	1112
08:30	7,22	22,79	64,48	0,07	0,32	0,03	0,32	0,09	1,02	2,88	0,00	0,01	0,00	1123
09:00	10,49	34,46	61,65	0,14	0,36	0,03	0,47	0,18	1,56	2,78	0,01	0,02	0,00	1095
09:30	5,06	8,01	58,50	0,19	0,37	0,00	0,23	0,09	0,36	2,64	0,01	0,02	0,00	1127
10:00	4,83	12,41	64,59	0,30	0,48	0,06	0,21	0,17	0,55	2,85	0,01	0,02	0,00	1116
10:30	4,76	17,20	68,65	0,28	0,43	0,08	0,21	0,10	0,75	3,01	0,01	0,02	0,00	1132
11:00	8,50	26,03	71,07	0,52	0,45	0,10	0,37	0,07	1,14	3,12	0,02	0,02	0,00	1102
11:30	9,62	15,13	72,47	0,28	0,44	0,09	0,42	0,07	0,66	3,18	0,01	0,02	0,00	1116
12:00	5,13	4,97	70,05	0,27	0,44	0,10	0,22	0,14	0,22	3,04	0,01	0,02	0,00	1097
12:30	4,26	6,20	64,80	0,25	0,47	0,11	0,19	0,08	0,28	2,89	0,01	0,02	0,00	1146
13:00	5,04	11,65	64,81	0,28	0,46	0,17	0,22	0,18	0,51	2,86	0,01	0,02	0,01	1102
13:30	7,16	20,01	69,87	0,26	0,44	0,23	0,33	0,10	0,91	3,19	0,01	0,02	0,01	1133
14:00	6,58	9,70	68,43	0,28	0,49	0,25	0,28	0,07	0,41	2,90	0,01	0,02	0,01	1069
14:30	5,18	10,73	72,62	0,30	0,41	0,19	0,21	0,04	0,43	2,94	0,01	0,02	0,01	1097
15:00	5,81	11,41	73,29	0,27	0,42	0,15	0,34	0,04	0,47	3,02	0,01	0,02	0,01	1131
15:30	6,56	15,03	73,50	0,25	0,40	0,15	0,28	0,04	0,65	3,16	0,01	0,02	0,01	1148
16:00	6,99	12,52	73,07	0,25	0,42	0,20	0,31	0,05	0,56	3,29	0,01	0,02	0,01	1158
16:30	8,34	17,42	76,09	0,27	0,42	0,23	0,38	0,09	0,79	3,44	0,01	0,02	0,01	1124
17:00	6,41	12,51	71,28	0,25	0,48	0,24	0,30	0,07	0,58	3,32	0,01	0,02	0,01	1124
17:30	10,88	20,71	74,60	0,27	0,45	0,25	0,50	0,10	0,95	3,41	0,01	0,02	0,01	1086
18:00	6,86	10,66	74,01	0,24	0,44	0,25	0,33	0,08	0,51	3,52	0,01	0,02	0,01	1142
18:30	5,74	10,20	70,34	0,27	0,40	0,23	0,25	0,07	0,45	3,10	0,01	0,02	0,01	1074
19:00	4,91	7,48	72,05	0,28	0,47	0,21	0,21	0,05	0,33	3,14	0,01	0,02	0,01	1123
19:30	5,58	12,94	71,37	0,27	0,51	0,13	0,24	0,05	0,57	3,12	0,01	0,02	0,01	1117
20:00	6,31	14,90	73,19	0,24	0,39	0,09	0,28	0,06	0,66	3,22	0,01	0,02	0,00	1134
20:30	6,88	12,93	63,72	0,07	0,25	0,00	0,32	0,07	0,60	2,96	0,00	0,01	0,00	1122
21:00	6,74	14,24	69,05	0,21	0,37	0,14	0,32	0,06	0,67	3,26	0,01	0,02	0,01	1128
21:30	5,96	10,74	72,01	0,26	0,41	0,22	0,28	0,07	0,50	3,36	0,01	0,02	0,01	1112
22:00	4,64	8,90	73,61	0,26	0,41	0,22	0,21	0,10	0,41	3,36	0,01	0,02	0,01	1117
22:30	5,39	17,28	71,82	0,27	0,42	0,22	0,25	0,07	0,80	3,33	0,01	0,02	0,01	1100
23:00	6,62	24,09	68,91	0,27	0,45	0,20	0,31	0,06	1,11	3,19	0,01	0,02	0,01	1111
23:30	6,46	18,36	74,80	0,27	0,41	0,13	0,29	0,08	0,82	3,34	0,01	0,02	0,01	1124
00:00	6,00	18,15	73,78	0,26	0,43	0,18	0,28	0,07	0,83	3,39	0,01	0,02	0,01	1150
min	4,26	3,59	54,87	0,06	0,15	0,00	0,19	0,04	0,14	2,15	0,00	0,01	0,00	1069
max	10,88	34,46	77,39	0,52	0,51	0,25	0,50	1,32	1,56	3,52	0,02	0,02	0,01	1158
moyenne	6,51	17,04	67,44	0,22	0,36	0,11								1118
Total							14,06	22,15	36,95	145,33	0,46	0,76	0,24	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			99,31	9,28			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.