

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg								Process
Lasse	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S	
Ligne 1															
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C	
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0		
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30									
Autre seuil						150								850,00	
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	
00:30	5,69	17,06	70,33	0,27	0,43	0,21	0,26	0,07	0,78	3,23	0,01	0,02	0,01	1155	
01:00	5,97	23,71	71,16	0,26	0,39	0,22	0,28	0,10	1,10	3,31	0,01	0,02	0,01	1126	
01:30	6,29	28,65	71,30	0,28	0,39	0,22	0,30	0,07	1,35	3,36	0,01	0,02	0,01	1130	
02:00	8,30	25,84	73,41	0,27	0,35	0,22	0,38	0,06	1,20	3,40	0,01	0,02	0,01	1109	
02:30	7,22	19,22	68,64	0,26	0,37	0,16	0,33	0,11	0,88	3,14	0,01	0,02	0,01	1117	
03:00	5,15	18,09	77,03	0,27	0,41	0,13	0,23	0,06	0,81	3,44	0,01	0,02	0,01	1130	
03:30	5,60	22,23	72,54	0,25	0,40	0,15	0,26	0,07	1,02	3,32	0,01	0,02	0,01	1150	
04:00	5,98	25,59	72,35	0,26	0,40	0,21	0,28	0,11	1,18	3,34	0,01	0,02	0,01	1140	
04:30	7,17	23,33	60,55	0,30	0,37	0,19	0,32	0,14	1,03	2,67	0,01	0,02	0,01	1129	
05:00	5,48	19,67	55,93	0,29	0,39	0,15	0,24	0,26	0,87	2,47	0,01	0,02	0,01	1136	
05:30	5,30	24,73	54,91	0,25	0,42	0,11	0,24	0,13	1,14	2,54	0,01	0,02	0,00	1141	
06:00	7,00	32,06	62,06	0,27	0,38	0,11	0,32	0,10	1,46	2,82	0,01	0,02	0,01	1108	
06:30	7,33	23,42	61,37	0,27	0,43	0,12	0,34	0,09	1,07	2,81	0,01	0,02	0,01	1128	
07:00	6,20	21,89	51,17	0,28	0,42	0,10	0,28	0,09	0,98	2,29	0,01	0,02	0,00	1102	
07:30	6,45	20,33	59,12	0,27	0,43	0,10	0,28	0,12	0,89	2,60	0,01	0,02	0,00	1105	
08:00	5,71	18,76	61,90	0,24	0,37	0,11	0,26	0,08	0,85	2,82	0,01	0,02	0,00	1110	
08:30	6,19	11,79	49,60	0,07	0,28	0,00	0,28	0,17	0,53	2,21	0,00	0,01	0,00	1127	
09:00	5,73	17,05	53,36	0,07	0,27	0,00	0,27	0,18	0,80	2,51	0,00	0,01	0,00	1164	
09:30	6,83	19,53	52,38	0,07	0,21	0,00	0,30	0,07	0,86	2,30	0,00	0,01	0,00	1088	
10:00	9,81	38,92	58,95	0,07	0,19	0,00	0,44	0,07	1,75	2,65	0,00	0,01	0,00	1091	
10:30	8,33	39,02	58,21	0,07	0,19	0,01	0,39	0,10	1,81	2,70	0,00	0,01	0,00	1125	
11:00	6,49	20,94	62,98	0,07	0,21	0,00	0,30	0,09	0,97	2,93	0,00	0,01	0,00	1121	
11:30	7,76	24,66	60,84	0,07	0,19	0,00	0,37	0,08	1,17	2,89	0,00	0,01	0,00	1110	
12:00	9,16	13,11	68,93	0,07	0,22	0,01	0,43	0,08	0,61	3,22	0,00	0,01	0,00	1114	
12:30	4,94	14,38	58,52	0,07	0,22	0,01	0,23	0,08	0,67	2,72	0,00	0,01	0,00	1085	
13:00	6,19	46,38	60,72	0,07	0,18	0,00	0,29	0,08	2,19	2,87	0,00	0,01	0,00	1094	
13:30	6,99	44,32	60,96	0,07	0,20	0,00	0,33	0,13	2,06	2,83	0,00	0,01	0,00	1093	
14:00	5,92	12,23	67,98	0,07	0,28	0,01	0,27	0,06	0,56	3,12	0,00	0,01	0,00	1128	
14:30	6,04	28,16	58,65	0,07	0,24	0,02	0,29	0,08	1,35	2,81	0,00	0,01	0,00	1112	
15:00	7,38	22,60	66,60	0,12	0,27	0,11	0,34	0,05	1,06	3,11	0,01	0,01	0,01	1096	
15:30	10,66	31,55	56,60	0,11	0,22	0,09	0,50	0,27	1,47	2,64	0,00	0,01	0,00	1071	
16:00	10,16	37,23	60,32	0,09	0,19	0,06	0,48	2,50	1,76	2,84	0,00	0,01	0,00	1099	
16:30	7,87	28,34	70,21	0,08	0,21	0,05	0,38	0,06	1,36	3,38	0,00	0,01	0,00	1091	
17:00	5,68	17,77	58,75	0,11	0,27	0,08	0,27	0,07	0,85	2,81	0,01	0,01	0,00	1096	
17:30	6,18	32,99	51,83	0,07	0,20	0,01	0,30	0,08	1,58	2,48	0,00	0,01	0,00	1064	
18:00	6,84	29,36	59,69	0,07	0,20	0,00	0,31	0,05	1,34	2,72	0,00	0,01	0,00	1085	
18:30	7,43	18,43	70,04	0,07	0,20	0,00	0,34	0,06	0,84	3,19	0,00	0,01	0,00	1107	
19:00	6,92	23,47	57,75	0,16	0,24	0,10	0,31	0,16	1,06	2,61	0,01	0,01	0,00	1089	
19:30	6,48	17,55	68,35	0,27	0,25	0,19	0,28	0,04	0,76	2,96	0,01	0,01	0,01	1077	
20:00	6,97	22,74	70,36	0,23	0,30	0,09	0,30	0,04	0,97	3,00	0,01	0,01	0,00	1094	
20:30	7,30	14,15	68,49	0,07	0,28	0,00	0,33	0,04	0,64	3,10	0,00	0,01	0,00	1114	
21:00	6,37	10,46	63,32	0,07	0,32	0,00	0,29	0,06	0,48	2,90	0,00	0,01	0,00	1120	
21:30	6,64	12,30	61,53	0,07	0,29	0,00	0,31	0,05	0,57	2,86	0,00	0,01	0,00	1103	
22:00	4,96	8,50	71,75	0,20	0,35	0,07	0,22	0,07	0,38	3,23	0,01	0,02	0,00	1109	
22:30	6,89	22,76	69,04	0,26	0,39	0,09	0,31	0,06	1,04	3,15	0,01	0,02	0,00	1100	
23:00	5,61	11,64	75,10	0,26	0,37	0,10	0,25	0,06	0,53	3,40	0,01	0,02	0,00	1084	
23:30	7,11	16,96	74,99	0,26	0,43	0,13	0,32	0,09	0,77	3,42	0,01	0,02	0,01	1102	
00:00	6,21	20,03	70,93	0,26	0,35	0,12	0,28	0,06	0,92	3,24	0,01	0,02	0,01	1087	
min	4,94	8,50	49,60	0,07	0,18	0,00	0,22	0,04	0,38	2,21	0,00	0,01	0,00	1064	
max	10,66	46,38	77,03	0,30	0,43	0,22	0,50	2,50	2,19	3,44	0,01	0,02	0,01	1164	
moyenne	6,77	22,79	63,78	0,17	0,30	0,08								1112	
Total							14,91	21,41	50,34	140,42	0,36	0,67	0,18		

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NOx	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			98,62	7,41			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.