

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Lasse	HCl	SO ₂	NOx	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NOX	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.07	18.32	73.16	0.26	0.41	0.11	0.32	0.07	0.82	3.29	0.01	0.02	0.01	1083
01:00	6.15	25.45	69.82	0.26	0.40	0.10	0.28	0.08	1.16	3.18	0.01	0.02	0.00	1102
01:30	6.04	28.28	65.35	0.27	0.37	0.10	0.28	0.06	1.30	3.01	0.01	0.02	0.00	1099
02:00	5.07	12.81	68.10	0.26	0.41	0.14	0.23	0.08	0.59	3.11	0.01	0.02	0.01	1108
02:30	5.14	19.30	66.30	0.26	0.39	0.12	0.24	0.09	0.88	3.04	0.01	0.02	0.01	1104
03:00	6.74	16.54	69.21	0.27	0.41	0.14	0.31	0.06	0.75	3.14	0.01	0.02	0.01	1098
03:30	6.45	17.96	61.82	0.25	0.43	0.12	0.30	0.43	0.84	2.88	0.01	0.02	0.01	1151
04:00	6.84	18.92	70.87	0.26	0.39	0.12	0.31	0.07	0.85	3.17	0.01	0.02	0.01	1085
04:30	8.44	25.62	64.77	0.27	0.39	0.10	0.38	0.07	1.16	2.94	0.01	0.02	0.00	1074
05:00	8.83	17.49	67.60	0.26	0.37	0.10	0.40	0.05	0.78	3.02	0.01	0.02	0.00	1104
05:30	8.88	17.71	67.24	0.25	0.41	0.09	0.40	0.04	0.79	3.02	0.01	0.02	0.00	1114
06:00	7.53	12.99	66.84	0.26	0.38	0.10	0.33	0.05	0.57	2.96	0.01	0.02	0.00	1111
06:30	9.25	15.95	67.12	0.25	0.41	0.10	0.42	0.06	0.73	3.06	0.01	0.02	0.00	1122
07:00	6.24	7.56	67.16	0.24	0.39	0.13	0.29	0.06	0.35	3.09	0.01	0.02	0.01	1160
07:30	9.27	18.34	66.17	0.26	0.39	0.11	0.41	0.09	0.82	2.96	0.01	0.02	0.00	1110
08:00	7.32	13.92	67.90	0.22	0.42	0.09	0.34	0.06	0.64	3.12	0.01	0.02	0.00	1137
08:30	8.49	13.57	57.83	0.07	0.39	0.00	0.40	0.06	0.63	2.70	0.00	0.02	0.00	1139
09:00	6.11	3.92	56.15	0.07	0.40	0.00	0.28	0.09	0.18	2.53	0.00	0.02	0.00	1133
09:30	5.21	6.14	56.13	0.07	0.41	0.00	0.24	0.07	0.28	2.59	0.00	0.02	0.00	1153
10:00	4.23	7.43	65.86	0.27	0.27	0.11	0.19	0.05	0.34	2.98	0.01	0.01	0.00	1152
10:30	10.45	26.87	67.08	0.29	0.25	0.11	0.46	0.08	1.18	2.96	0.01	0.01	0.00	1098
11:00	17.25	37.54	69.41	0.29	0.23	0.10	0.74	0.03	1.61	2.97	0.01	0.01	0.00	1112
11:30	14.27	48.12	61.80	0.27	0.26	0.10	0.61	0.16	2.06	2.65	0.01	0.01	0.00	1109
12:00	6.24	9.39	70.73	0.25	0.24	0.16	0.27	0.04	0.41	3.08	0.01	0.01	0.01	1130
12:30	6.03	22.90	63.71	0.25	0.24	0.21	0.27	0.05	1.02	2.85	0.01	0.01	0.01	1119
13:00	7.45	28.92	67.12	0.28	0.22	0.22	0.33	0.05	1.29	3.00	0.01	0.01	0.01	1099
13:30	5.55	16.51	70.96	0.25	0.24	0.21	0.25	0.04	0.73	3.14	0.01	0.01	0.01	1120
14:00	5.13	10.90	72.90	0.25	0.24	0.22	0.22	0.04	0.48	3.19	0.01	0.01	0.01	1121
14:30	4.50	9.97	71.76	0.25	0.27	0.22	0.20	0.04	0.45	3.23	0.01	0.01	0.01	1116
15:00	5.62	13.23	77.38	0.26	0.23	0.28	0.26	0.06	0.60	3.51	0.01	0.01	0.01	1104
15:30	6.84	17.01	72.90	0.26	0.24	0.34	0.31	0.06	0.78	3.33	0.01	0.01	0.02	1098
16:00	7.16	21.05	68.23	0.26	0.25	0.29	0.33	0.05	0.96	3.10	0.01	0.01	0.01	1083
16:30	5.32	23.50	73.54	0.26	0.23	0.23	0.23	0.05	1.04	3.24	0.01	0.01	0.01	1104
17:00	4.94	24.73	73.38	0.25	0.24	0.22	0.22	0.03	1.08	3.21	0.01	0.01	0.01	1107
17:30	6.32	23.75	73.63	0.25	0.25	0.21	0.28	0.05	1.04	3.22	0.01	0.01	0.01	1116
18:00	6.05	19.06	73.61	0.24	0.27	0.22	0.28	0.05	0.87	3.36	0.01	0.01	0.01	1118
18:30	6.07	22.79	70.23	0.24	0.25	0.22	0.28	0.05	1.04	3.21	0.01	0.01	0.01	1107
19:00	5.76	22.97	72.67	0.26	0.24	0.22	0.26	0.19	1.05	3.31	0.01	0.01	0.01	1097
19:30	6.49	23.78	75.60	0.25	0.25	0.22	0.30	0.07	1.08	3.44	0.01	0.01	0.01	1095
20:00	5.30	19.81	72.21	0.22	0.23	0.18	0.24	0.05	0.90	3.28	0.01	0.01	0.01	1099
20:30	7.00	29.86	55.32	0.07	0.22	0.01	0.33	0.38	1.40	2.60	0.00	0.01	0.00	1087
21:00	6.57	26.34	56.45	0.07	0.22	0.01	0.30	0.08	1.21	2.59	0.00	0.01	0.00	1085
21:30	5.91	17.92	62.58	0.07	0.24	0.00	0.28	0.23	0.84	2.94	0.00	0.01	0.00	1134
22:00	6.20	14.52	58.56	0.07	0.27	0.00	0.28	0.06	0.66	2.68	0.00	0.01	0.00	1110
22:30	7.06	19.60	61.00	0.07	0.31	0.01	0.34	0.06	0.95	2.94	0.00	0.02	0.00	1152
23:00	5.96	14.00	57.96	0.07	0.25	0.01	0.28	0.06	0.65	2.70	0.00	0.01	0.00	1127
23:30	6.34	21.01	52.37	0.07	0.28	0.01	0.30	0.10	0.99	2.46	0.00	0.01	0.00	1097
00:00	7.29	22.39	56.00	0.07	0.25	0.00	0.34	0.06	1.04	2.61	0.00	0.01	0.00	1092
min	4,23	3,92	52,37	0,07	0,22	0,00	0,19	0,03	0,18	2,46	0,00	0,01	0,00	1074
max	17,25	48,12	77,38	0,29	0,43	0,34	0,74	0,43	2,06	3,51	0,01	0,02	0,02	1160
moyenne	6,97	19,31	66,55	0,21	0,31	0,13								1109
Total							15,11	10,38	41,89	144,61	0,46	0,67	0,27	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NOx	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	4,76			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.