

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	5,80	16,24	58,91	0,07	0,24	0,01	0,27	0,03	0,76	2,74	0,00	0,01	0,00	1130
01:00	7,12	18,01	56,16	0,09	0,25	0,02	0,33	0,05	0,84	2,63	0,00	0,01	0,00	1145
01:30	6,73	20,18	72,13	0,22	0,42	0,09	0,30	0,04	0,90	3,23	0,01	0,02	0,00	1130
02:00	7,37	24,21	63,83	0,22	0,37	0,09	0,34	0,03	1,10	2,91	0,01	0,02	0,00	1111
02:30	6,90	18,40	65,44	0,21	0,43	0,09	0,31	0,03	0,82	2,92	0,01	0,02	0,00	1134
03:00	6,41	20,51	67,80	0,21	0,37	0,09	0,29	0,03	0,93	3,06	0,01	0,02	0,00	1141
03:30	5,12	15,69	67,92	0,20	0,36	0,09	0,24	0,03	0,72	3,14	0,01	0,02	0,00	1137
04:00	6,06	20,74	67,57	0,21	0,35	0,09	0,28	0,04	0,95	3,08	0,01	0,02	0,00	1137
04:30	4,94	17,49	66,29	0,21	0,37	0,09	0,23	0,07	0,81	3,07	0,01	0,02	0,00	1157
05:00	5,40	17,47	69,32	0,21	0,41	0,09	0,25	0,03	0,81	3,20	0,01	0,02	0,00	1138
05:30	6,85	18,91	63,00	0,21	0,42	0,09	0,32	0,04	0,88	2,94	0,01	0,02	0,00	1155
06:00	6,92	19,91	68,41	0,21	0,37	0,09	0,32	0,07	0,91	3,13	0,01	0,02	0,00	1137
06:30	7,30	23,59	68,11	0,21	0,39	0,09	0,34	0,04	1,09	3,14	0,01	0,02	0,00	1146
07:00	5,71	13,33	66,54	0,19	0,42	0,08	0,27	0,05	0,62	3,11	0,01	0,02	0,00	1133
07:30	7,77	21,20	56,48	0,07	0,38	0,00	0,37	0,07	1,00	2,66	0,00	0,02	0,00	1109
08:00	7,15	14,94	58,98	0,07	0,40	0,00	0,34	0,04	0,71	2,81	0,00	0,02	0,00	1128
08:30	6,68	13,61	58,73	0,07	0,43	0,00	0,32	0,05	0,65	2,80	0,00	0,02	0,00	1131
09:00	5,71	11,91	55,61	0,07	0,42	0,00	0,27	0,09	0,56	2,64	0,00	0,02	0,00	1126
09:30	4,67	6,01	57,63	0,07	0,46	0,00	0,22	0,06	0,29	2,74	0,00	0,02	0,00	1156
10:00	5,77	9,69	58,55	0,07	0,44	0,00	0,27	0,07	0,45	2,70	0,00	0,02	0,00	1124
10:30	6,50	10,34	57,09	0,07	0,49	0,00	0,29	0,08	0,47	2,59	0,00	0,02	0,00	1142
11:00	7,81	15,23	55,70	0,07	0,49	0,01	0,37	0,13	0,72	2,64	0,00	0,02	0,00	1107
11:30	6,89	12,85	58,48	0,07	0,41	0,00	0,32	0,05	0,60	2,74	0,00	0,02	0,00	1102
12:00	6,81	12,32	57,27	0,07	0,40	0,00	0,32	0,08	0,57	2,67	0,00	0,02	0,00	1107
12:30	8,55	13,71	61,84	0,07	0,33	0,01	0,39	0,06	0,62	2,81	0,00	0,02	0,00	1130
13:00	5,33	2,96	56,55	0,07	0,39	0,01	0,24	0,08	0,13	2,57	0,00	0,02	0,00	1128
13:30	7,14	11,17	59,30	0,12	0,41	0,07	0,34	0,07	0,53	2,80	0,01	0,02	0,00	1110
14:00	5,52	10,46	68,66	0,18	0,40	0,16	0,25	0,07	0,48	3,12	0,01	0,02	0,01	1128
14:30	6,31	16,01	63,82	0,17	0,43	0,16	0,29	0,13	0,74	2,96	0,01	0,02	0,01	1128
15:00	4,20	12,85	66,70	0,17	0,34	0,20	0,19	0,03	0,58	3,01	0,01	0,02	0,01	1126
15:30	10,80	24,51	65,59	0,18	0,36	0,18	0,49	0,05	1,10	2,95	0,01	0,02	0,01	1113
16:00	6,26	19,66	64,60	0,18	0,34	0,16	0,28	0,02	0,87	2,86	0,01	0,01	0,01	1130
16:30	5,82	27,30	66,78	0,18	0,34	0,16	0,26	0,09	1,21	2,96	0,01	0,02	0,01	1132
17:00	7,05	21,29	63,29	0,17	0,38	0,16	0,31	0,04	0,95	2,82	0,01	0,02	0,01	1111
17:30	7,08	18,59	68,65	0,17	0,36	0,10	0,32	0,04	0,84	3,11	0,01	0,02	0,00	1124
18:00	7,59	21,72	68,44	0,17	0,38	0,09	0,35	0,03	1,01	3,17	0,01	0,02	0,00	1145
18:30	6,79	21,03	64,60	0,18	0,35	0,09	0,31	0,06	0,96	2,94	0,01	0,02	0,00	1121
19:00	6,57	23,22	67,89	0,16	0,38	0,08	0,30	0,04	1,06	3,10	0,01	0,02	0,00	1136
19:30	5,83	31,21	59,79	0,11	0,32	0,03	0,27	0,06	1,44	2,76	0,00	0,01	0,00	1136
20:00	5,09	38,86	66,72	0,20	0,31	0,09	0,23	0,06	1,75	3,00	0,01	0,01	0,00	1132
20:30	7,26	35,52	63,14	0,20	0,31	0,09	0,33	0,04	1,63	2,89	0,01	0,01	0,00	1130
21:00	8,46	27,23	67,45	0,19	0,30	0,08	0,39	0,06	1,25	3,11	0,01	0,01	0,00	1162
21:30	6,50	47,87	66,68	0,21	0,28	0,09	0,30	0,06	2,19	3,06	0,01	0,01	0,00	1159
22:00	4,40	29,55	65,76	0,21	0,32	0,10	0,20	0,08	1,35	3,01	0,01	0,01	0,00	1128
22:30	5,29	45,12	66,33	0,19	0,35	0,09	0,25	0,06	2,11	3,11	0,01	0,02	0,00	1181
23:00	6,77	31,57	62,27	0,21	0,27	0,09	0,31	0,06	1,44	2,84	0,01	0,01	0,00	1123
23:30	7,38	25,88	61,04	0,20	0,31	0,09	0,34	0,06	1,18	2,79	0,01	0,01	0,00	1117
00:00	8,57	23,35	65,66	0,20	0,28	0,09	0,38	0,03	1,03	2,89	0,01	0,01	0,00	1121
min	4,20	2,96	55,61	0,07	0,24	0,00	0,19	0,02	0,13	2,57	0,00	0,01	0,00	1102
max	10,80	47,87	72,13	0,22	0,49	0,20	0,49	0,13	2,19	3,23	0,01	0,02	0,01	1181
moyenne	6,56	20,28	63,49	0,15	0,37	0,08								1132
Total							14,46	8,20	44,62	139,92	0,34	0,82	0,16	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	3,70			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.