

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	5,78	12,51	70,75	0,20	0,24	0,09	0,25	0,03	0,54	3,04	0,01	0,01	0,00	1147
01:00	5,24	13,62	66,51	0,19	0,29	0,10	0,23	0,07	0,59	2,91	0,01	0,01	0,00	1172
01:30	7,37	24,68	61,91	0,19	0,27	0,09	0,34	0,04	1,14	2,86	0,01	0,01	0,00	1149
02:00	8,76	22,25	60,20	0,23	0,25	0,09	0,39	0,05	0,99	2,69	0,01	0,01	0,00	1131
02:30	4,92	10,86	66,70	0,21	0,29	0,09	0,22	0,05	0,49	2,98	0,01	0,01	0,00	1136
03:00	6,72	17,33	61,50	0,21	0,25	0,04	0,31	0,04	0,79	2,79	0,01	0,01	0,00	1120
03:30	5,40	20,06	67,10	0,21	0,27	0,04	0,24	0,04	0,90	3,00	0,01	0,01	0,00	1127
04:00	7,09	29,12	65,42	0,21	0,23	0,09	0,31	0,05	1,27	2,86	0,01	0,01	0,00	1128
04:30	8,37	39,26	64,60	0,21	0,27	0,09	0,37	0,03	1,72	2,83	0,01	0,01	0,00	1135
05:00	6,75	24,40	67,29	0,21	0,31	0,09	0,29	0,03	1,07	2,94	0,01	0,01	0,00	1147
05:30	5,31	17,67	65,05	0,20	0,24	0,09	0,24	0,04	0,79	2,91	0,01	0,01	0,00	1162
06:00	5,66	27,13	66,78	0,21	0,27	0,10	0,25	0,05	1,20	2,96	0,01	0,01	0,00	1134
06:30	7,65	36,47	63,36	0,21	0,25	0,10	0,34	0,03	1,63	2,84	0,01	0,01	0,00	1117
07:00	7,68	34,47	64,21	0,18	0,26	0,07	0,34	0,05	1,54	2,87	0,01	0,01	0,00	1111
07:30	7,26	26,03	59,31	0,07	0,31	0,00	0,34	0,06	1,22	2,79	0,00	0,01	0,00	1120
08:00	8,82	20,42	61,10	0,07	0,33	0,00	0,42	0,06	0,98	2,92	0,00	0,02	0,00	1132
08:30	8,51	18,79	56,90	0,07	0,32	0,00	0,40	0,08	0,88	2,68	0,00	0,02	0,00	1116
09:00	5,38	5,86	60,73	0,07	0,33	0,00	0,25	0,08	0,28	2,86	0,00	0,02	0,00	1150
09:30	5,78	8,89	56,70	0,07	0,34	0,00	0,27	0,08	0,42	2,67	0,00	0,02	0,00	1145
10:00	9,36	13,96	56,77	0,07	0,36	0,00	0,44	0,06	0,65	2,66	0,00	0,02	0,00	1124
10:30	8,52	13,28	56,60	0,07	0,39	0,01	0,41	0,07	0,64	2,71	0,00	0,02	0,00	1115
11:00	7,24	8,24	60,63	0,07	0,40	0,01	0,34	0,05	0,39	2,88	0,00	0,02	0,00	1133
11:30	9,21	13,29	58,04	0,07	0,41	0,01	0,43	0,07	0,62	2,73	0,00	0,02	0,00	1112
12:00	11,60	17,84	56,21	0,07	0,39	0,01	0,54	0,09	0,83	2,61	0,00	0,02	0,00	1107
12:30	7,15	11,77	57,17	0,07	0,39	0,01	0,34	0,05	0,56	2,70	0,00	0,02	0,00	1122
13:00	7,16	21,47	58,73	0,07	0,34	0,01	0,34	0,04	1,01	2,75	0,00	0,02	0,00	1124
13:30	4,82	36,50	55,94	0,07	0,38	0,01	0,22	0,04	1,69	2,59	0,00	0,02	0,00	1113
14:00	4,21	20,67	55,03	0,07	0,39	0,00	0,19	0,13	0,95	2,52	0,00	0,02	0,00	1120
14:30	4,84	40,66	55,17	0,07	0,36	0,00	0,23	0,05	1,91	2,59	0,00	0,02	0,00	1109
15:00	5,27	27,32	61,93	0,07	0,38	0,00	0,25	0,07	1,29	2,91	0,00	0,02	0,00	1122
15:30	6,77	50,93	56,45	0,07	0,39	0,00	0,30	0,55	2,29	2,54	0,00	0,02	0,00	1122
16:00	5,92	27,89	60,25	0,07	0,40	0,00	0,28	0,07	1,31	2,82	0,00	0,02	0,00	1141
16:30	6,54	28,11	59,31	0,07	0,39	0,00	0,31	0,06	1,31	2,77	0,00	0,02	0,00	1087
17:00	7,56	50,20	53,84	0,07	0,43	0,00	0,36	0,28	2,39	2,57	0,00	0,02	0,00	1094
17:30	5,44	24,77	63,56	0,07	0,41	0,00	0,25	0,06	1,16	2,98	0,00	0,02	0,00	1112
18:00	5,18	18,59	56,36	0,12	0,47	0,05	0,24	0,06	0,87	2,64	0,01	0,02	0,00	1092
18:30	6,04	37,25	70,09	0,19	0,57	0,09	0,28	0,06	1,75	3,29	0,01	0,03	0,00	1114
19:00	5,62	32,67	67,37	0,17	0,60	0,08	0,26	0,08	1,53	3,15	0,01	0,03	0,00	1124
19:30	6,42	38,35	61,15	0,07	0,53	0,00	0,31	0,06	1,83	2,92	0,00	0,03	0,00	1105
20:00	6,96	32,70	62,98	0,07	0,53	0,00	0,33	0,08	1,55	2,98	0,00	0,02	0,00	1118
20:30	6,18	39,42	58,53	0,07	0,54	0,00	0,30	0,11	1,90	2,82	0,00	0,03	0,00	1114
21:00	5,54	26,04	67,06	0,07	0,53	0,00	0,26	0,06	1,24	3,18	0,00	0,03	0,00	1114
21:30	6,44	32,53	65,41	0,12	0,45	0,00	0,30	0,06	1,52	3,05	0,01	0,02	0,00	1140
22:00	5,89	28,93	71,91	0,21	0,37	0,10	0,27	0,07	1,31	3,25	0,01	0,02	0,00	1115
22:30	6,22	34,52	64,74	0,30	0,37	0,10	0,29	0,39	1,59	2,98	0,01	0,02	0,00	1120
23:00	5,82	23,96	72,01	0,21	0,36	0,10	0,26	0,05	1,07	3,22	0,01	0,02	0,00	1119
23:30	6,91	24,41	74,37	0,20	0,40	0,09	0,32	0,07	1,15	3,50	0,01	0,02	0,00	1147
00:00	6,36	20,56	67,24	0,23	0,42	0,10	0,29	0,13	0,95	3,09	0,01	0,02	0,00	1174
min	4,21	5,86	53,84	0,07	0,23	0,00	0,19	0,03	0,28	2,52	0,00	0,01	0,00	1087
max	11,60	50,93	74,37	0,30	0,60	0,10	0,54	0,55	2,39	3,50	0,01	0,03	0,00	1174
moyenne	6,66	25,14	62,31	0,13	0,37	0,04								1124
Total							14,75	11,69	55,67	137,79	0,29	0,82	0,09	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	5,28			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.