

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NOx	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NOX	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6,72	26,52	72,16	0,21	0,38	0,10	0,30	0,05	1,20	3,26	0,01	0,02	0,00	1109
01:00	7,27	25,76	73,61	0,21	0,40	0,10	0,32	0,06	1,13	3,22	0,01	0,02	0,00	1125
01:30	6,73	20,55	71,55	0,19	0,36	0,10	0,30	0,05	0,93	3,23	0,01	0,02	0,00	1128
02:00	6,74	19,79	68,01	0,21	0,36	0,10	0,31	0,06	0,90	3,08	0,01	0,02	0,00	1092
02:30	6,61	33,49	62,70	0,21	0,41	0,10	0,30	0,08	1,52	2,84	0,01	0,02	0,00	1113
03:00	5,43	19,50	69,02	0,20	0,35	0,10	0,24	0,05	0,87	3,07	0,01	0,02	0,00	1121
03:30	6,69	28,78	68,04	0,20	0,30	0,10	0,30	0,05	1,29	3,05	0,01	0,01	0,00	1140
04:00	6,80	31,02	64,97	0,20	0,36	0,10	0,31	0,08	1,43	3,00	0,01	0,02	0,00	1130
04:30	6,36	26,63	66,58	0,21	0,34	0,10	0,29	0,05	1,20	2,99	0,01	0,02	0,00	1123
05:00	5,53	29,99	63,53	0,20	0,36	0,10	0,25	0,06	1,36	2,89	0,01	0,02	0,00	1122
05:30	5,42	24,37	73,52	0,20	0,32	0,09	0,25	0,07	1,11	3,36	0,01	0,01	0,00	1148
06:00	7,59	34,16	65,70	0,21	0,39	0,10	0,34	0,08	1,55	2,98	0,01	0,02	0,00	1128
06:30	8,22	23,68	68,50	0,19	0,39	0,10	0,38	0,06	1,11	3,20	0,01	0,02	0,00	1120
07:00	8,19	24,02	65,49	0,17	0,31	0,07	0,38	0,06	1,12	3,06	0,01	0,01	0,00	1122
07:30	7,69	20,40	56,06	0,07	0,37	0,00	0,36	0,08	0,96	2,63	0,00	0,02	0,00	1110
08:00	7,91	18,77	59,27	0,07	0,35	0,00	0,37	0,06	0,88	2,79	0,00	0,02	0,00	1118
08:30	7,68	24,07	55,57	0,07	0,38	0,00	0,36	0,06	1,14	2,64	0,00	0,02	0,00	1127
09:00	7,67	21,37	58,39	0,07	0,35	0,00	0,36	0,07	1,00	2,74	0,00	0,02	0,00	1120
09:30	8,18	25,83	56,44	0,07	0,35	0,00	0,38	0,06	1,20	2,63	0,00	0,02	0,00	1115
10:00	8,07	20,45	59,91	0,07	0,36	0,00	0,38	0,06	0,95	2,79	0,00	0,02	0,00	1130
10:30	7,95	20,99	49,56	0,07	0,33	0,00	0,38	0,96	1,00	2,37	0,00	0,02	0,00	1103
11:00	5,80	4,90	59,54	0,07	0,35	0,00	0,27	0,07	0,23	2,74	0,00	0,02	0,00	1118
11:30	7,25	15,09	56,94	0,07	0,36	0,00	0,34	0,25	0,72	2,70	0,00	0,02	0,00	1091
12:00	8,21	12,15	58,74	0,07	0,35	0,00	0,38	0,09	0,57	2,74	0,00	0,02	0,00	1097
12:30	9,64	71,86	121,79	0,07	0,40	0,00	0,43	0,08	3,24	5,49	0,00	0,02	0,00	1079
13:00	14,56	143,03	203,88	0,07	0,34	0,00	0,65	0,09	6,39	9,11	0,00	0,02	0,00	1105
13:30	4,88	17,16	53,67	0,15	0,24	0,02	0,20	0,06	0,72	2,24	0,01	0,01	0,00	1077
14:00	4,54	10,46	55,95	0,21	0,22	0,10	0,19	0,04	0,44	2,33	0,01	0,01	0,00	1141
14:30	5,31	23,99	64,04	0,19	0,17	0,10	0,23	0,03	1,03	2,74	0,01	0,01	0,00	1130
15:00	5,00	22,12	61,54	0,19	0,13	0,10	0,21	0,04	0,92	2,57	0,01	0,01	0,00	1107
15:30	5,60	17,95	66,15	0,19	0,17	0,09	0,23	0,08	0,74	2,71	0,01	0,01	0,00	1110
16:00	7,88	20,86	70,55	0,18	0,10	0,09	0,34	0,03	0,89	3,01	0,01	0,00	0,00	1126
16:30	7,61	12,20	72,99	0,18	0,17	0,10	0,33	0,05	0,53	3,20	0,01	0,01	0,00	1142
17:00	7,48	14,55	62,62	0,17	0,19	0,10	0,34	0,06	0,67	2,88	0,01	0,01	0,00	1124
17:30	8,15	14,21	68,82	0,18	0,17	0,10	0,38	0,19	0,66	3,18	0,01	0,01	0,00	1134
18:00	4,52	6,10	62,55	0,16	0,20	0,09	0,21	0,06	0,29	2,96	0,01	0,01	0,00	1136
18:30	3,96	5,22	71,79	0,16	0,15	0,10	0,18	0,07	0,24	3,34	0,01	0,01	0,00	1154
19:00	4,28	8,95	65,78	0,15	0,21	0,08	0,20	0,06	0,43	3,14	0,01	0,01	0,00	1133
19:30	5,74	11,90	56,78	0,07	0,40	0,00	0,28	0,06	0,58	2,75	0,00	0,02	0,00	1120
20:00	5,72	10,53	58,27	0,07	0,33	0,00	0,27	0,05	0,50	2,74	0,00	0,02	0,00	1127
20:30	7,40	15,73	58,16	0,07	0,36	0,00	0,35	0,05	0,75	2,77	0,00	0,02	0,00	1125
21:00	7,41	15,83	57,12	0,07	0,34	0,00	0,35	0,09	0,75	2,72	0,00	0,02	0,00	1137
21:30	7,13	16,62	62,02	0,11	0,30	0,00	0,33	0,05	0,77	2,89	0,00	0,01	0,00	1129
22:00	5,15	16,86	66,39	0,20	0,24	0,10	0,24	0,13	0,78	3,06	0,01	0,01	0,00	1148
22:30	5,28	31,27	69,35	0,20	0,25	0,10	0,25	0,06	1,45	3,22	0,01	0,01	0,00	1135
23:00	5,19	34,29	65,15	0,22	0,25	0,10	0,24	0,07	1,56	2,96	0,01	0,01	0,00	1129
23:30	4,59	49,74	62,18	0,22	0,18	0,10	0,21	0,08	2,23	2,79	0,01	0,01	0,00	1100
00:00	3,54	14,43	70,85	0,22	0,25	0,10	0,16	0,05	0,64	3,13	0,01	0,01	0,00	1140
min	3,54	4,90	49,56	0,07	0,10	0,00	0,16	0,03	0,23	2,24	0,00	0,00	0,00	1077
max	14,56	143,03	203,88	0,22	0,41	0,10	0,65	0,96	6,39	9,11	0,01	0,02	0,00	1154
moyenne	6,69	24,13	67,75	0,15	0,30	0,06								1122
Total							14,67	11,67	52,54	147,91	0,32	0,66	0,13	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NOx	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	5,29			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.