

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg								Process
Lasse	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S	
Ligne 1															
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C	
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0		
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30									
Autre seuil						150								850,00	
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h		
00:30	5,61	23,23	69,13	0,22	0,23	0,10	0,25	0,04	1,04	3,09	0,01	0,01	0,00	1121	
01:00	4,44	13,34	66,52	0,22	0,22	0,10	0,20	0,08	0,60	3,01	0,01	0,01	0,00	1113	
01:30	4,77	40,60	65,66	0,22	0,22	0,10	0,21	0,05	1,82	2,94	0,01	0,01	0,00	1117	
02:00	4,25	34,62	60,88	0,22	0,21	0,10	0,19	0,05	1,53	2,68	0,01	0,01	0,00	1116	
02:30	6,54	27,57	67,75	0,22	0,21	0,08	0,29	0,05	1,22	3,00	0,01	0,01	0,00	1128	
03:00	7,74	39,91	73,70	0,21	0,24	0,09	0,35	0,06	1,83	3,37	0,01	0,01	0,00	1141	
03:30	4,70	62,36	60,15	0,22	0,17	0,06	0,21	0,06	2,80	2,70	0,01	0,01	0,00	1101	
04:00	2,82	22,42	62,28	0,22	0,22	0,00	0,12	0,06	0,97	2,69	0,01	0,01	0,00	1119	
04:30	3,11	18,24	72,35	0,22	0,20	0,00	0,14	0,05	0,80	3,18	0,01	0,01	0,00	1133	
05:00	6,09	30,93	67,75	0,22	0,23	0,00	0,27	0,06	1,39	3,06	0,01	0,01	0,00	1118	
05:30	7,51	36,94	63,36	0,21	0,22	0,00	0,34	0,04	1,69	2,89	0,01	0,01	0,00	1113	
06:00	6,06	35,13	68,09	0,22	0,19	0,00	0,27	0,05	1,55	3,01	0,01	0,01	0,00	1122	
06:30	7,21	33,39	69,21	0,22	0,17	0,00	0,32	0,03	1,47	3,05	0,01	0,01	0,00	1131	
07:00	8,20	22,06	62,63	0,19	0,19	0,00	0,37	0,04	0,99	2,80	0,01	0,01	0,00	1112	
07:30	7,89	20,32	62,98	0,06	0,24	0,00	0,37	0,08	0,96	2,97	0,00	0,01	0,00	1145	
08:00	8,17	23,25	56,73	0,06	0,34	0,00	0,40	0,05	1,13	2,75	0,00	0,02	0,00	1137	
08:30	6,98	15,27	58,16	0,07	0,26	0,00	0,34	0,06	0,73	2,79	0,00	0,01	0,00	1119	
09:00	7,91	22,20	58,47	0,07	0,28	0,00	0,38	0,07	1,07	2,82	0,00	0,01	0,00	1122	
09:30	7,95	27,10	58,07	0,07	0,33	0,00	0,38	0,07	1,31	2,81	0,00	0,02	0,00	1136	
10:00	6,92	36,22	58,73	0,07	0,30	0,00	0,33	0,05	1,71	2,77	0,00	0,01	0,00	1133	
10:30	6,30	22,36	55,36	0,06	0,33	0,00	0,31	0,07	1,10	2,71	0,00	0,02	0,00	1126	
11:00	7,69	18,31	60,46	0,07	0,30	0,00	0,37	0,06	0,88	2,90	0,00	0,01	0,00	1136	
11:30	7,51	15,05	55,97	0,06	0,31	0,00	0,37	0,05	0,73	2,72	0,00	0,02	0,00	1140	
12:00	7,93	14,75	58,09	0,07	0,36	0,00	0,38	0,11	0,71	2,81	0,00	0,02	0,00	1123	
12:30	7,34	16,85	58,65	0,07	0,38	0,00	0,35	0,07	0,81	2,83	0,00	0,02	0,00	1125	
13:00	7,83	11,94	56,09	0,07	0,36	0,00	0,36	0,06	0,54	2,55	0,00	0,02	0,00	1071	
13:30	6,77	9,55	59,31	0,07	0,39	0,00	0,31	0,05	0,43	2,70	0,00	0,02	0,00	1149	
14:00	7,11	8,51	58,14	0,07	0,44	0,00	0,32	0,06	0,39	2,65	0,00	0,02	0,00	1129	
14:30	8,58	14,53	57,19	0,07	0,42	0,00	0,41	0,07	0,69	2,70	0,00	0,02	0,00	1121	
15:00	8,29	11,21	58,56	0,07	0,37	0,00	0,39	0,06	0,53	2,77	0,00	0,02	0,00	1117	
15:30	7,86	11,88	56,26	0,07	0,38	0,00	0,36	0,06	0,55	2,61	0,00	0,02	0,00	1095	
16:00	7,38	12,23	60,53	0,07	0,38	0,00	0,35	0,09	0,58	2,85	0,00	0,02	0,00	1121	
16:30	7,50	11,62	58,41	0,07	0,38	0,00	0,35	0,08	0,54	2,71	0,00	0,02	0,00	1108	
17:00	7,20	11,72	58,35	0,07	0,39	0,00	0,34	0,07	0,55	2,75	0,00	0,02	0,00	1103	
17:30	7,29	9,49	58,85	0,07	0,44	0,00	0,34	0,07	0,44	2,71	0,00	0,02	0,00	1117	
18:00	7,39	12,28	57,63	0,13	0,39	0,05	0,34	0,06	0,57	2,67	0,01	0,02	0,00	1096	
18:30	6,77	10,13	69,14	0,21	0,42	0,11	0,31	0,07	0,46	3,13	0,01	0,02	0,00	1103	
19:00	7,50	11,71	65,57	0,18	0,41	0,08	0,35	0,07	0,54	3,04	0,01	0,02	0,00	1094	
19:30	7,88	8,36	61,07	0,07	0,43	0,00	0,37	0,06	0,39	2,83	0,00	0,02	0,00	1128	
20:00	7,14	7,80	56,46	0,07	0,45	0,00	0,33	0,07	0,36	2,58	0,00	0,02	0,00	1095	
20:30	7,34	7,17	57,93	0,07	0,42	0,00	0,33	0,08	0,32	2,61	0,00	0,02	0,00	1108	
21:00	7,67	7,70	56,42	0,07	0,43	0,00	0,35	0,06	0,35	2,59	0,00	0,02	0,00	1105	
21:30	7,97	10,61	60,44	0,08	0,47	0,00	0,37	0,06	0,49	2,81	0,00	0,02	0,00	1122	
22:00	7,01	10,99	70,40	0,21	0,27	0,10	0,31	0,07	0,49	3,15	0,01	0,01	0,00	1110	
22:30	7,83	15,78	73,94	0,19	0,30	0,10	0,36	0,06	0,73	3,42	0,01	0,01	0,00	1122	
23:00	6,73	11,99	74,18	0,20	0,32	0,10	0,31	0,05	0,55	3,38	0,01	0,01	0,00	1118	
23:30	6,87	16,46	71,94	0,20	0,31	0,10	0,32	0,07	0,76	3,31	0,01	0,01	0,00	1126	
00:00	7,55	37,84	77,50	0,19	0,28	0,10	0,35	0,06	1,74	3,56	0,01	0,01	0,00	1147	
min	2,82	7,17	55,36	0,06	0,17	0,00	0,12	0,03	0,32	2,55	0,00	0,01	0,00	1071	
max	8,58	62,36	77,50	0,22	0,47	0,11	0,41	0,11	2,80	3,56	0,01	0,02	0,00	1149	
moyenne	6,94	19,87	62,61	0,13	0,32	0,03								1120	
Total							15,42	8,78	43,82	138,43	0,29	0,70	0,06		

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	3,95			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.