

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg								Process
Lasse	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussieres	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S	
Ligne 1															
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C	
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0		
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30									
Autre seuil						150								850,00	
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	
00:30	5,83	23,76	85,33	0,18	0,33	0,10	0,27	0,05	1,11	4,00	0,01	0,02	0,00	1133	
01:00	6,73	28,90	70,66	0,19	0,28	0,10	0,31	0,09	1,34	3,26	0,01	0,01	0,00	1127	
01:30	7,27	20,91	65,12	0,19	0,31	0,10	0,34	0,05	0,97	3,01	0,01	0,01	0,00	1143	
02:00	6,80	20,68	64,63	0,19	0,30	0,10	0,31	0,04	0,96	2,99	0,01	0,01	0,00	1116	
02:30	6,67	48,34	66,51	0,20	0,31	0,10	0,31	0,08	2,22	3,05	0,01	0,01	0,00	1130	
03:00	3,87	17,63	62,42	0,20	0,28	0,10	0,17	0,04	0,80	2,82	0,01	0,01	0,00	1135	
03:30	5,64	24,56	63,56	0,19	0,29	0,10	0,25	0,03	1,11	2,87	0,01	0,01	0,00	1130	
04:00	7,12	22,76	60,82	0,19	0,30	0,10	0,33	0,07	1,06	2,84	0,01	0,01	0,00	1128	
04:30	6,73	20,56	62,72	0,19	0,30	0,10	0,32	0,09	0,97	2,95	0,01	0,01	0,00	1164	
05:00	6,97	21,41	62,98	0,18	0,30	0,10	0,33	0,07	1,01	2,96	0,01	0,01	0,00	1146	
05:30	6,39	18,48	66,83	0,20	0,30	0,10	0,29	0,04	0,84	3,06	0,01	0,01	0,00	1131	
06:00	5,55	13,89	65,11	0,19	0,37	0,10	0,26	0,11	0,65	3,04	0,01	0,02	0,00	1162	
06:30	6,54	18,95	66,63	0,19	0,33	0,10	0,31	0,06	0,90	3,15	0,01	0,02	0,00	1164	
07:00	7,12	22,53	66,26	0,18	0,29	0,07	0,33	0,05	1,05	3,08	0,01	0,01	0,00	1110	
07:30	7,12	13,43	56,91	0,07	0,29	0,00	0,33	0,07	0,63	2,66	0,00	0,01	0,00	1125	
08:00	8,39	21,05	57,36	0,07	0,28	0,00	0,39	0,04	0,98	2,66	0,00	0,01	0,00	1122	
08:30	7,83	12,22	59,23	0,07	0,26	0,00	0,37	0,04	0,58	2,82	0,00	0,01	0,00	1131	
09:00	6,74	11,53	57,49	0,07	0,28	0,00	0,32	0,09	0,55	2,74	0,00	0,01	0,00	1133	
09:30	6,33	8,97	59,82	0,07	0,29	0,00	0,30	0,06	0,42	2,83	0,00	0,01	0,00	1121	
10:00	6,08	10,52	55,67	0,07	0,27	0,00	0,29	0,06	0,50	2,65	0,00	0,01	0,00	1114	
10:30	6,99	15,57	58,20	0,07	0,32	0,00	0,34	0,08	0,75	2,79	0,00	0,02	0,00	1124	
11:00	7,96	16,02	56,77	0,07	0,29	0,00	0,38	0,03	0,76	2,69	0,00	0,01	0,00	1134	
11:30	7,52	13,37	57,84	0,06	0,33	0,00	0,36	0,06	0,64	2,76	0,00	0,02	0,00	1122	
12:00	7,98	12,90	61,84	0,06	0,27	0,00	0,38	0,07	0,62	2,97	0,00	0,01	0,00	1159	
12:30	9,47	20,05	55,86	0,07	0,31	0,00	0,46	0,06	0,97	2,70	0,00	0,02	0,00	1127	
13:00	6,94	13,64	55,42	0,07	0,24	0,00	0,33	0,04	0,64	2,61	0,00	0,01	0,00	1117	
13:30	5,88	12,19	58,91	0,07	0,26	0,00	0,27	0,03	0,57	2,73	0,00	0,01	0,00	1140	
14:00	8,15	11,64	57,33	0,07	0,31	0,00	0,38	0,06	0,54	2,67	0,00	0,01	0,00	1142	
14:30	9,02	20,19	60,55	0,07	0,30	0,00	0,43	0,06	0,96	2,87	0,00	0,01	0,00	1134	
15:00	8,09	16,39	59,73	0,07	0,34	0,00	0,38	0,05	0,78	2,84	0,00	0,02	0,00	1120	
15:30	7,23	14,71	57,86	0,07	0,31	0,00	0,34	0,06	0,70	2,74	0,00	0,01	0,00	1119	
16:00	7,09	15,06	55,49	0,07	0,31	0,01	0,34	0,05	0,72	2,64	0,00	0,01	0,00	1114	
16:30	7,51	12,96	58,54	0,07	0,32	0,00	0,35	0,05	0,61	2,75	0,00	0,01	0,00	1126	
17:00	7,46	17,85	58,13	0,07	0,31	0,00	0,35	0,06	0,85	2,75	0,00	0,01	0,00	1121	
17:30	7,85	26,26	55,22	0,07	0,29	0,01	0,38	0,06	1,26	2,66	0,00	0,01	0,00	1142	
18:00	7,36	18,98	64,42	0,12	0,30	0,05	0,34	0,04	0,87	2,97	0,01	0,01	0,00	1122	
18:30	7,53	16,47	66,59	0,19	0,25	0,10	0,34	0,07	0,75	3,04	0,01	0,01	0,00	1117	
19:00	7,27	21,12	65,39	0,19	0,31	0,08	0,35	0,06	1,02	3,15	0,01	0,01	0,00	1130	
19:30	7,55	13,89	60,48	0,07	0,40	0,00	0,36	0,06	0,66	2,87	0,00	0,02	0,00	1127	
20:00	6,43	12,43	57,17	0,07	0,42	0,00	0,30	0,09	0,58	2,69	0,00	0,02	0,00	1124	
20:30	8,73	22,08	56,30	0,07	0,40	0,00	0,42	0,05	1,05	2,69	0,00	0,02	0,00	1105	
21:00	8,20	18,16	59,11	0,07	0,41	0,00	0,38	0,05	0,85	2,76	0,00	0,02	0,00	1118	
21:30	6,88	13,77	59,88	0,07	0,45	0,00	0,32	0,05	0,65	2,81	0,00	0,02	0,00	1115	
22:00	5,78	11,48	55,77	0,07	0,51	0,00	0,27	0,07	0,54	2,63	0,00	0,02	0,00	1144	
22:30	8,17	19,90	59,69	0,07	0,47	0,00	0,39	0,05	0,95	2,84	0,00	0,02	0,00	1114	
23:00	9,62	20,94	57,65	0,06	0,51	0,00	0,47	0,07	1,02	2,81	0,00	0,02	0,00	1143	
23:30	7,30	17,45	62,66	0,16	0,42	0,05	0,34	0,07	0,81	2,91	0,01	0,02	0,00	1126	
00:00	5,22	17,23	69,50	0,19	0,39	0,10	0,24	0,06	0,80	3,22	0,01	0,02	0,00	1119	
min	3,87	8,97	55,22	0,06	0,24	0,00	0,17	0,03	0,42	2,61	0,00	0,01	0,00	1105	
max	9,62	48,34	85,33	0,20	0,51	0,10	0,47	0,11	2,22	4,00	0,01	0,02	0,00	1164	
moyenne	7,14	17,99	61,22	0,11	0,33	0,04								1131	
Total							16,14	8,07	40,53	137,99	0,25	0,74	0,08		

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	3,57			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.