

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	5,72	19,93	67,11	0,20	0,39	0,10	0,26	0,06	0,92	3,09	0,01	0,02	0,00	1137
01:00	7,01	21,79	66,56	0,20	0,36	0,10	0,33	0,04	1,02	3,10	0,01	0,02	0,00	1127
01:30	5,66	14,64	65,67	0,19	0,40	0,10	0,26	0,06	0,67	3,02	0,01	0,02	0,00	1146
02:00	5,40	17,65	67,35	0,19	0,39	0,10	0,25	0,04	0,80	3,07	0,01	0,02	0,00	1136
02:30	5,91	22,93	66,07	0,18	0,44	0,10	0,28	0,06	1,09	3,15	0,01	0,02	0,00	1145
03:00	6,42	20,96	67,03	0,18	0,41	0,10	0,30	0,06	0,99	3,15	0,01	0,02	0,00	1132
03:30	6,21	17,29	65,94	0,18	0,32	0,10	0,29	0,06	0,82	3,13	0,01	0,02	0,00	1151
04:00	5,32	18,27	61,68	0,21	0,37	0,10	0,25	0,06	0,86	2,91	0,01	0,02	0,00	1115
04:30	7,77	22,89	64,14	0,19	0,38	0,10	0,36	0,04	1,05	2,94	0,01	0,02	0,00	1105
05:00	8,25	15,89	65,97	0,18	0,41	0,10	0,38	0,06	0,72	3,00	0,01	0,02	0,00	1110
05:30	4,86	11,59	65,95	0,19	0,37	0,10	0,22	0,03	0,51	2,92	0,01	0,02	0,00	1132
06:00	5,75	24,95	67,73	0,20	0,37	0,10	0,25	0,04	1,10	2,99	0,01	0,02	0,00	1135
06:30	6,35	20,92	67,58	0,19	0,36	0,10	0,28	0,04	0,93	3,00	0,01	0,02	0,00	1137
07:00	6,12	22,83	68,15	0,16	0,38	0,08	0,28	0,07	1,06	3,17	0,01	0,02	0,00	1159
07:30	6,26	20,41	58,56	0,07	0,49	0,00	0,30	0,06	0,97	2,79	0,00	0,02	0,00	1138
08:00	6,46	26,66	56,46	0,07	0,49	0,00	0,31	0,06	1,27	2,70	0,00	0,02	0,00	1132
08:30	6,05	20,04	58,70	0,07	0,47	0,00	0,27	0,05	0,91	2,67	0,00	0,02	0,00	1100
09:00	6,19	21,44	57,53	0,13	0,47	0,04	0,29	0,08	1,00	2,67	0,01	0,02	0,00	1102
09:30	8,92	27,32	59,92	0,22	0,42	0,10	0,40	0,05	1,23	2,69	0,01	0,02	0,00	1111
10:00	12,18	30,68	72,75	0,23	0,41	0,10	0,56	0,07	1,41	3,34	0,01	0,02	0,00	1123
10:30	6,77	23,34	66,54	0,28	0,46	0,10	0,30	0,04	1,03	2,94	0,01	0,02	0,00	1119
11:00	7,27	46,09	62,91	0,27	0,42	0,10	0,33	0,06	2,08	2,84	0,01	0,02	0,00	1104
11:30	4,77	10,95	62,28	0,30	0,47	0,11	0,17	0,08	0,40	2,26	0,01	0,02	0,00	1074
12:00	4,74	9,93	70,29	0,24	0,37	0,11	0,19	0,10	0,40	2,83	0,01	0,01	0,00	1133
12:30	7,98	20,72	71,45	0,23	0,40	0,12	0,36	0,07	0,92	3,18	0,01	0,02	0,01	1114
13:00	10,86	16,41	66,75	0,21	0,45	0,13	0,49	0,11	0,75	3,04	0,01	0,02	0,01	1127
13:30	4,13	1,83	68,50	0,19	0,48	0,19	0,19	0,08	0,08	3,16	0,01	0,02	0,01	1138
14:00	3,70	3,14	59,97	0,22	0,55	0,18	0,16	0,09	0,13	2,56	0,01	0,02	0,01	1109
14:30	5,67	15,83	71,62	0,22	0,51	0,18	0,26	0,07	0,72	3,24	0,01	0,02	0,01	1125
15:00	8,75	15,22	66,64	0,26	0,48	0,19	0,37	0,07	0,64	2,80	0,01	0,02	0,01	1111
15:30	12,61	17,58	64,69	0,24	0,46	0,23	0,55	0,06	0,77	2,83	0,01	0,02	0,01	1092
16:00	13,59	19,59	69,56	0,27	0,48	0,22	0,61	0,06	0,88	3,11	0,01	0,02	0,01	1118
16:30	16,73	33,73	62,42	0,51	0,43	0,22	0,75	0,54	1,51	2,80	0,02	0,02	0,01	1099
17:00	15,11	33,22	72,41	0,76	0,46	0,22	0,68	0,07	1,50	3,27	0,03	0,02	0,01	1135
17:30	7,02	9,51	66,68	0,17	0,43	0,22	0,32	0,07	0,44	3,09	0,01	0,02	0,01	1151
18:00	4,07	8,44	66,87	0,18	0,47	0,22	0,19	0,06	0,40	3,14	0,01	0,02	0,01	1134
18:30	4,18	10,47	66,16	0,18	0,51	0,22	0,19	0,07	0,48	3,05	0,01	0,02	0,01	1134
19:00	5,65	28,31	68,42	0,17	0,52	0,18	0,26	0,06	1,30	3,13	0,01	0,02	0,01	1139
19:30	5,27	17,70	56,90	0,07	0,64	0,00	0,24	0,07	0,81	2,60	0,00	0,03	0,00	1139
20:00	5,77	5,76	45,92	0,08	0,72	0,00	0,21	0,12	0,21	1,67	0,00	0,03	0,00	1016
20:30	5,65	2,29	56,94	0,09	0,71	0,00	0,20	0,08	0,08	2,04	0,00	0,03	0,00	1054
21:00	7,44	12,26	66,75	0,07	0,74	0,00	0,32	0,07	0,53	2,87	0,00	0,03	0,00	1105
21:30	7,90	11,30	58,48	0,07	0,69	0,00	0,36	0,06	0,52	2,67	0,00	0,03	0,00	1116
22:00	5,49	5,38	55,84	0,07	0,75	0,00	0,25	0,10	0,24	2,52	0,00	0,03	0,00	1130
22:30	6,31	16,61	55,53	0,07	0,78	0,00	0,28	0,05	0,74	2,49	0,00	0,03	0,00	1111
23:00	6,58	17,43	61,27	0,07	0,70	0,00	0,30	0,05	0,81	2,84	0,00	0,03	0,00	1113
23:30	7,79	17,28	57,28	0,07	0,71	0,00	0,36	0,08	0,81	2,67	0,00	0,03	0,00	1114
00:00	7,27	16,95	57,15	0,07	0,66	0,00	0,34	0,05	0,79	2,66	0,00	0,03	0,00	1107
min	3,70	1,83	45,92	0,07	0,32	0,00	0,16	0,03	0,08	1,67	0,00	0,01	0,00	1016
max	16,73	46,09	72,75	0,76	0,78	0,23	0,75	0,54	2,08	3,34	0,03	0,03	0,01	1159
moyenne	7,12	18,05	63,90	0,19	0,49	0,10								1118
Total							15,36	13,03	39,29	137,79	0,40	1,05	0,21	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	6,31			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.