

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	5.04	7.95	60.80	0.07	0.70	0.00	0.24	0.05	0.38	2.87	0.00	0.03	0.00	1163
01:00	5.44	22.65	55.00	0.07	0.70	0.00	0.26	0.07	1.07	2.60	0.00	0.03	0.00	1123
01:30	6.89	21.90	61.11	0.07	0.77	0.00	0.33	0.07	1.04	2.90	0.00	0.04	0.00	1143
02:00	7.75	29.07	55.39	0.07	0.79	0.00	0.36	0.06	1.35	2.58	0.00	0.04	0.00	1098
02:30	6.78	32.63	51.65	0.07	0.80	0.00	0.31	0.08	1.51	2.39	0.00	0.04	0.00	1095
03:00	5.75	22.38	64.45	0.07	0.77	0.00	0.27	0.06	1.04	3.01	0.00	0.04	0.00	1163
03:30	7.02	19.55	55.35	0.07	0.87	0.00	0.32	0.11	0.89	2.53	0.00	0.04	0.00	1143
04:00	7.22	21.96	59.93	0.07	0.86	0.01	0.33	0.10	1.01	2.76	0.00	0.04	0.00	1127
04:30	8.34	18.97	56.00	0.07	0.78	0.01	0.37	0.06	0.84	2.47	0.00	0.03	0.00	1093
05:00	8.09	11.66	58.85	0.07	0.78	0.00	0.34	0.05	0.49	2.49	0.00	0.03	0.00	1119
05:30	6.79	15.89	62.37	0.19	0.78	0.09	0.29	0.06	0.68	2.67	0.01	0.03	0.00	1123
06:00	6.70	18.75	70.63	0.21	0.79	0.10	0.29	0.07	0.81	3.06	0.01	0.03	0.00	1131
06:30	7.56	28.98	66.74	0.20	0.79	0.10	0.34	0.06	1.29	2.96	0.01	0.03	0.00	1117
07:00	5.93	15.67	66.57	0.17	0.74	0.09	0.27	0.08	0.70	2.98	0.01	0.03	0.00	1117
07:30	6.62	14.58	58.22	0.07	0.66	0.00	0.30	0.09	0.67	2.66	0.00	0.03	0.00	1128
08:00	6.93	19.62	57.28	0.07	0.63	0.00	0.32	0.05	0.90	2.63	0.00	0.03	0.00	1114
08:30	6.91	12.85	56.74	0.07	0.63	0.00	0.31	0.06	0.58	2.56	0.00	0.03	0.00	1101
09:00	6.15	25.09	55.82	0.07	0.71	0.00	0.28	0.08	1.14	2.54	0.00	0.03	0.00	1110
09:30	5.15	56.75	59.01	0.07	0.66	0.00	0.24	0.07	2.64	2.74	0.00	0.03	0.00	1129
10:00	4.18	33.93	58.76	0.07	0.68	0.00	0.20	0.07	1.61	2.79	0.00	0.03	0.00	1138
10:30	5.50	39.00	57.37	0.07	0.70	0.00	0.26	0.10	1.84	2.71	0.00	0.03	0.00	1138
11:00	7.17	47.04	56.74	0.07	0.69	0.00	0.34	0.07	2.20	2.65	0.00	0.03	0.00	1094
11:30	6.68	26.34	56.65	0.07	0.60	0.00	0.32	0.05	1.25	2.69	0.00	0.03	0.00	1111
12:00	8.10	17.76	57.05	0.07	0.59	0.00	0.38	0.08	0.84	2.69	0.00	0.03	0.00	1111
12:30	9.10	15.64	61.40	0.07	0.58	0.00	0.43	0.07	0.74	2.91	0.00	0.03	0.00	1147
13:00	8.61	20.36	57.01	0.07	0.56	0.00	0.41	0.07	0.97	2.72	0.00	0.03	0.00	1129
13:30	4.94	15.73	59.44	0.07	0.55	0.00	0.23	0.07	0.73	2.77	0.00	0.03	0.00	1122
14:00	5.69	28.54	54.40	0.07	0.59	0.00	0.26	0.08	1.31	2.49	0.00	0.03	0.00	1120
14:30	5.45	37.29	62.66	0.07	0.63	0.00	0.26	0.08	1.76	2.96	0.00	0.03	0.00	1131
15:00	6.77	38.24	55.05	0.07	0.67	0.00	0.32	0.07	1.79	2.58	0.00	0.03	0.00	1116
15:30	8.90	27.24	59.61	0.07	0.68	0.00	0.42	0.07	1.27	2.78	0.00	0.03	0.00	1119
16:00	6.95	52.79	55.55	0.07	0.64	0.00	0.32	0.07	2.45	2.58	0.00	0.03	0.00	1113
16:30	4.52	20.01	57.73	0.07	0.68	0.00	0.22	0.08	0.96	2.76	0.00	0.03	0.00	1146
17:00	8.32	36.10	60.58	0.07	0.70	0.00	0.40	0.08	1.73	2.90	0.00	0.03	0.00	1137
17:30	8.39	17.97	54.64	0.07	0.71	0.00	0.35	0.09	0.76	2.30	0.00	0.03	0.00	1064
18:00	6.86	15.49	61.39	0.15	0.68	0.10	0.31	0.06	0.71	2.81	0.01	0.03	0.00	1105
18:30	6.55	16.38	66.39	0.23	0.72	0.22	0.30	0.06	0.75	3.05	0.01	0.03	0.01	1116
19:00	9.39	23.74	66.69	0.21	0.65	0.18	0.43	0.05	1.10	3.08	0.01	0.03	0.01	1107
19:30	7.66	14.89	57.96	0.07	0.56	0.00	0.36	0.08	0.70	2.72	0.00	0.03	0.00	1119
20:00	7.56	18.99	58.85	0.07	0.52	0.00	0.36	0.06	0.90	2.78	0.00	0.02	0.00	1138
20:30	8.10	22.15	60.30	0.07	0.53	0.00	0.38	0.07	1.04	2.84	0.00	0.02	0.00	1130
21:00	6.68	35.46	57.86	0.07	0.56	0.00	0.32	0.06	1.68	2.74	0.00	0.03	0.00	1124
21:30	7.04	39.10	57.32	0.07	0.58	0.00	0.33	0.07	1.85	2.71	0.00	0.03	0.00	1130
22:00	6.60	43.89	57.81	0.07	0.63	0.00	0.31	0.09	2.06	2.71	0.00	0.03	0.00	1132
22:30	5.84	47.41	58.89	0.07	0.64	0.00	0.28	0.07	2.25	2.79	0.00	0.03	0.00	1143
23:00	6.18	55.82	58.47	0.07	0.70	0.00	0.29	0.08	2.62	2.74	0.00	0.03	0.00	1104
23:30	5.10	46.12	56.91	0.07	0.65	0.00	0.24	0.12	2.15	2.66	0.00	0.03	0.00	1131
00:00	6.25	50.00	57.97	0.07	0.69	0.00	0.29	0.09	2.34	2.72	0.00	0.03	0.00	1120
min	4,18	7,95	51,65	0,07	0,52	0,00	0,20	0,05	0,38	2,30	0,00	0,02	0,00	1064
max	9,39	56,75	70,63	0,23	0,87	0,22	0,43	0,12	2,64	3,08	0,01	0,04	0,01	1163
moyenne	6,79	27,51	59,03	0,09	0,68	0,02								1124
Total							15,07	11,21	61,38	131,02	0,19	1,50	0,04	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	5,02			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.