

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	Pouss ières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								850.00
Autre seuil						150								
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6,56	24,64	66,45	0,31	0,10	0,00	0,31	0,03	1,16	3,12	0,01	0,00	0,00	1137
01:00	6,40	20,15	68,18	0,28	0,12	0,00	0,29	0,05	0,92	3,10	0,01	0,01	0,00	1149
01:30	5,68	18,34	67,33	0,27	0,07	0,00	0,26	0,03	0,84	3,08	0,01	0,00	0,00	1145
02:00	5,69	19,54	66,20	0,27	0,09	0,00	0,26	0,03	0,89	3,02	0,01	0,00	0,00	1133
02:30	7,60	26,48	62,06	0,28	0,13	0,00	0,34	0,04	1,19	2,78	0,01	0,01	0,00	1106
03:00	5,11	23,76	68,48	0,27	0,11	0,00	0,23	0,08	1,09	3,13	0,01	0,00	0,00	1148
03:30	5,51	35,97	65,19	0,41	0,10	0,00	0,25	1,08	1,65	2,99	0,02	0,00	0,00	1141
04:00	5,40	34,67	70,97	0,30	0,11	0,00	0,24	0,06	1,55	3,18	0,01	0,00	0,00	1138
04:30	6,62	29,16	62,93	0,30	0,12	0,00	0,30	0,02	1,32	2,85	0,01	0,01	0,00	1130
05:00	6,31	43,56	67,05	0,29	0,10	0,00	0,28	0,05	1,94	2,99	0,01	0,00	0,00	1131
05:30	4,63	36,29	69,22	0,29	0,11	0,00	0,21	0,03	1,66	3,17	0,01	0,01	0,00	1133
06:00	5,13	36,06	67,59	0,31	0,11	0,00	0,24	0,06	1,68	3,14	0,01	0,00	0,00	1136
06:30	6,61	33,61	67,21	0,31	0,12	0,00	0,31	0,04	1,58	3,15	0,01	0,01	0,00	1131
07:00	5,13	16,71	67,41	0,28	0,17	0,00	0,24	0,03	0,78	3,13	0,01	0,01	0,00	1142
07:30	5,24	19,83	56,24	0,07	0,25	0,00	0,25	0,08	0,94	2,65	0,00	0,01	0,00	1126
08:00	7,52	28,44	58,60	0,07	0,24	0,00	0,35	0,05	1,34	2,77	0,00	0,01	0,00	1121
08:30	8,38	32,89	54,76	0,07	0,26	0,00	0,40	0,16	1,56	2,60	0,00	0,01	0,00	1119
09:00	8,45	24,00	56,23	0,07	0,25	0,00	0,39	0,07	1,10	2,59	0,00	0,01	0,00	1123
09:30	7,05	22,86	58,07	0,07	0,22	0,00	0,33	0,04	1,08	2,74	0,00	0,01	0,00	1116
10:00	7,08	24,13	57,31	0,07	0,24	0,00	0,33	0,04	1,12	2,67	0,00	0,01	0,00	1098
10:30	8,09	27,60	54,28	0,07	0,23	0,00	0,37	0,14	1,28	2,51	0,00	0,01	0,00	1122
11:00	8,64	21,82	60,49	0,07	0,24	0,00	0,40	0,04	1,01	2,79	0,00	0,01	0,00	1114
11:30	7,73	15,67	59,02	0,07	0,25	0,00	0,36	0,07	0,74	2,77	0,00	0,01	0,00	1121
12:00	5,93	10,04	59,10	0,07	0,25	0,00	0,28	0,09	0,47	2,76	0,00	0,01	0,00	1121
12:30	4,39	4,36	56,24	0,07	0,28	0,00	0,20	0,06	0,20	2,54	0,00	0,01	0,00	1104
13:00	7,58	12,14	56,64	0,07	0,24	0,00	0,34	0,07	0,55	2,56	0,00	0,01	0,00	1116
13:30	8,87	18,81	59,57	0,07	0,28	0,00	0,41	0,08	0,86	2,73	0,00	0,01	0,00	1126
14:00	6,33	6,02	55,72	0,07	0,32	0,00	0,27	0,09	0,25	2,35	0,00	0,01	0,00	1114
14:30	8,88	22,58	59,50	0,07	0,32	0,00	0,42	0,07	1,06	2,79	0,00	0,02	0,00	1121
15:00	10,54	27,80	58,08	0,07	0,26	0,00	0,48	0,07	1,27	2,66	0,00	0,01	0,00	1094
15:30	8,57	19,79	58,22	0,07	0,27	0,00	0,39	0,07	0,90	2,64	0,00	0,01	0,00	1090
16:00	6,04	14,06	58,04	0,07	0,30	0,00	0,28	0,07	0,65	2,68	0,00	0,01	0,00	1114
16:30	6,16	14,09	58,22	0,07	0,28	0,00	0,28	0,06	0,65	2,69	0,00	0,01	0,00	1113
17:00	6,50	16,50	56,93	0,07	0,31	0,00	0,30	0,08	0,77	2,65	0,00	0,01	0,00	1122
17:30	7,42	17,85	59,26	0,07	0,31	0,00	0,34	0,08	0,82	2,73	0,00	0,01	0,00	1134
18:00	6,79	19,46	60,79	0,15	0,23	0,10	0,32	0,06	0,92	2,89	0,01	0,01	0,00	1126
18:30	7,15	18,26	67,66	0,25	0,14	0,22	0,33	0,07	0,84	3,11	0,01	0,01	0,01	1121
19:00	8,03	18,72	66,14	0,21	0,12	0,16	0,37	0,06	0,87	3,06	0,01	0,01	0,01	1118
19:30	8,04	12,78	57,96	0,07	0,17	0,00	0,37	0,06	0,59	2,68	0,00	0,01	0,00	1099
20:00	6,75	12,67	56,22	0,07	0,23	0,00	0,32	0,07	0,61	2,69	0,00	0,01	0,00	1145
20:30	6,50	14,54	58,86	0,07	0,15	0,00	0,30	0,05	0,68	2,73	0,00	0,01	0,00	1114
21:00	8,22	17,46	57,37	0,07	0,17	0,00	0,39	0,05	0,82	2,70	0,00	0,01	0,00	1128
21:30	7,02	15,06	63,42	0,19	0,18	0,08	0,32	0,08	0,69	2,92	0,01	0,01	0,00	1114
22:00	7,50	21,51	67,11	0,26	0,15	0,09	0,34	0,08	0,98	3,07	0,01	0,01	0,00	1137
22:30	7,12	19,84	65,96	0,25	0,19	0,09	0,33	0,05	0,92	3,06	0,01	0,01	0,00	1125
23:00	6,46	16,17	66,34	0,26	0,15	0,09	0,30	0,06	0,74	3,05	0,01	0,01	0,00	1122
23:30	6,54	16,98	66,42	0,29	0,18	0,09	0,30	0,09	0,79	3,07	0,01	0,01	0,00	1133
00:00	6,66	16,63	69,79	0,26	0,16	0,10	0,31	0,05	0,77	3,23	0,01	0,01	0,00	1139
min	4,39	4,36	54,28	0,07	0,07	0,00	0,20	0,02	0,20	2,35	0,00	0,00	0,00	1090
max	10,54	43,56	70,97	0,41	0,32	0,22	0,48	1,08	1,94	3,23	0,02	0,02	0,01	1149
moyenne	6,89	21,26	61,89	0,17	0,20	0,02								1125
Total							15,26	10,29	47,08	137,00	0,37	0,43	0,05	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	4,64			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.