

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussieres	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6.40	14.54	58.63	0.07	0.34	0.00	0.30	0.06	0.67	2.70	0.00	0.02	0.00	1104
01:00	7.27	20.25	58.59	0.07	0.34	0.00	0.34	0.07	0.94	2.71	0.00	0.02	0.00	1114
01:30	8.02	20.99	59.32	0.07	0.36	0.00	0.37	0.05	0.98	2.76	0.00	0.02	0.00	1114
02:00	7.02	16.74	56.40	0.07	0.36	0.00	0.33	0.07	0.78	2.62	0.00	0.02	0.00	1105
02:30	7.00	15.15	58.26	0.07	0.31	0.00	0.32	0.07	0.70	2.68	0.00	0.01	0.00	1105
03:00	5.56	12.51	56.25	0.07	0.35	0.00	0.26	0.05	0.58	2.62	0.00	0.02	0.00	1095
03:30	5.28	11.78	60.88	0.07	0.40	0.00	0.24	0.05	0.54	2.81	0.00	0.02	0.00	1112
04:00	7.36	23.23	56.49	0.07	0.36	0.00	0.34	0.06	1.09	2.64	0.00	0.02	0.00	1122
04:30	7.48	14.13	56.26	0.07	0.37	0.00	0.35	0.06	0.66	2.64	0.00	0.02	0.00	1125
05:00	6.24	12.86	59.08	0.07	0.37	0.00	0.29	0.03	0.61	2.78	0.00	0.02	0.00	1137
05:30	5.48	9.24	58.47	0.07	0.39	0.00	0.26	0.05	0.43	2.72	0.00	0.02	0.00	1136
06:00	4.50	2.66	54.58	0.07	0.48	0.00	0.21	0.11	0.12	2.54	0.00	0.02	0.00	1155
06:30	3.62	11.93	56.15	0.07	0.46	0.00	0.18	0.05	0.58	2.75	0.00	0.02	0.00	1153
07:00	5.80	31.99	63.04	0.19	0.43	0.05	0.27	0.04	1.47	2.90	0.01	0.02	0.00	1114
07:30	8.87	41.86	64.66	0.31	0.38	0.10	0.40	0.06	1.91	2.95	0.01	0.02	0.00	1123
08:00	6.70	23.56	65.89	0.26	0.41	0.08	0.31	0.06	1.10	3.07	0.01	0.02	0.00	1126
08:30	8.54	28.45	57.58	0.07	0.36	0.00	0.41	0.06	1.38	2.79	0.00	0.02	0.00	1152
09:00	8.56	18.39	58.79	0.07	0.37	0.00	0.40	0.07	0.87	2.78	0.00	0.02	0.00	1128
09:30	5.90	14.59	59.04	0.07	0.35	0.00	0.28	0.05	0.69	2.80	0.00	0.02	0.00	1148
10:00	5.95	26.78	57.34	0.07	0.38	0.00	0.28	0.05	1.27	2.72	0.00	0.02	0.00	1134
10:30	10.88	50.73	56.25	0.07	0.32	0.00	0.52	0.06	2.43	2.69	0.00	0.02	0.00	1124
11:00	8.99	33.07	58.20	0.07	0.32	0.00	0.42	0.04	1.55	2.73	0.00	0.01	0.00	1129
11:30	6.13	22.18	58.63	0.07	0.30	0.00	0.29	0.06	1.06	2.79	0.00	0.01	0.00	1134
12:00	7.60	33.04	56.49	0.07	0.32	0.00	0.36	0.05	1.56	2.68	0.00	0.02	0.00	1138
12:30	4.49	10.15	55.97	0.07	0.29	0.00	0.21	0.05	0.47	2.58	0.00	0.01	0.00	1152
13:00	5.60	22.22	60.14	0.07	0.34	0.00	0.26	0.05	1.04	2.83	0.00	0.02	0.00	1164
13:30	8.45	33.23	59.75	0.07	0.35	0.00	0.41	0.05	1.60	2.87	0.00	0.02	0.00	1148
14:00	10.62	44.50	55.08	0.07	0.30	0.01	0.50	0.05	2.11	2.62	0.00	0.01	0.00	1124
14:30	9.52	28.55	58.25	0.07	0.32	0.00	0.45	0.04	1.36	2.78	0.00	0.02	0.00	1139
15:00	6.75	11.06	60.61	0.07	0.35	0.00	0.32	0.04	0.52	2.83	0.00	0.02	0.00	1153
15:30	7.38	27.00	57.23	0.07	0.31	0.00	0.36	0.06	1.30	2.77	0.00	0.01	0.00	1129
16:00	8.06	23.66	59.27	0.07	0.32	0.00	0.38	0.05	1.13	2.83	0.00	0.02	0.00	1148
16:30	6.18	13.48	58.26	0.07	0.33	0.00	0.30	0.04	0.64	2.78	0.00	0.02	0.00	1139
17:00	6.59	23.33	56.03	0.07	0.33	0.00	0.31	0.06	1.11	2.67	0.00	0.02	0.00	1126
17:30	5.57	15.62	57.95	0.07	0.30	0.00	0.27	0.04	0.75	2.77	0.00	0.01	0.00	1135
18:00	6.87	25.38	56.16	0.07	0.27	0.00	0.33	0.05	1.20	2.66	0.00	0.01	0.00	1124
18:30	7.68	24.36	61.51	0.07	0.31	0.00	0.37	0.04	1.16	2.93	0.00	0.01	0.00	1143
19:00	6.93	17.94	62.21	0.16	0.25	0.05	0.32	0.03	0.83	2.87	0.01	0.01	0.00	1132
19:30	7.12	18.83	65.72	0.26	0.28	0.09	0.32	0.02	0.85	2.97	0.01	0.01	0.00	1132
20:00	5.82	13.92	65.71	0.22	0.26	0.08	0.26	0.05	0.63	2.98	0.01	0.01	0.00	1138
20:30	5.74	14.98	57.55	0.07	0.35	0.00	0.28	0.04	0.72	2.77	0.00	0.02	0.00	1144
21:00	6.09	11.39	58.89	0.07	0.35	0.00	0.29	0.04	0.55	2.83	0.00	0.02	0.00	1159
21:30	7.49	18.17	56.59	0.07	0.33	0.00	0.36	0.05	0.88	2.75	0.00	0.02	0.00	1151
22:00	8.25	15.47	59.50	0.07	0.30	0.00	0.39	0.03	0.73	2.80	0.00	0.01	0.00	1140
22:30	6.03	11.57	57.29	0.07	0.30	0.00	0.28	0.04	0.54	2.68	0.00	0.01	0.00	1139
23:00	5.46	7.31	59.31	0.07	0.37	0.00	0.25	0.04	0.34	2.73	0.00	0.02	0.00	1150
23:30	6.03	9.84	55.89	0.07	0.36	0.00	0.28	0.04	0.45	2.55	0.00	0.02	0.00	1121
00:00	5.92	11.83	58.58	0.07	0.37	0.00	0.28	0.04	0.55	2.73	0.00	0.02	0.00	1133
min	3,62	2,66	54,58	0,07	0,25	0,00	0,18	0,02	0,12	2,54	0,00	0,01	0,00	1095
max	10,88	50,73	65,89	0,31	0,48	0,10	0,52	0,11	2,43	3,07	0,01	0,02	0,00	1164
moyenne	6,90	20,08	58,73	0,09	0,34	0,01								1134
Total							16,22	7,85	47,27	137,88	0,20	0,80	0,03	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3 & moyenne jour CO	/			100,00	3,33			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.