

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6.06	12.31	58.07	0.07	0.34	0.00	0.28	0.05	0.57	2.70	0.00	0.02	0.00	1128
01:00	5.47	17.03	56.93	0.07	0.37	0.00	0.26	0.07	0.80	2.67	0.00	0.02	0.00	1154
01:30	6.65	21.81	58.12	0.07	0.38	0.00	0.31	0.04	1.02	2.73	0.00	0.02	0.00	1117
02:00	6.78	18.16	57.66	0.07	0.37	0.00	0.31	0.04	0.82	2.60	0.00	0.02	0.00	1116
02:30	5.28	11.16	55.47	0.07	0.36	0.00	0.24	0.05	0.51	2.51	0.00	0.02	0.00	1121
03:00	5.23	12.25	57.79	0.07	0.35	0.00	0.23	0.04	0.55	2.59	0.00	0.02	0.00	1133
03:30	6.06	15.80	57.65	0.07	0.35	0.00	0.27	0.05	0.71	2.58	0.00	0.02	0.00	1127
04:00	7.62	15.67	57.21	0.07	0.33	0.00	0.34	0.06	0.69	2.53	0.00	0.01	0.00	1154
04:30	7.29	13.81	58.76	0.07	0.36	0.00	0.33	0.03	0.62	2.65	0.00	0.02	0.00	1141
05:00	9.77	24.39	58.90	0.07	0.34	0.00	0.45	0.03	1.12	2.70	0.00	0.02	0.00	1143
05:30	8.56	12.21	65.71	0.11	0.32	0.00	0.38	0.03	0.54	2.91	0.00	0.01	0.00	1144
06:00	4.70	7.81	73.93	0.31	0.39	0.00	0.21	0.05	0.34	3.25	0.01	0.02	0.00	1147
06:30	4.80	18.66	72.46	0.31	0.32	0.00	0.22	0.03	0.86	3.36	0.01	0.01	0.00	1146
07:00	6.85	18.79	71.28	0.26	0.32	0.00	0.31	0.04	0.86	3.26	0.01	0.01	0.00	1169
07:30	6.18	14.83	68.34	0.22	0.34	0.00	0.28	0.07	0.68	3.14	0.01	0.02	0.00	1156
08:00	5.41	16.68	72.85	0.27	0.37	0.00	0.25	0.04	0.78	3.39	0.01	0.02	0.00	1161
08:30	6.04	19.60	74.59	0.29	0.29	0.00	0.28	0.05	0.92	3.49	0.01	0.01	0.00	1137
09:00	5.37	16.16	71.14	0.30	0.34	0.00	0.24	0.07	0.73	3.22	0.01	0.02	0.00	1146
09:30	6.19	18.60	72.16	0.27	0.32	0.01	0.28	0.06	0.84	3.27	0.01	0.01	0.00	1130
10:00	6.71	19.23	76.19	0.24	0.32	0.10	0.31	0.06	0.88	3.49	0.01	0.01	0.00	1141
10:30	7.12	18.12	69.22	0.24	0.29	0.10	0.33	0.07	0.83	3.16	0.01	0.01	0.00	1127
11:00	7.91	22.93	69.02	0.24	0.25	0.10	0.36	0.04	1.05	3.15	0.01	0.01	0.00	1105
11:30	4.85	10.00	73.47	0.24	0.25	0.10	0.22	0.06	0.44	3.26	0.01	0.01	0.00	1125
12:00	5.44	10.94	67.11	0.24	0.29	0.10	0.24	0.09	0.49	3.01	0.01	0.01	0.00	1143
12:30	9.43	12.71	74.20	0.22	0.32	0.13	0.44	0.07	0.59	3.45	0.01	0.01	0.01	1167
13:00	6.01	11.75	74.09	0.24	0.31	0.22	0.27	0.06	0.53	3.33	0.01	0.01	0.01	1129
13:30	5.06	10.31	73.14	0.23	0.36	0.22	0.22	0.06	0.46	3.24	0.01	0.02	0.01	1174
14:00	5.02	6.88	64.27	0.28	0.37	0.25	0.20	0.10	0.27	2.51	0.01	0.01	0.01	1076
14:30	3.55	8.21	68.80	0.26	0.33	0.24	0.14	0.08	0.33	2.80	0.01	0.01	0.01	1118
15:00	6.36	20.17	69.64	0.25	0.32	0.23	0.27	0.05	0.86	2.99	0.01	0.01	0.01	1113
15:30	7.67	23.49	67.82	0.25	0.34	0.23	0.34	0.05	1.03	2.98	0.01	0.02	0.01	1100
16:00	8.07	21.08	64.89	0.41	0.30	0.22	0.35	0.04	0.92	2.84	0.02	0.01	0.01	1132
16:30	5.39	17.26	70.45	0.25	0.34	0.15	0.24	0.05	0.76	3.09	0.01	0.01	0.01	1139
17:00	6.50	24.80	67.39	0.24	0.28	0.10	0.30	0.05	1.13	3.06	0.01	0.01	0.00	1131
17:30	8.95	26.50	66.01	0.23	0.35	0.10	0.41	0.06	1.22	3.04	0.01	0.02	0.00	1134
18:00	5.38	11.77	66.82	0.22	0.30	0.10	0.25	0.05	0.55	3.10	0.01	0.01	0.00	1123
18:30	4.71	14.93	67.51	0.23	0.30	0.13	0.22	0.07	0.69	3.10	0.01	0.01	0.01	1141
19:00	9.53	31.41	64.90	0.21	0.29	0.13	0.44	0.07	1.46	3.03	0.01	0.01	0.01	1123
19:30	8.81	13.69	60.66	0.07	0.33	0.00	0.41	0.05	0.64	2.83	0.00	0.02	0.00	1127
20:00	6.45	12.95	57.44	0.07	0.35	0.00	0.30	0.08	0.61	2.68	0.00	0.02	0.00	1133
20:30	7.70	15.33	56.62	0.07	0.38	0.00	0.35	0.09	0.70	2.59	0.00	0.02	0.00	1104
21:00	6.45	15.59	53.71	0.07	0.34	0.00	0.30	0.06	0.72	2.47	0.00	0.02	0.00	1097
21:30	5.47	10.29	59.92	0.07	0.39	0.00	0.24	0.06	0.45	2.63	0.00	0.02	0.00	1130
22:00	5.87	12.03	58.73	0.07	0.39	0.00	0.26	0.08	0.54	2.62	0.00	0.02	0.00	1146
22:30	8.68	16.91	58.98	0.07	0.35	0.00	0.40	0.05	0.78	2.72	0.00	0.02	0.00	1143
23:00	8.60	20.17	57.03	0.07	0.36	0.00	0.40	0.05	0.93	2.63	0.00	0.02	0.00	1125
23:30	7.93	15.26	58.01	0.07	0.34	0.00	0.36	0.06	0.69	2.63	0.00	0.02	0.00	1125
00:00	7.47	14.04	63.56	0.07	0.33	0.00	0.35	0.07	0.65	2.94	0.00	0.02	0.00	1140
min	3,55	6,88	53,71	0,07	0,25	0,00	0,14	0,03	0,27	2,47	0,00	0,01	0,00	1076
max	9,77	31,41	76,19	0,41	0,39	0,25	0,45	0,10	1,46	3,49	0,02	0,02	0,01	1174
moyenne	6,61	16,13	64,97	0,18	0,33	0,06								1134
Total							14,39	8,43	35,15	140,91	0,38	0,72	0,13	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3 & moyenne jour CO	/			100,00	3,89			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100,00	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.