

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Lasse	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8.48	18.38	59.56	0.06	0.35	0.00	0.41	0.05	0.89	2.89	0.00	0.02	0.00	1145
01:00	7.90	19.27	56.34	0.07	0.35	0.00	0.38	0.08	0.93	2.73	0.00	0.02	0.00	1146
01:30	6.93	13.66	60.07	0.07	0.35	0.00	0.33	0.06	0.65	2.88	0.00	0.02	0.00	1149
02:00	6.28	14.84	55.74	0.07	0.38	0.00	0.30	0.06	0.71	2.68	0.00	0.02	0.00	1151
02:30	6.50	11.42	54.93	0.07	0.38	0.00	0.30	0.12	0.53	2.53	0.00	0.02	0.00	1130
03:00	5.94	11.65	55.14	0.07	0.37	0.00	0.27	0.07	0.53	2.53	0.00	0.02	0.00	1105
03:30	7.10	18.44	61.09	0.07	0.35	0.00	0.34	0.05	0.88	2.92	0.00	0.02	0.00	1139
04:00	4.97	8.13	55.18	0.07	0.36	0.00	0.22	0.07	0.36	2.44	0.00	0.02	0.00	1137
04:30	5.22	12.10	57.27	0.07	0.32	0.00	0.24	0.03	0.56	2.64	0.00	0.01	0.00	1133
05:00	6.15	12.07	59.36	0.07	0.33	0.00	0.28	0.04	0.55	2.71	0.00	0.01	0.00	1131
05:30	6.08	22.33	56.97	0.07	0.32	0.00	0.28	0.03	1.03	2.62	0.00	0.01	0.00	1129
06:00	5.61	16.31	60.71	0.20	0.34	0.00	0.25	0.06	0.72	2.69	0.01	0.02	0.00	1154
06:30	7.48	24.65	66.41	0.32	0.32	0.00	0.34	0.12	1.11	3.00	0.01	0.01	0.00	1138
07:00	6.60	17.38	66.91	0.27	0.35	0.00	0.30	0.03	0.78	3.02	0.01	0.02	0.00	1129
07:30	7.85	19.02	59.55	0.07	0.22	0.00	0.37	0.07	0.91	2.84	0.00	0.01	0.00	1170
08:00	5.63	15.36	57.78	0.07	0.20	0.00	0.26	0.05	0.72	2.69	0.00	0.01	0.00	1162
08:30	6.53	19.64	57.88	0.07	0.23	0.00	0.31	0.04	0.93	2.73	0.00	0.01	0.00	1121
09:00	6.29	17.31	62.20	0.18	0.23	0.00	0.29	0.07	0.81	2.91	0.01	0.01	0.00	1115
09:30	9.14	23.57	60.48	0.32	0.23	0.00	0.40	0.06	1.04	2.66	0.01	0.01	0.00	1088
10:00	10.71	32.13	64.91	0.31	0.22	0.00	0.47	0.05	1.41	2.85	0.01	0.01	0.00	1089
10:30	8.31	19.90	62.72	0.33	0.20	0.00	0.34	0.08	0.81	2.56	0.01	0.01	0.00	1086
11:00	6.34	40.64	55.36	0.29	0.19	0.00	0.27	0.07	1.73	2.35	0.01	0.01	0.00	1114
11:30	5.19	36.63	44.51	0.37	0.17	0.00	0.23	0.09	1.61	1.95	0.02	0.01	0.00	1124
12:00	5.76	23.17	57.88	0.27	0.22	0.07	0.26	0.10	1.05	2.62	0.01	0.01	0.00	1118
12:30	3.68	3.74	65.22	0.27	0.27	0.03	0.16	0.11	0.16	2.87	0.01	0.01	0.00	1110
13:00	4.33	8.46	61.60	0.27	0.23	0.03	0.19	0.07	0.36	2.66	0.01	0.01	0.00	1123
13:30	7.08	15.40	69.13	0.26	0.24	0.09	0.32	0.10	0.70	3.16	0.01	0.01	0.00	1146
14:00	5.92	12.68	65.68	0.27	0.26	0.10	0.26	0.10	0.57	2.93	0.01	0.01	0.00	1131
14:30	5.21	15.81	67.21	0.27	0.27	0.10	0.23	0.07	0.70	2.96	0.01	0.01	0.00	1101
15:00	5.11	11.08	62.02	0.27	0.28	0.10	0.21	0.08	0.46	2.60	0.01	0.01	0.00	1116
15:30	5.59	15.40	67.16	0.27	0.29	0.10	0.24	0.12	0.66	2.90	0.01	0.01	0.00	1125
16:00	7.98	22.89	71.00	0.27	0.27	0.10	0.33	0.04	0.96	2.97	0.01	0.01	0.00	1136
16:30	6.19	9.15	64.09	0.25	0.23	0.07	0.26	0.06	0.38	2.70	0.01	0.01	0.00	1121
17:00	5.16	7.88	70.31	0.25	0.22	0.00	0.23	0.08	0.34	3.07	0.01	0.01	0.00	1149
17:30	5.43	11.23	67.71	0.28	0.25	0.00	0.24	0.09	0.50	3.00	0.01	0.01	0.00	1117
18:00	6.88	14.01	65.58	0.26	0.33	0.00	0.32	0.11	0.65	3.04	0.01	0.02	0.00	1123
18:30	5.84	11.30	67.52	0.25	0.30	0.00	0.27	0.08	0.53	3.17	0.01	0.01	0.00	1128
19:00	5.62	12.76	65.63	0.25	0.24	0.00	0.26	0.08	0.59	3.03	0.01	0.01	0.00	1138
19:30	8.34	16.92	56.21	0.07	0.43	0.00	0.39	0.06	0.79	2.64	0.00	0.02	0.00	1117
20:00	5.29	10.00	39.58	0.07	0.37	0.00	0.24	0.74	0.44	1.76	0.00	0.02	0.00	1098
20:30	4.74	6.95	34.91	0.07	0.35	0.00	0.20	0.02	0.30	1.50	0.00	0.01	0.00	1121
21:00	6.43	9.65	45.72	0.06	0.39	0.00	0.28	0.02	0.42	1.99	0.00	0.02	0.00	1160
21:30	9.20	11.12	53.67	0.06	0.36	0.00	0.42	0.05	0.50	2.43	0.00	0.02	0.00	1136
22:00	8.47	13.05	52.98	0.07	0.36	0.00	0.39	0.05	0.60	2.42	0.00	0.02	0.00	1122
22:30	8.83	15.28	55.60	0.07	0.37	0.00	0.41	0.04	0.71	2.60	0.00	0.02	0.00	1109
23:00	6.99	8.34	45.54	0.06	0.32	0.00	0.33	0.09	0.39	2.15	0.00	0.02	0.00	1135
23:30	7.42	9.16	50.19	0.07	0.31	0.00	0.36	0.07	0.44	2.40	0.00	0.01	0.00	1109
00:00	6.01	9.43	52.16	0.07	0.31	0.00	0.28	0.04	0.44	2.44	0.00	0.01	0.00	1095
min	3,68	3,74	34,91	0,06	0,17	0,00	0,16	0,02	0,16	1,50	0,00	0,01	0,00	1086
max	10,71	40,64	71,00	0,37	0,43	0,10	0,47	0,74	1,73	3,17	0,02	0,02	0,00	1170
moyenne	6,56	15,62	58,86	0,17	0,30	0,02								1127
Total							14,28	11,95	33,88	127,83	0,36	0,65	0,03	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	5,57			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.