

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	5,95	4,76	55,22	0,07	0,25	0,00	0,28	0,05	0,22	2,56	0,00	0,01	0,00	1131
01:00	4,43	7,07	58,08	0,07	0,26	0,00	0,21	0,05	0,33	2,71	0,00	0,01	0,00	1137
01:30	4,85	7,92	61,47	0,07	0,25	0,00	0,23	0,05	0,37	2,90	0,00	0,01	0,00	1148
02:00	5,47	9,33	56,82	0,06	0,27	0,00	0,27	0,07	0,45	2,76	0,00	0,01	0,00	1157
02:30	4,87	2,44	60,40	0,07	0,27	0,00	0,23	0,06	0,12	2,85	0,00	0,01	0,00	1155
03:00	4,38	4,40	55,58	0,07	0,30	0,00	0,20	0,08	0,20	2,56	0,00	0,01	0,00	1132
03:30	5,38	8,00	58,68	0,07	0,30	0,00	0,25	0,06	0,37	2,73	0,00	0,01	0,00	1135
04:00	7,74	6,96	58,98	0,07	0,29	0,00	0,36	0,07	0,32	2,74	0,00	0,01	0,00	1159
04:30	5,38	3,90	55,98	0,07	0,28	0,00	0,25	0,06	0,18	2,60	0,00	0,01	0,00	1133
05:00	5,34	5,62	58,57	0,07	0,28	0,00	0,25	0,09	0,26	2,70	0,00	0,01	0,00	1139
05:30	5,32	7,50	61,77	0,16	0,44	0,00	0,25	0,06	0,36	2,93	0,01	0,02	0,00	1174
06:00	5,76	6,55	68,60	0,24	0,51	0,00	0,26	0,04	0,29	3,08	0,01	0,02	0,00	1153
06:30	8,44	14,36	64,74	0,23	0,55	0,00	0,39	0,05	0,67	3,00	0,01	0,03	0,00	1142
07:00	9,10	12,15	66,40	0,20	0,44	0,00	0,42	0,05	0,56	3,08	0,01	0,02	0,00	1140
07:30	7,11	9,16	61,42	0,18	0,35	0,00	0,33	0,06	0,43	2,86	0,01	0,02	0,00	1147
08:00	7,11	10,26	66,98	0,25	0,51	0,00	0,33	0,06	0,48	3,13	0,01	0,02	0,00	1149
08:30	6,55	10,44	66,81	0,22	0,49	0,00	0,31	0,05	0,50	3,19	0,01	0,02	0,00	1154
09:00	6,36	8,73	68,87	0,24	0,49	0,00	0,30	0,08	0,41	3,23	0,01	0,02	0,00	1140
09:30	6,03	8,85	64,14	0,33	0,54	0,00	0,28	0,05	0,41	2,98	0,02	0,03	0,00	1131
10:00	10,44	20,59	62,20	0,34	0,50	0,00	0,45	0,05	0,90	2,70	0,01	0,02	0,00	1123
10:30	12,67	22,42	61,93	1,42	0,53	0,00	0,57	0,09	1,00	2,77	0,06	0,02	0,00	1147
11:00	6,07	6,53	63,44	0,84	0,51	0,00	0,27	0,58	0,29	2,79	0,04	0,02	0,00	1138
11:30	5,31	2,92	60,58	0,26	0,48	0,00	0,22	0,12	0,12	2,57	0,01	0,02	0,00	1134
12:00	5,55	5,58	60,20	0,23	0,48	0,00	0,25	0,05	0,25	2,70	0,01	0,02	0,00	1171
12:30	5,54	5,63	59,28	0,23	0,55	0,00	0,25	0,05	0,25	2,66	0,01	0,02	0,00	1135
13:00	9,00	8,31	64,64	0,23	0,48	0,00	0,40	0,07	0,37	2,91	0,01	0,02	0,00	1150
13:30	8,04	8,17	69,30	0,22	0,51	0,00	0,37	0,06	0,38	3,22	0,01	0,02	0,00	1137
14:00	6,09	4,56	65,93	0,21	0,55	0,00	0,28	0,05	0,21	2,98	0,01	0,02	0,00	1156
14:30	6,66	13,47	64,97	0,20	0,46	0,00	0,30	0,10	0,62	2,98	0,01	0,02	0,00	1146
15:00	6,48	15,50	66,84	0,22	0,49	0,00	0,30	0,07	0,71	3,05	0,01	0,02	0,00	1131
15:30	5,33	10,24	67,41	0,22	0,47	0,00	0,24	0,05	0,46	3,06	0,01	0,02	0,00	1138
16:00	7,45	13,04	63,67	0,30	0,42	0,00	0,33	0,06	0,58	2,85	0,01	0,02	0,00	1137
16:30	7,65	12,54	68,83	0,28	0,48	0,00	0,35	0,06	0,58	3,17	0,01	0,02	0,00	1136
17:00	6,50	9,65	68,11	0,28	0,46	0,00	0,30	0,06	0,45	3,14	0,01	0,02	0,00	1128
17:30	8,52	12,69	70,68	0,27	0,48	0,00	0,40	0,06	0,59	3,29	0,01	0,02	0,00	1126
18:00	8,61	15,00	61,76	0,27	0,45	0,00	0,41	0,07	0,71	2,93	0,01	0,02	0,00	1122
18:30	6,08	6,66	68,33	0,26	0,50	0,00	0,29	0,06	0,31	3,20	0,01	0,02	0,00	1137
19:00	4,69	4,18	69,40	0,23	0,45	0,00	0,22	0,07	0,20	3,28	0,01	0,02	0,00	1134
19:30	4,05	9,55	56,73	0,07	0,30	0,00	0,19	0,08	0,46	2,71	0,00	0,01	0,00	1130
20:00	5,44	24,07	57,43	0,07	0,30	0,00	0,26	0,08	1,14	2,71	0,00	0,01	0,00	1127
20:30	6,10	13,96	58,28	0,07	0,25	0,00	0,29	0,08	0,66	2,74	0,00	0,01	0,00	1133
21:00	4,60	9,36	58,39	0,07	0,28	0,00	0,22	0,07	0,45	2,79	0,00	0,01	0,00	1167
21:30	7,61	18,51	58,03	0,07	0,33	0,00	0,36	0,08	0,88	2,75	0,00	0,02	0,00	1161
22:00	8,89	10,26	54,05	0,07	0,31	0,00	0,38	0,07	0,43	2,28	0,00	0,01	0,00	1116
22:30	9,84	22,65	58,10	0,07	0,31	0,00	0,46	0,06	1,05	2,70	0,00	0,01	0,00	1143
23:00	8,92	14,47	58,25	0,07	0,28	0,00	0,43	0,06	0,69	2,78	0,00	0,01	0,00	1130
23:30	7,99	9,47	59,27	0,07	0,28	0,00	0,37	0,07	0,44	2,78	0,00	0,01	0,00	1144
00:00	8,14	11,11	58,39	0,07	0,28	0,00	0,38	0,07	0,53	2,76	0,00	0,01	0,00	1153
min	4,05	2,44	54,05	0,06	0,25	0,00	0,19	0,04	0,12	2,28	0,00	0,01	0,00	1116
max	12,67	24,07	70,68	1,42	0,55	0,00	0,57	0,58	1,14	3,29	0,06	0,03	0,00	1174
moyenne	6,75	10,20	62,17	0,21	0,40	0,00								1141
Total							14,93	12,49	22,63	137,83	0,45	0,89	0,00	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	5,66			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100,00	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.