

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Lasse	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.29	9.00	57.99	0.07	0.27	0.00	0.35	0.06	0.43	2.77	0.00	0.01	0.00	1153
01:00	6.92	11.64	58.03	0.07	0.28	0.00	0.33	0.06	0.56	2.77	0.00	0.01	0.00	1156
01:30	7.06	11.83	56.96	0.07	0.32	0.00	0.34	0.07	0.56	2.71	0.00	0.02	0.00	1147
02:00	6.23	9.07	58.32	0.07	0.29	0.00	0.29	0.07	0.43	2.75	0.00	0.01	0.00	1151
02:30	6.60	10.70	59.63	0.07	0.32	0.00	0.31	0.09	0.51	2.82	0.00	0.02	0.00	1144
03:00	7.87	14.45	56.31	0.07	0.30	0.00	0.37	0.06	0.68	2.66	0.00	0.01	0.00	1150
03:30	9.27	25.26	54.85	0.07	0.29	0.00	0.44	1.60	1.20	2.60	0.00	0.01	0.00	1145
04:00	6.94	17.12	61.34	0.07	0.25	0.00	0.33	0.06	0.80	2.88	0.00	0.01	0.00	1148
04:30	7.02	20.08	57.79	0.07	0.24	0.00	0.34	0.08	0.97	2.79	0.00	0.01	0.00	1152
05:00	5.93	9.56	60.17	0.07	0.32	0.00	0.28	0.07	0.45	2.86	0.00	0.02	0.00	1169
05:30	5.70	14.84	59.92	0.16	0.30	0.00	0.27	0.06	0.70	2.83	0.01	0.01	0.00	1154
06:00	5.08	13.67	67.39	0.23	0.35	0.00	0.23	0.04	0.63	3.08	0.01	0.02	0.00	1161
06:30	4.74	14.69	64.76	0.27	0.34	0.00	0.22	0.07	0.68	3.02	0.01	0.02	0.00	1169
07:00	5.04	8.13	64.47	0.20	0.27	0.00	0.23	0.06	0.36	2.88	0.01	0.01	0.00	1169
07:30	5.15	6.15	61.93	0.17	0.40	0.00	0.23	0.06	0.28	2.80	0.01	0.02	0.00	1143
08:00	5.50	8.96	67.69	0.20	0.47	0.00	0.25	0.06	0.41	3.10	0.01	0.02	0.00	1150
08:30	6.76	10.95	62.69	0.21	0.49	0.00	0.31	0.05	0.51	2.91	0.01	0.02	0.00	1163
09:00	8.69	12.27	67.99	0.28	0.49	0.00	0.40	0.07	0.57	3.15	0.01	0.02	0.00	1165
09:30	6.53	7.52	66.61	0.28	0.47	0.00	0.29	0.08	0.34	2.99	0.01	0.02	0.00	1122
10:00	7.15	9.15	65.18	0.32	0.50	0.00	0.31	0.08	0.40	2.83	0.01	0.02	0.00	1121
10:30	6.89	9.68	68.50	0.32	0.44	0.00	0.30	0.06	0.42	2.99	0.01	0.02	0.00	1131
11:00	8.14	12.29	67.43	0.30	0.44	0.00	0.36	0.10	0.55	3.02	0.01	0.02	0.00	1139
11:30	8.25	14.89	67.13	0.29	0.52	0.00	0.37	0.06	0.67	3.02	0.01	0.02	0.00	1147
12:00	9.01	31.71	66.92	0.28	0.50	0.00	0.41	0.06	1.45	3.06	0.01	0.02	0.00	1161
12:30	4.78	8.33	71.07	0.27	0.45	0.00	0.22	0.07	0.38	3.25	0.01	0.02	0.00	1168
13:00	10.79	15.03	61.00	0.29	0.46	0.00	0.48	0.05	0.67	2.71	0.01	0.02	0.00	1145
13:30	8.91	11.12	67.18	0.29	0.52	0.00	0.37	0.06	0.47	2.82	0.01	0.02	0.00	1142
14:00	6.91	7.36	66.39	0.29	0.53	0.00	0.29	0.05	0.31	2.83	0.01	0.02	0.00	1163
14:30	6.81	12.79	65.70	0.28	0.50	0.00	0.31	0.04	0.58	2.96	0.01	0.02	0.00	1155
15:00	9.79	28.87	68.68	0.28	0.52	0.00	0.45	0.06	1.31	3.13	0.01	0.02	0.00	1134
15:30	8.11	31.55	63.17	0.38	0.34	0.71	0.36	0.07	1.42	2.84	0.02	0.02	0.03	1141
16:00	7.97	21.95	59.23	0.26	0.32	0.15	0.36	0.08	1.00	2.70	0.01	0.01	0.01	1137
16:30	8.24	12.41	58.33	0.14	0.26	0.13	0.38	0.07	0.58	2.71	0.01	0.01	0.01	1151
17:00	7.47	18.53	57.46	0.14	0.27	0.13	0.35	0.07	0.86	2.67	0.01	0.01	0.01	1143
17:30	7.53	17.57	59.57	0.14	0.28	0.13	0.36	0.07	0.83	2.82	0.01	0.01	0.01	1169
18:00	7.69	18.16	58.65	0.26	0.39	0.10	0.36	0.22	0.85	2.76	0.01	0.02	0.00	1152
18:30	3.30	1.50	69.69	0.37	0.47	0.02	0.15	0.08	0.07	3.24	0.02	0.02	0.00	1156
19:00	3.21	8.92	66.03	0.32	0.44	0.02	0.15	0.07	0.42	3.07	0.02	0.02	0.00	1173
19:30	9.01	40.43	59.34	0.14	0.35	0.13	0.42	0.08	1.91	2.80	0.01	0.02	0.01	1168
20:00	8.02	34.87	55.74	0.13	0.38	0.13	0.38	0.09	1.63	2.61	0.01	0.02	0.01	1148
20:30	5.75	15.69	57.74	0.13	0.34	0.10	0.27	0.08	0.74	2.70	0.01	0.02	0.00	1162
21:00	9.61	42.53	57.37	0.14	0.33	0.13	0.45	0.09	1.98	2.67	0.01	0.02	0.01	1138
21:30	8.01	30.83	59.14	0.14	0.38	0.13	0.37	0.08	1.44	2.76	0.01	0.02	0.01	1155
22:00	7.48	20.99	56.19	0.14	0.40	0.13	0.34	0.07	0.95	2.55	0.01	0.02	0.01	1149
22:30	7.29	41.25	53.25	0.14	0.32	0.12	0.34	0.08	1.94	2.50	0.01	0.01	0.01	1122
23:00	6.22	30.68	54.56	0.10	0.32	0.06	0.30	0.07	1.46	2.59	0.00	0.02	0.00	1130
23:30	7.04	26.09	56.66	0.14	0.30	0.13	0.33	0.08	1.22	2.66	0.01	0.01	0.01	1144
00:00	7.26	15.60	61.66	0.14	0.30	0.13	0.34	0.07	0.73	2.88	0.01	0.01	0.01	1157
min	3,21	1,50	53,25	0,07	0,24	0,00	0,15	0,04	0,07	2,50	0,00	0,01	0,00	1121
max	10,79	42,53	71,07	0,38	0,53	0,71	0,48	1,60	1,98	3,25	0,02	0,02	0,03	1173
moyenne	7,10	17,22	61,75	0,19	0,38	0,05								1149
Total							15,71	13,19	38,29	136,49	0,42	0,83	0,12	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	5,92			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				88,68			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.
09h00 Redémarrage UVE suite à un arrêt pour réparer une fuite sur le circuit eau/vapeur