

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6,27	49,14	62,19	0,20	0,32	0,24	0,29	0,06	2,26	2,86	0,01	0,01	0,01	1137
01:00	6,08	60,57	56,69	0,21	0,34	0,24	0,28	0,10	2,84	2,66	0,01	0,02	0,01	1141
01:30	4,00	27,17	57,40	0,21	0,31	0,24	0,19	0,09	1,27	2,69	0,01	0,01	0,01	1132
02:00	5,16	23,26	55,10	0,21	0,36	0,25	0,24	0,08	1,08	2,56	0,01	0,02	0,01	1115
02:30	7,81	21,27	54,95	0,21	0,37	0,25	0,36	0,10	0,98	2,54	0,01	0,02	0,01	1137
03:00	5,90	24,81	53,71	0,21	0,36	0,25	0,27	0,08	1,14	2,48	0,01	0,02	0,01	1093
03:30	5,31	40,90	56,74	0,21	0,36	0,25	0,25	0,07	1,90	2,63	0,01	0,02	0,01	1110
04:00	4,93	40,19	59,37	0,20	0,36	0,24	0,23	0,10	1,90	2,81	0,01	0,02	0,01	1148
04:30	4,73	48,28	58,98	0,19	0,37	0,22	0,23	0,11	2,31	2,82	0,01	0,02	0,01	1124
05:00	3,38	14,96	59,52	0,20	0,40	0,23	0,16	0,08	0,70	2,78	0,01	0,02	0,01	1133
05:30	3,43	13,61	56,37	0,21	0,43	0,25	0,16	0,10	0,63	2,61	0,01	0,02	0,01	1115
06:00	2,32	9,93	60,64	0,25	0,44	0,17	0,11	0,11	0,47	2,85	0,01	0,02	0,01	1132
06:30	3,60	32,13	68,29	0,30	0,42	0,10	0,17	0,07	1,48	3,16	0,01	0,02	0,00	1120
07:00	5,19	37,70	63,53	0,28	0,37	0,13	0,24	0,07	1,71	2,88	0,01	0,02	0,01	1137
07:30	8,70	23,77	59,56	0,21	0,28	0,25	0,41	0,08	1,11	2,78	0,01	0,01	0,01	1145
08:00	11,44	25,64	56,79	0,21	0,28	0,24	0,54	0,07	1,21	2,68	0,01	0,01	0,01	1134
08:30	7,45	8,65	57,30	0,21	0,33	0,25	0,35	0,06	0,40	2,67	0,01	0,02	0,01	1124
09:00	6,90	8,94	57,54	0,21	0,27	0,25	0,32	0,07	0,42	2,67	0,01	0,01	0,01	1133
09:30	8,00	10,54	57,86	0,21	0,34	0,25	0,38	0,06	0,50	2,73	0,01	0,02	0,01	1144
10:00	8,14	9,31	58,20	0,22	0,29	0,25	0,37	0,07	0,43	2,66	0,01	0,01	0,01	1121
10:30	13,38	45,93	57,65	0,21	0,29	0,25	0,63	0,10	2,15	2,70	0,01	0,01	0,01	1124
11:00	10,64	48,92	57,11	0,21	0,31	0,25	0,50	0,44	2,30	2,68	0,01	0,01	0,01	1096
11:30	5,04	7,88	48,75	0,21	0,33	0,25	0,24	0,35	0,37	2,31	0,01	0,02	0,01	1125
12:00	6,90	9,24	54,10	0,21	0,30	0,25	0,32	0,07	0,43	2,53	0,01	0,01	0,01	1122
12:30	6,48	5,43	60,86	0,21	0,28	0,25	0,30	0,06	0,25	2,80	0,01	0,01	0,01	1131
13:00	9,03	9,07	58,52	0,21	0,35	0,25	0,42	0,08	0,43	2,75	0,01	0,02	0,01	1155
13:30	12,17	16,69	56,60	0,21	0,38	0,25	0,57	0,07	0,79	2,67	0,01	0,02	0,01	1146
14:00	11,52	10,62	57,08	0,29	0,35	0,39	0,51	0,07	0,47	2,55	0,01	0,02	0,02	1127
14:30	8,44	9,64	56,28	0,29	0,35	0,39	0,39	0,13	0,45	2,61	0,01	0,02	0,02	1120
15:00	6,98	6,34	57,92	0,29	0,39	0,39	0,33	0,10	0,30	2,72	0,01	0,02	0,02	1152
15:30	5,65	5,47	58,23	0,30	0,38	0,40	0,26	0,10	0,25	2,65	0,01	0,02	0,02	1134
16:00	7,28	11,86	58,14	0,29	0,39	0,39	0,33	0,08	0,54	2,67	0,01	0,02	0,02	1158
16:30	9,66	21,44	60,50	0,28	0,39	0,36	0,45	0,07	0,99	2,80	0,01	0,02	0,02	1130
17:00	8,51	11,03	56,62	0,21	0,37	0,25	0,40	0,06	0,52	2,64	0,01	0,02	0,01	1120
17:30	8,16	14,79	57,67	0,21	0,34	0,24	0,38	0,08	0,69	2,70	0,01	0,02	0,01	1132
18:00	5,45	11,58	61,99	0,23	0,80	0,20	0,25	0,08	0,53	2,82	0,01	0,04	0,01	1135
18:30	4,14	18,83	66,13	0,26	0,92	0,11	0,19	0,08	0,85	2,98	0,01	0,04	0,00	1116
19:00	2,97	5,64	63,15	0,25	0,70	0,21	0,14	0,09	0,26	2,88	0,01	0,03	0,01	1133
19:30	3,17	3,48	59,51	0,21	0,44	0,25	0,15	0,07	0,16	2,73	0,01	0,02	0,01	1146
20:00	5,77	16,29	58,88	0,21	0,43	0,25	0,26	0,07	0,74	2,69	0,01	0,02	0,01	1113
20:30	8,91	21,30	54,79	0,21	0,40	0,25	0,42	0,08	0,99	2,55	0,01	0,02	0,01	1110
21:00	8,39	17,67	58,65	0,21	0,37	0,25	0,39	0,05	0,82	2,72	0,01	0,02	0,01	1147
21:30	5,02	6,66	54,28	0,21	0,42	0,24	0,24	0,05	0,31	2,55	0,01	0,02	0,01	1154
22:00	4,69	9,53	57,56	0,20	0,44	0,24	0,22	0,08	0,45	2,73	0,01	0,02	0,01	1137
22:30	5,62	11,11	56,56	0,22	0,45	0,25	0,25	0,10	0,50	2,54	0,01	0,02	0,01	1088
23:00	5,10	6,29	55,96	0,22	0,46	0,25	0,23	0,07	0,29	2,54	0,01	0,02	0,01	1119
23:30	5,78	7,06	58,09	0,22	0,46	0,25	0,26	0,09	0,32	2,61	0,01	0,02	0,01	1108
00:00	7,46	11,41	55,32	0,21	0,45	0,24	0,35	0,05	0,53	2,59	0,01	0,02	0,01	1136
min	2,32	3,48	48,75	0,19	0,27	0,10	0,11	0,05	0,16	2,31	0,01	0,01	0,00	1088
max	13,38	60,57	68,29	0,30	0,92	0,40	0,63	0,44	2,84	3,16	0,01	0,04	0,02	1158
moyenne	6,69	19,00	58,08	0,23	0,39	0,25								1130
Total							14,90	13,38	42,42	129,24	0,50	0,88	0,56	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3 & moyenne jour CO	/			100,00	5,98			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.