

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Classe	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	5.04	4.31	64.06	0.40	0.31	0.58	0.24	0.03	0.20	3.02	0.02	0.01	0.03	1165
01:00	5.87	12.31	58.02	0.41	0.29	0.59	0.28	0.04	0.58	2.72	0.02	0.01	0.03	1170
01:30	5.83	7.96	57.49	0.39	0.32	0.56	0.28	0.05	0.38	2.73	0.02	0.02	0.03	1163
02:00	4.71	3.02	59.70	0.40	0.31	0.58	0.22	0.04	0.14	2.78	0.02	0.01	0.03	1167
02:30	5.11	6.92	55.38	0.38	0.29	0.55	0.24	0.05	0.33	2.61	0.02	0.01	0.03	1172
03:00	9.90	18.43	58.69	0.41	0.29	0.58	0.47	0.05	0.88	2.80	0.02	0.01	0.03	1161
03:30	5.41	5.35	56.81	0.39	0.27	0.55	0.25	0.05	0.25	2.65	0.02	0.01	0.03	1149
04:00	5.16	8.22	58.29	0.36	0.24	0.51	0.24	0.05	0.38	2.71	0.02	0.01	0.02	1143
04:30	5.02	8.51	57.01	0.36	0.25	0.50	0.24	0.04	0.40	2.68	0.02	0.01	0.02	1157
05:00	6.59	15.49	53.32	0.36	0.28	0.51	0.31	0.03	0.73	2.50	0.02	0.01	0.02	1143
05:30	6.99	10.25	63.40	0.36	0.27	0.51	0.32	0.03	0.48	2.95	0.02	0.01	0.02	1162
06:00	4.64	4.35	55.25	0.36	0.26	0.50	0.22	0.04	0.21	2.61	0.02	0.01	0.02	1161
06:30	4.42	5.15	59.47	0.36	0.28	0.51	0.21	0.04	0.24	2.81	0.02	0.01	0.02	1158
07:00	4.48	6.10	64.38	0.25	0.35	0.43	0.21	0.07	0.28	2.99	0.01	0.02	0.02	1148
07:30	4.89	6.45	69.27	0.20	0.36	0.38	0.22	0.05	0.30	3.18	0.01	0.02	0.02	1151
08:00	5.63	10.70	60.72	0.37	0.38	0.47	0.26	0.04	0.50	2.84	0.02	0.02	0.02	1156
08:30	7.37	13.59	56.83	0.41	0.32	0.60	0.34	0.09	0.63	2.64	0.02	0.01	0.03	1120
09:00	6.10	7.09	53.62	0.42	0.31	0.61	0.28	0.06	0.33	2.49	0.02	0.01	0.03	1117
09:30	14.24	40.91	45.45	0.38	0.31	0.54	0.65	0.06	1.88	2.08	0.02	0.01	0.02	1128
10:00	11.99	20.01	64.19	0.28	0.26	0.45	0.52	0.04	0.87	2.79	0.01	0.01	0.02	1142
10:30	13.44	26.89	67.67	0.23	0.22	0.37	0.61	0.14	1.23	3.09	0.01	0.01	0.02	1125
11:00	12.60	28.16	62.28	0.34	0.26	0.38	0.58	0.13	1.28	2.84	0.02	0.01	0.02	1107
11:30	17.26	49.29	67.15	0.24	0.25	0.38	0.77	0.09	2.21	3.01	0.01	0.01	0.02	1105
12:00	15.57	27.92	72.79	0.23	0.27	0.40	0.68	0.05	1.23	3.19	0.01	0.01	0.02	1138
12:30	8.43	36.77	65.82	0.24	0.25	0.49	0.38	0.07	1.65	2.95	0.01	0.01	0.02	1128
13:00	3.94	6.78	71.27	0.27	0.28	0.50	0.18	0.07	0.31	3.29	0.01	0.01	0.02	1145
13:30	3.03	7.21	64.08	0.19	0.25	0.50	0.14	0.07	0.33	2.92	0.01	0.01	0.02	1146
14:00	3.22	7.51	58.34	0.22	0.27	0.51	0.14	0.06	0.33	2.55	0.01	0.01	0.02	1134
14:30	4.66	15.87	66.68	0.29	0.26	0.50	0.20	0.07	0.70	2.92	0.01	0.01	0.02	1148
15:00	7.97	20.35	69.14	0.20	0.24	0.49	0.36	0.15	0.92	3.14	0.01	0.01	0.02	1124
15:30	6.94	18.61	63.09	0.21	0.23	0.50	0.31	0.07	0.83	2.80	0.01	0.01	0.02	1120
16:00	6.97	14.29	58.87	0.30	0.26	0.48	0.31	0.06	0.64	2.64	0.01	0.01	0.02	1129
16:30	5.24	9.44	70.82	0.23	0.26	0.49	0.23	0.05	0.42	3.14	0.01	0.01	0.02	1130
17:00	4.90	10.04	61.04	0.23	0.24	0.49	0.22	0.11	0.45	2.72	0.01	0.01	0.02	1144
17:30	6.63	10.63	68.22	0.30	0.26	0.49	0.29	0.05	0.47	3.00	0.01	0.01	0.02	1139
18:00	5.84	10.92	66.03	0.49	0.27	0.48	0.26	0.08	0.49	2.99	0.02	0.01	0.02	1143
18:30	3.38	0.97	68.64	0.19	0.29	0.50	0.15	0.10	0.04	3.11	0.01	0.01	0.02	1144
19:00	2.99	1.84	63.74	0.26	0.26	0.50	0.14	0.13	0.08	2.93	0.01	0.01	0.02	1153
19:30	4.45	7.33	69.33	0.20	0.31	0.50	0.21	0.11	0.34	3.19	0.01	0.01	0.02	1134
20:00	5.65	6.54	63.69	0.31	0.34	0.56	0.26	0.11	0.30	2.95	0.01	0.02	0.03	1143
20:30	6.75	10.75	53.49	0.41	0.30	0.61	0.32	0.05	0.51	2.54	0.02	0.01	0.03	1125
21:00	9.40	13.62	61.77	0.42	0.32	0.61	0.44	0.07	0.64	2.89	0.02	0.01	0.03	1154
21:30	8.64	12.22	58.91	0.42	0.33	0.62	0.40	0.06	0.57	2.76	0.02	0.02	0.03	1153
22:00	5.31	5.25	56.46	0.43	0.34	0.63	0.24	0.07	0.24	2.60	0.02	0.02	0.03	1138
22:30	6.10	9.93	57.80	0.42	0.37	0.62	0.29	0.07	0.47	2.71	0.02	0.02	0.03	1137
23:00	4.79	4.45	53.14	0.42	0.34	0.62	0.23	0.06	0.21	2.50	0.02	0.02	0.03	1138
23:30	4.67	4.60	61.41	0.43	0.38	0.62	0.22	0.07	0.21	2.86	0.02	0.02	0.03	1144
00:00	7.64	19.22	56.87	0.41	0.33	0.61	0.37	0.08	0.92	2.73	0.02	0.02	0.03	1142
min	2,99	0,97	45,45	0,19	0,22	0,37	0,14	0,03	0,04	2,08	0,01	0,01	0,02	1105
max	17,26	49,29	72,79	0,49	0,38	0,63	0,77	0,15	2,21	3,29	0,02	0,02	0,03	1172
moyenne	6,79	12,76	61,46	0,33	0,29	0,52								1145
Total							14,95	12,93	28,00	135,55	0,73	0,64	1,15	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	5,82			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.