

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	4,71	12,43	55,68	0,42	0,36	0,61	0,22	1,48	0,59	2,65	0,02	0,02	0,03	1162
01:00	3,52	3,85	52,07	0,43	0,33	0,62	0,16	0,08	0,17	2,32	0,02	0,01	0,03	1153
01:30	2,70	4,05	58,99	0,42	0,32	0,60	0,12	0,06	0,19	2,70	0,02	0,01	0,03	1155
02:00	6,98	21,91	58,32	0,41	0,35	0,61	0,32	0,05	1,02	2,71	0,02	0,02	0,03	1156
02:30	10,02	19,19	60,13	0,39	0,34	0,56	0,46	0,06	0,89	2,79	0,02	0,02	0,03	1155
03:00	7,71	10,45	55,27	0,41	0,35	0,60	0,35	0,05	0,48	2,53	0,02	0,02	0,03	1116
03:30	6,62	20,86	54,88	0,38	0,32	0,54	0,30	0,05	0,94	2,48	0,02	0,01	0,02	1124
04:00	6,21	41,33	55,64	0,35	0,29	0,49	0,28	0,04	1,83	2,47	0,02	0,01	0,02	1160
04:30	4,98	14,48	64,14	0,35	0,32	0,50	0,22	0,04	0,65	2,87	0,02	0,01	0,02	1155
05:00	5,33	53,70	53,71	0,34	0,36	0,49	0,25	0,05	2,53	2,53	0,02	0,02	0,02	1159
05:30	4,35	58,17	55,91	0,35	0,33	0,49	0,20	0,06	2,69	2,58	0,02	0,02	0,02	1147
06:00	3,68	22,67	61,85	0,35	0,33	0,50	0,17	0,06	1,05	2,86	0,02	0,02	0,02	1177
06:30	4,21	21,86	58,32	0,35	0,35	0,49	0,20	0,07	1,05	2,80	0,02	0,02	0,02	1170
07:00	6,07	28,24	61,33	0,26	0,34	0,32	0,29	0,09	1,33	2,88	0,01	0,02	0,01	1149
07:30	6,73	23,63	68,08	0,21	0,33	0,24	0,31	0,07	1,10	3,17	0,01	0,02	0,01	1152
08:00	5,33	11,40	64,46	0,35	0,30	0,35	0,25	0,07	0,53	3,01	0,02	0,01	0,02	1171
08:30	5,11	13,10	52,94	0,35	0,29	0,49	0,24	0,08	0,63	2,54	0,02	0,01	0,02	1150
09:00	4,91	4,00	60,34	0,37	0,29	0,53	0,22	0,06	0,18	2,69	0,02	0,01	0,02	1140
09:30	4,57	3,95	59,00	0,36	0,29	0,51	0,21	0,06	0,18	2,73	0,02	0,01	0,02	1162
10:00	6,69	14,64	59,92	0,37	0,27	0,55	0,31	0,06	0,68	2,80	0,02	0,01	0,03	1134
10:30	9,98	21,12	42,41	0,40	0,26	0,58	0,48	0,07	1,02	2,04	0,02	0,01	0,03	1126
11:00	12,90	26,70	54,77	0,39	0,23	0,57	0,60	0,46	1,24	2,54	0,02	0,01	0,03	1135
11:30	19,56	42,98	59,03	0,36	0,23	0,52	0,92	1,00	2,03	2,78	0,02	0,01	0,02	1163
12:00	8,43	6,41	55,13	0,37	0,22	0,54	0,39	0,05	0,30	2,57	0,02	0,01	0,03	1135
12:30	4,35	0,48	56,26	0,41	0,26	0,60	0,20	0,03	0,02	2,60	0,02	0,01	0,03	1144
13:00	4,62	4,82	63,49	0,42	0,24	0,61	0,21	0,06	0,22	2,94	0,02	0,01	0,03	1126
13:30	8,18	11,75	52,28	0,41	0,26	0,61	0,38	0,06	0,55	2,46	0,02	0,01	0,03	1145
14:00	5,29	2,79	62,99	0,43	0,30	0,63	0,24	0,06	0,13	2,88	0,02	0,01	0,03	1162
14:30	4,43	5,09	57,70	0,42	0,29	0,61	0,21	0,08	0,24	2,73	0,02	0,01	0,03	1148
15:00	7,34	17,02	57,56	0,43	0,27	0,63	0,34	0,08	0,79	2,68	0,02	0,01	0,03	1128
15:30	6,42	11,22	55,65	0,43	0,24	0,63	0,30	0,07	0,52	2,58	0,02	0,01	0,03	1109
16:00	12,60	21,47	49,69	0,41	0,26	0,60	0,61	1,10	1,04	2,40	0,02	0,01	0,03	1131
16:30	6,38	8,82	62,29	0,42	0,25	0,61	0,30	0,05	0,41	2,90	0,02	0,01	0,03	1144
17:00	5,68	10,68	55,93	0,42	0,26	0,61	0,26	0,05	0,49	2,57	0,02	0,01	0,03	1141
17:30	5,45	7,69	58,33	0,40	0,27	0,59	0,26	0,04	0,36	2,73	0,02	0,01	0,03	1182
18:00	4,40	4,39	57,09	0,41	0,25	0,61	0,20	0,04	0,20	2,65	0,02	0,01	0,03	1141
18:30	5,43	5,98	59,79	0,42	0,27	0,62	0,25	0,06	0,28	2,77	0,02	0,01	0,03	1145
19:00	4,63	3,92	64,10	0,36	0,40	0,54	0,21	0,06	0,18	2,93	0,02	0,02	0,02	1155
19:30	8,03	17,99	59,43	0,23	0,40	0,50	0,37	0,75	0,83	2,73	0,01	0,02	0,02	1129
20:00	10,69	20,98	63,46	0,36	0,31	0,55	0,50	0,12	0,98	2,96	0,02	0,01	0,03	1118
20:30	6,02	7,65	58,45	0,43	0,26	0,63	0,27	0,04	0,34	2,61	0,02	0,01	0,03	1138
21:00	5,62	8,83	60,30	0,42	0,26	0,61	0,25	0,04	0,39	2,65	0,02	0,01	0,03	1151
21:30	4,73	5,65	60,36	0,43	0,31	0,63	0,21	0,04	0,25	2,64	0,02	0,01	0,03	1155
22:00	4,74	8,02	57,84	0,44	0,28	0,64	0,21	0,05	0,35	2,56	0,02	0,01	0,03	1141
22:30	6,12	14,12	58,75	0,43	0,30	0,63	0,28	0,06	0,65	2,71	0,02	0,01	0,03	1160
23:00	5,60	10,55	54,73	0,41	0,28	0,61	0,26	0,04	0,50	2,58	0,02	0,01	0,03	1128
23:30	4,79	3,41	60,85	0,42	0,32	0,62	0,22	0,06	0,16	2,77	0,02	0,01	0,03	1131
00:00	6,44	10,80	50,97	0,39	0,27	0,56	0,30	0,06	0,50	2,36	0,02	0,01	0,03	1127
min	2,70	0,48	42,41	0,21	0,22	0,24	0,12	0,03	0,02	2,04	0,01	0,01	0,01	1109
max	19,56	58,17	68,08	0,44	0,40	0,64	0,92	1,48	2,69	3,17	0,02	0,02	0,03	1182
moyenne	6,44	15,11	57,93	0,38	0,30	0,56								1145
Total							14,34	15,77	33,66	128,45	0,85	0,66	1,24	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	7,05			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.