

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	5,16	6,19	56,33	0,35	0,25	0,50	0,24	0,08	0,29	2,63	0,02	0,01	0,02	1136
01:00	7,46	14,58	54,19	0,35	0,27	0,49	0,35	0,05	0,68	2,51	0,02	0,01	0,02	1149
01:30	5,73	7,05	52,86	0,35	0,25	0,49	0,26	0,08	0,32	2,41	0,02	0,01	0,02	1127
02:00	5,19	5,64	60,56	0,35	0,28	0,49	0,23	0,03	0,25	2,73	0,02	0,01	0,02	1145
02:30	5,15	4,80	53,84	0,35	0,26	0,50	0,23	0,05	0,22	2,41	0,02	0,01	0,02	1161
03:00	5,01	3,54	61,59	0,36	0,28	0,51	0,23	0,04	0,16	2,79	0,02	0,01	0,02	1161
03:30	5,26	4,70	57,50	0,36	0,31	0,51	0,24	0,05	0,22	2,67	0,02	0,01	0,02	1130
04:00	6,38	7,23	56,83	0,36	0,27	0,50	0,29	0,05	0,33	2,63	0,02	0,01	0,02	1141
04:30	6,02	7,10	54,56	0,35	0,25	0,50	0,28	0,18	0,33	2,54	0,02	0,01	0,02	1127
05:00	5,53	3,88	63,82	0,36	0,30	0,51	0,25	0,06	0,18	2,91	0,02	0,01	0,02	1131
05:30	5,05	4,69	51,64	0,36	0,29	0,51	0,24	0,05	0,22	2,40	0,02	0,01	0,02	1148
06:00	6,21	6,93	58,06	0,36	0,28	0,51	0,29	0,09	0,32	2,70	0,02	0,01	0,02	1135
06:30	6,92	7,84	59,21	0,36	0,26	0,51	0,32	0,07	0,36	2,75	0,02	0,01	0,02	1124
07:00	4,96	4,14	64,13	0,28	0,25	0,32	0,23	0,09	0,19	2,94	0,01	0,01	0,01	1105
07:30	5,33	6,33	63,55	0,23	0,19	0,23	0,25	0,08	0,30	2,99	0,01	0,01	0,01	1131
08:00	4,90	3,99	62,67	0,37	0,24	0,36	0,23	0,06	0,19	2,92	0,02	0,01	0,02	1154
08:30	6,32	6,08	56,72	0,36	0,27	0,52	0,29	0,07	0,28	2,61	0,02	0,01	0,02	1113
09:00	4,82	2,13	58,50	0,37	0,31	0,52	0,22	0,08	0,10	2,64	0,02	0,01	0,02	1132
09:30	4,81	3,23	58,46	0,36	0,31	0,51	0,22	0,08	0,15	2,73	0,02	0,01	0,02	1175
10:00	5,43	9,34	57,24	0,36	0,32	0,51	0,25	0,07	0,43	2,66	0,02	0,01	0,02	1152
10:30	7,32	51,17	80,83	0,38	0,34	0,55	0,32	0,09	2,25	3,56	0,02	0,01	0,02	1155
11:00	5,44	38,61	58,75	0,43	0,32	0,63	0,24	0,08	1,73	2,63	0,02	0,01	0,03	1148
11:30	5,57	25,48	52,23	0,43	0,33	0,64	0,25	0,07	1,15	2,36	0,02	0,02	0,03	1128
12:00	8,59	15,61	61,13	0,44	0,33	0,65	0,39	0,06	0,70	2,75	0,02	0,01	0,03	1133
12:30	6,41	4,43	56,04	0,44	0,29	0,64	0,29	0,04	0,20	2,55	0,02	0,01	0,03	1134
13:00	4,14	2,98	51,68	0,43	0,27	0,64	0,19	0,05	0,14	2,39	0,02	0,01	0,03	1134
13:30	7,55	7,62	65,03	0,43	0,30	0,64	0,35	0,06	0,35	3,01	0,02	0,01	0,03	1141
14:00	7,92	8,48	56,24	0,44	0,34	0,65	0,36	0,05	0,38	2,54	0,02	0,02	0,03	1158
14:30	5,88	11,17	56,95	0,43	0,31	0,63	0,27	0,09	0,52	2,66	0,02	0,01	0,03	1165
15:00	4,57	7,00	56,71	0,42	0,34	0,62	0,22	0,04	0,33	2,68	0,02	0,02	0,03	1149
15:30	5,57	9,49	61,14	0,43	0,35	0,63	0,26	0,05	0,44	2,83	0,02	0,02	0,03	1130
16:00	7,58	10,17	57,52	0,44	0,33	0,65	0,34	0,05	0,46	2,58	0,02	0,02	0,03	1158
16:30	7,61	11,07	57,62	0,43	0,31	0,64	0,35	0,06	0,50	2,63	0,02	0,01	0,03	1132
17:00	8,23	17,86	52,52	0,42	0,33	0,62	0,39	0,08	0,84	2,47	0,02	0,02	0,03	1128
17:30	9,25	13,74	61,13	0,42	0,32	0,62	0,44	0,09	0,65	2,88	0,02	0,02	0,03	1146
18:00	4,73	1,46	57,99	0,43	0,29	0,63	0,22	0,06	0,07	2,68	0,02	0,01	0,03	1132
18:30	3,04	0,22	54,47	0,43	0,27	0,63	0,14	0,05	0,01	2,54	0,02	0,01	0,03	1131
19:00	2,78	4,61	63,72	0,29	0,29	0,53	0,12	0,06	0,21	2,86	0,01	0,01	0,02	1134
19:30	5,16	10,62	69,29	0,23	0,31	0,49	0,23	0,07	0,47	3,04	0,01	0,01	0,02	1144
20:00	6,47	10,50	64,49	0,32	0,28	0,55	0,30	0,06	0,48	2,95	0,01	0,01	0,03	1139
20:30	7,43	11,28	58,91	0,42	0,26	0,63	0,35	0,07	0,53	2,77	0,02	0,01	0,03	1140
21:00	5,72	10,43	53,93	0,42	0,27	0,62	0,27	0,06	0,50	2,56	0,02	0,01	0,03	1119
21:30	4,62	7,29	60,63	0,42	0,25	0,62	0,22	0,06	0,35	2,89	0,02	0,01	0,03	1159
22:00	4,72	14,04	54,22	0,43	0,25	0,63	0,22	0,08	0,66	2,53	0,02	0,01	0,03	1142
22:30	5,37	14,11	62,39	0,42	0,27	0,63	0,25	0,07	0,66	2,90	0,02	0,01	0,03	1136
23:00	5,48	17,68	54,30	0,43	0,22	0,63	0,25	0,06	0,81	2,48	0,02	0,01	0,03	1120
23:30	5,55	15,73	57,13	0,42	0,26	0,62	0,25	0,08	0,71	2,58	0,02	0,01	0,03	1126
00:00	5,35	13,45	58,25	0,41	0,26	0,61	0,25	0,04	0,64	2,75	0,02	0,01	0,03	1144
min	2,78	0,22	51,64	0,23	0,19	0,23	0,12	0,03	0,01	2,36	0,01	0,01	0,01	1105
max	9,25	51,17	80,83	0,44	0,35	0,65	0,44	0,18	2,25	3,56	0,02	0,02	0,03	1175
moyenne	5,83	10,12	58,70	0,38	0,29	0,56								1138
Total							12,88	9,94	22,24	129,67	0,85	0,63	1,23	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	4,50			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.