

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	4.50	4.69	53.29	0.43	0.27	0.65	0.17	0.02	0.18	2.05	0.02	0.01	0.02	1150
01:00	6.87	13.63	57.02	0.43	0.28	0.64	0.26	0.02	0.52	2.19	0.02	0.01	0.02	1160
01:30	8.61	18.32	58.46	0.42	0.29	0.63	0.36	0.03	0.77	2.45	0.02	0.01	0.03	1173
02:00	5.83	9.30	61.14	0.43	0.28	0.65	0.25	0.04	0.40	2.60	0.02	0.01	0.03	1142
02:30	6.08	16.80	51.36	0.43	0.28	0.64	0.26	0.12	0.73	2.23	0.02	0.01	0.03	1160
03:00	7.90	23.60	52.71	0.43	0.23	0.64	0.33	0.03	0.99	2.22	0.02	0.01	0.03	1153
03:30	5.63	16.57	60.36	0.43	0.27	0.64	0.23	0.02	0.68	2.49	0.02	0.01	0.03	1160
04:00	4.68	9.19	54.79	0.43	0.28	0.65	0.19	0.04	0.38	2.26	0.02	0.01	0.03	1191
04:30	4.31	10.95	61.90	0.42	0.32	0.63	0.19	0.04	0.49	2.76	0.02	0.01	0.03	1197
05:00	6.07	15.26	62.81	0.42	0.31	0.64	0.29	0.05	0.72	2.96	0.02	0.01	0.03	1160
05:30	5.51	12.13	59.94	0.42	0.30	0.64	0.26	0.03	0.58	2.85	0.02	0.01	0.03	1131
06:00	4.65	8.79	58.35	0.44	0.30	0.65	0.21	0.04	0.40	2.65	0.02	0.01	0.03	1149
06:30	4.81	9.55	57.78	0.43	0.32	0.64	0.22	0.05	0.44	2.67	0.02	0.01	0.03	1162
07:00	5.67	11.18	57.72	0.27	0.26	0.45	0.26	0.07	0.50	2.60	0.01	0.01	0.02	1163
07:30	5.63	10.30	68.82	0.21	0.20	0.38	0.25	0.06	0.46	3.08	0.01	0.01	0.02	1167
08:00	5.89	9.09	62.47	0.32	0.24	0.50	0.27	0.05	0.41	2.84	0.01	0.01	0.02	1170
08:30	5.14	5.36	58.80	0.44	0.28	0.66	0.24	0.04	0.25	2.70	0.02	0.01	0.03	1167
09:00	6.00	9.72	56.57	0.47	0.29	0.70	0.27	0.05	0.44	2.59	0.02	0.01	0.03	1176
09:30	7.06	8.13	60.02	0.48	0.29	0.72	0.32	0.06	0.37	2.73	0.02	0.01	0.03	1159
10:00	5.73	6.82	53.76	0.48	0.26	0.73	0.27	0.05	0.32	2.51	0.02	0.01	0.03	1152
10:30	6.54	7.26	58.42	0.50	0.24	0.76	0.30	0.05	0.33	2.68	0.02	0.01	0.03	1145
11:00	5.03	3.06	59.98	0.50	0.30	0.76	0.23	0.06	0.14	2.77	0.02	0.01	0.04	1170
11:30	4.74	3.74	59.16	0.50	0.28	0.75	0.22	0.05	0.17	2.75	0.02	0.01	0.04	1166
12:00	4.83	4.48	56.18	0.50	0.26	0.77	0.22	0.05	0.21	2.59	0.02	0.01	0.04	1163
12:30	4.36	2.38	59.56	0.50	0.25	0.76	0.20	0.05	0.11	2.73	0.02	0.01	0.04	1159
13:00	5.29	9.50	53.78	0.49	0.29	0.75	0.25	0.05	0.44	2.52	0.02	0.01	0.04	1153
13:30	9.57	20.05	44.77	0.49	0.25	0.75	0.44	0.04	0.92	2.06	0.02	0.01	0.03	1153
14:00	7.87	26.01	54.23	0.50	0.30	0.77	0.36	0.04	1.20	2.50	0.02	0.01	0.04	1174
14:30	4.88	19.06	58.08	0.50	0.30	0.78	0.23	0.05	0.89	2.70	0.02	0.01	0.04	1153
15:00	4.67	24.10	57.23	0.51	0.27	0.78	0.21	0.03	1.09	2.59	0.02	0.01	0.04	1154
15:30	4.64	29.96	53.32	0.50	0.24	0.77	0.20	0.02	1.27	2.25	0.02	0.01	0.03	1177
16:00	4.52	18.79	61.60	0.52	0.28	0.82	0.19	0.03	0.80	2.63	0.02	0.01	0.04	1168
16:30	5.60	24.36	56.94	0.58	0.28	0.91	0.24	0.03	1.05	2.45	0.02	0.01	0.04	1176
17:00	7.15	28.27	55.64	0.58	0.23	0.91	0.31	0.03	1.21	2.39	0.02	0.01	0.04	1162
17:30	6.06	19.29	57.54	0.58	0.23	0.91	0.26	0.03	0.83	2.47	0.02	0.01	0.04	1156
18:00	5.96	18.87	57.99	0.57	0.24	0.90	0.26	0.03	0.83	2.54	0.02	0.01	0.04	1182
18:30	6.84	21.22	54.75	0.58	0.26	0.91	0.29	0.02	0.90	2.33	0.02	0.01	0.04	1153
19:00	4.58	14.83	61.37	0.34	0.25	0.72	0.18	0.03	0.60	2.47	0.01	0.01	0.03	1154
19:30	4.90	24.50	66.19	0.22	0.27	0.61	0.20	0.03	1.01	2.73	0.01	0.01	0.03	1172
20:00	5.64	21.19	65.10	0.39	0.28	0.75	0.24	0.01	0.91	2.80	0.02	0.01	0.03	1176
20:30	5.91	24.41	56.00	0.56	0.26	0.88	0.27	0.02	1.10	2.52	0.03	0.01	0.04	1150
21:00	5.48	30.47	57.63	0.52	0.27	0.82	0.24	0.03	1.35	2.56	0.02	0.01	0.04	1171
21:30	5.14	25.99	66.11	0.51	0.29	0.78	0.23	0.03	1.18	3.01	0.02	0.01	0.04	1155
22:00	5.39	20.79	64.65	0.50	0.33	0.78	0.25	0.04	0.97	3.00	0.02	0.02	0.04	1139
22:30	5.40	22.74	56.78	0.50	0.30	0.78	0.25	0.04	1.06	2.64	0.02	0.01	0.04	1160
23:00	5.36	15.84	57.72	0.50	0.33	0.76	0.25	0.04	0.74	2.70	0.02	0.02	0.04	1157
23:30	4.91	15.75	52.18	0.50	0.29	0.76	0.23	0.05	0.73	2.43	0.02	0.01	0.04	1168
00:00	5.54	13.87	55.60	0.50	0.33	0.75	0.26	0.04	0.65	2.62	0.02	0.02	0.04	1168
min	4,31	2,38	44,77	0,21	0,20	0,38	0,17	0,01	0,11	2,05	0,01	0,01	0,02	1131
max	9,57	30,47	68,82	0,58	0,33	0,91	0,44	0,12	1,35	3,08	0,03	0,02	0,04	1197
moyenne	5,70	15,42	58,05	0,46	0,28	0,72								1162
Total							12,14	9,12	32,73	123,85	0,99	0,59	1,54	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	4,27			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.