

LVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Pouss ières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	4.50	10.94	58.72	0.42	0.25	0.62	0.21	0.06	0.52	2.80	0.02	0.01	0.03	1159
01:00	4.80	21.02	56.12	0.43	0.22	0.64	0.22	0.05	0.98	2.62	0.02	0.01	0.03	1150
01:30	5.87	21.48	60.07	0.43	0.24	0.63	0.28	0.05	1.01	2.84	0.02	0.01	0.03	1175
02:00	8.33	21.61	56.75	0.43	0.25	0.63	0.39	0.05	1.02	2.68	0.02	0.01	0.03	1166
02:30	7.13	14.35	57.68	0.43	0.24	0.63	0.34	0.06	0.68	2.73	0.02	0.01	0.03	1150
03:00	4.45	6.55	58.43	0.43	0.23	0.64	0.21	0.05	0.30	2.72	0.02	0.01	0.03	1157
03:30	5.46	14.12	58.94	0.43	0.22	0.63	0.26	0.06	0.66	2.77	0.02	0.01	0.03	1153
04:00	5.84	12.70	58.91	0.43	0.20	0.64	0.27	0.07	0.59	2.72	0.02	0.01	0.03	1157
04:30	6.02	12.92	56.91	0.41	0.22	0.60	0.28	0.07	0.60	2.66	0.02	0.01	0.03	1169
05:00	4.97	9.03	55.26	0.40	0.22	0.58	0.23	0.06	0.42	2.54	0.02	0.01	0.03	1127
05:30	7.62	20.52	55.80	0.40	0.23	0.58	0.35	0.03	0.94	2.55	0.02	0.01	0.03	1149
06:00	5.06	10.77	60.07	0.42	0.22	0.61	0.23	0.04	0.48	2.70	0.02	0.01	0.03	1156
06:30	5.16	12.35	59.40	0.41	0.22	0.60	0.24	0.03	0.57	2.73	0.02	0.01	0.03	1175
07:00	4.60	10.13	62.66	0.29	0.24	0.35	0.20	0.03	0.45	2.77	0.01	0.01	0.02	1157
07:30	7.38	18.33	65.89	0.26	0.27	0.23	0.33	0.07	0.81	2.91	0.01	0.01	0.01	1164
08:00	4.79	4.09	64.30	0.34	0.29	0.41	0.22	0.05	0.19	2.94	0.02	0.01	0.02	1161
08:30	4.04	7.16	56.36	0.42	0.33	0.62	0.19	0.03	0.34	2.64	0.02	0.02	0.03	1141
09:00	4.91	11.16	56.52	0.42	0.31	0.61	0.22	0.04	0.51	2.58	0.02	0.01	0.03	1149
09:30	4.79	6.45	60.79	0.42	0.35	0.62	0.22	0.06	0.30	2.84	0.02	0.02	0.03	1149
10:00	4.11	2.96	63.58	0.29	0.20	0.47	0.18	0.05	0.13	2.74	0.01	0.01	0.02	1141
10:30	5.48	7.80	65.53	0.23	0.13	0.37	0.24	0.06	0.34	2.87	0.01	0.01	0.02	1155
11:00	4.99	4.46	70.15	0.23	0.15	0.38	0.22	0.08	0.20	3.12	0.01	0.01	0.02	1155
11:30	5.65	6.24	63.64	0.22	0.23	0.37	0.26	0.08	0.29	2.92	0.01	0.01	0.02	1155
12:00	6.63	8.92	63.60	0.23	0.16	0.37	0.30	0.06	0.41	2.89	0.01	0.01	0.02	1150
12:30	5.38	8.70	62.99	0.25	0.20	0.36	0.24	0.07	0.39	2.82	0.01	0.01	0.02	1163
13:00	3.42	5.29	63.74	0.23	0.16	0.38	0.15	0.08	0.24	2.88	0.01	0.01	0.02	1164
13:30	5.02	8.13	68.08	0.23	0.18	0.42	0.23	0.07	0.37	3.08	0.01	0.01	0.02	1137
14:00	6.39	9.65	63.70	0.24	0.19	0.46	0.28	0.05	0.42	2.80	0.01	0.01	0.02	1129
14:30	5.28	7.88	68.32	0.22	0.20	0.49	0.23	0.06	0.35	3.01	0.01	0.01	0.02	1139
15:00	4.00	9.00	43.27	0.22	0.16	0.49	0.18	0.05	0.40	1.90	0.01	0.01	0.02	1114
15:30	4.64	14.70	48.23	0.21	0.14	0.48	0.20	0.05	0.63	2.05	0.01	0.01	0.02	1128
16:00	6.30	13.93	67.17	0.27	0.13	0.48	0.27	0.04	0.59	2.85	0.01	0.01	0.02	1145
16:30	5.85	10.14	65.18	0.24	0.16	0.48	0.26	0.06	0.44	2.86	0.01	0.01	0.02	1135
17:00	5.74	7.81	70.48	0.22	0.15	0.49	0.25	0.06	0.34	3.06	0.01	0.01	0.02	1139
17:30	5.69	8.76	68.20	0.22	0.18	0.49	0.26	0.05	0.40	3.11	0.01	0.01	0.02	1142
18:00	5.21	10.14	61.46	0.21	0.18	0.49	0.23	0.05	0.45	2.75	0.01	0.01	0.02	1127
18:30	5.42	10.43	73.38	0.21	0.17	0.49	0.24	0.08	0.46	3.24	0.01	0.01	0.02	1153
19:00	4.64	8.23	72.12	0.21	0.21	0.52	0.21	0.07	0.37	3.22	0.01	0.01	0.02	1139
19:30	5.75	30.69	63.88	0.21	0.17	0.56	0.27	0.08	1.42	2.95	0.01	0.01	0.03	1127
20:00	4.66	15.35	63.70	0.36	0.25	0.67	0.22	0.06	0.73	3.03	0.02	0.01	0.03	1150
20:30	6.04	20.32	47.21	0.50	0.29	0.76	0.28	0.06	0.96	2.22	0.02	0.01	0.04	1125
21:00	7.00	26.28	47.04	0.49	0.28	0.75	0.32	0.07	1.18	2.12	0.02	0.01	0.03	1159
21:30	4.69	10.98	62.37	0.50	0.27	0.76	0.20	0.03	0.46	2.60	0.02	0.01	0.03	1158
22:00	4.25	13.59	61.10	0.49	0.32	0.76	0.19	0.04	0.60	2.69	0.02	0.01	0.03	1141
22:30	5.53	13.70	65.08	0.50	0.32	0.77	0.25	0.06	0.62	2.96	0.02	0.01	0.04	1133
23:00	5.23	8.91	56.69	0.49	0.36	0.74	0.25	0.05	0.43	2.72	0.02	0.02	0.04	1169
23:30	6.16	15.21	52.84	0.47	0.26	0.70	0.29	0.07	0.73	2.52	0.02	0.01	0.03	1144
00:00	5.36	11.49	53.89	0.43	0.30	0.65	0.26	0.06	0.55	2.57	0.02	0.01	0.03	1134
min	3,42	2,96	43,27	0,21	0,13	0,23	0,15	0,03	0,13	1,90	0,01	0,01	0,01	1114
max	8,33	30,69	73,38	0,50	0,36	0,77	0,39	0,08	1,42	3,24	0,02	0,02	0,04	1175
moyenne	5,42	11,99	60,75	0,34	0,23	0,55								1148
Total							11,83	9,35	26,25	132,31	0,75	0,49	1,21	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	4,27			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.