

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Classe	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6.34	7.71	42.22	0.45	0.18	0.68	0.30	0.05	0.36	1.99	0.02	0.01	0.03	1147
01:00	7.96	11.27	62.17	0.49	0.20	0.76	0.37	0.06	0.52	2.87	0.02	0.01	0.03	1136
01:30	8.87	13.92	55.41	0.46	0.18	0.69	0.41	0.03	0.64	2.55	0.02	0.01	0.03	1127
02:00	8.13	11.94	59.35	0.44	0.20	0.65	0.38	0.03	0.56	2.78	0.02	0.01	0.03	1146
02:30	5.12	9.78	52.15	0.42	0.21	0.63	0.24	0.07	0.46	2.48	0.02	0.01	0.03	1156
03:00	6.92	34.21	58.37	0.41	0.17	0.62	0.32	0.02	1.59	2.71	0.02	0.01	0.03	1140
03:30	5.78	27.09	52.47	0.42	0.17	0.62	0.27	0.05	1.25	2.43	0.02	0.01	0.03	1146
04:00	7.49	25.90	61.83	0.42	0.20	0.62	0.35	0.05	1.21	2.88	0.02	0.01	0.03	1141
04:30	5.64	15.56	59.58	0.43	0.20	0.63	0.26	0.04	0.72	2.77	0.02	0.01	0.03	1139
05:00	4.80	10.34	56.20	0.42	0.22	0.63	0.22	0.02	0.48	2.62	0.02	0.01	0.03	1131
05:30	5.84	12.62	58.27	0.42	0.22	0.63	0.27	0.02	0.59	2.73	0.02	0.01	0.03	1143
06:00	5.47	7.22	59.67	0.44	0.23	0.65	0.25	0.04	0.33	2.73	0.02	0.01	0.03	1145
06:30	5.29	8.66	59.49	0.43	0.23	0.64	0.25	0.03	0.40	2.77	0.02	0.01	0.03	1134
07:00	5.76	9.26	64.31	0.26	0.33	0.38	0.26	0.04	0.42	2.95	0.01	0.02	0.02	1146
07:30	6.04	8.52	66.53	0.23	0.35	0.27	0.27	0.06	0.39	3.03	0.01	0.02	0.01	1150
08:00	6.04	11.54	59.22	0.33	0.30	0.46	0.29	0.04	0.54	2.80	0.02	0.01	0.02	1147
08:30	8.70	17.15	58.01	0.42	0.19	0.63	0.41	0.03	0.80	2.71	0.02	0.01	0.03	1132
09:00	6.32	5.12	61.17	0.42	0.21	0.63	0.29	0.05	0.24	2.85	0.02	0.01	0.03	1160
09:30	4.58	4.01	57.78	0.42	0.22	0.64	0.22	0.04	0.19	2.72	0.02	0.01	0.03	1159
10:00	5.02	5.59	57.44	0.43	0.25	0.64	0.24	0.05	0.26	2.69	0.02	0.01	0.03	1172
10:30	5.96	10.37	54.49	0.42	0.21	0.63	0.28	0.10	0.49	2.59	0.02	0.01	0.03	1153
11:00	8.84	10.56	55.93	0.42	0.20	0.63	0.41	0.06	0.49	2.59	0.02	0.01	0.03	1138
11:30	5.33	2.57	62.60	0.43	0.21	0.64	0.25	0.05	0.12	2.89	0.02	0.01	0.03	1164
12:00	4.77	1.59	58.07	0.44	0.21	0.67	0.22	0.07	0.07	2.64	0.02	0.01	0.03	1153
12:30	4.00	0.62	56.70	0.44	0.26	0.67	0.18	0.07	0.03	2.58	0.02	0.01	0.03	1141
13:00	4.99	3.82	55.44	0.45	0.24	0.67	0.22	0.06	0.17	2.43	0.02	0.01	0.03	1137
13:30	8.17	7.41	59.73	0.44	0.22	0.66	0.37	0.06	0.33	2.69	0.02	0.01	0.03	1152
14:00	7.73	8.83	53.60	0.45	0.25	0.67	0.35	0.06	0.40	2.45	0.02	0.01	0.03	1128
14:30	8.49	10.34	60.88	0.43	0.20	0.63	0.40	0.05	0.49	2.87	0.02	0.01	0.03	1122
15:00	6.73	5.97	59.47	0.44	0.18	0.67	0.32	0.05	0.28	2.78	0.02	0.01	0.03	1131
15:30	5.65	4.20	54.94	0.46	0.20	0.70	0.26	0.48	0.20	2.57	0.02	0.01	0.03	1147
16:00	5.93	4.73	61.85	0.49	0.22	0.76	0.27	0.06	0.22	2.83	0.02	0.01	0.03	1118
16:30	12.72	21.36	52.38	0.50	0.16	0.77	0.58	0.06	0.98	2.40	0.02	0.01	0.04	1087
17:00	28.38	52.47	83.25	0.49	0.16	0.76	1.28	0.08	2.36	3.74	0.02	0.01	0.03	1101
17:30	35.96	43.84	74.22	0.50	0.17	0.76	1.56	0.20	1.90	3.22	0.02	0.01	0.03	1110
18:00	8.22	7.82	48.19	0.52	0.18	0.80	0.36	0.06	0.34	2.12	0.02	0.01	0.04	1128
18:30	4.78	3.12	53.35	0.53	0.15	0.81	0.21	0.05	0.13	2.29	0.02	0.01	0.03	1113
19:00	4.58	19.98	65.62	0.27	0.27	0.53	0.19	0.05	0.85	2.78	0.01	0.01	0.02	1113
19:30	2.34	0.87	61.88	0.20	0.37	0.39	0.10	0.05	0.04	2.76	0.01	0.02	0.02	1125
20:00	1.84	0.36	67.95	0.37	0.26	0.60	0.08	0.05	0.02	3.11	0.02	0.01	0.03	1131
20:30	1.66	0.00	55.87	0.47	0.18	0.72	0.08	0.05	0.00	2.62	0.02	0.01	0.03	1128
21:00	1.34	0.00	59.48	0.46	0.16	0.70	0.06	0.06	0.00	2.75	0.02	0.01	0.03	1122
21:30	1.57	2.66	55.04	0.44	0.15	0.65	0.07	0.06	0.12	2.57	0.02	0.01	0.03	1128
22:00	3.77	11.16	62.61	0.43	0.22	0.65	0.17	0.06	0.52	2.90	0.02	0.01	0.03	1141
22:30	6.61	21.63	56.26	0.43	0.20	0.64	0.31	0.05	1.01	2.62	0.02	0.01	0.03	1129
23:00	4.29	8.98	57.51	0.43	0.19	0.64	0.20	0.06	0.42	2.67	0.02	0.01	0.03	1136
23:30	4.58	10.22	57.58	0.43	0.21	0.64	0.21	0.07	0.47	2.68	0.02	0.01	0.03	1137
00:00	10.41	19.57	59.77	0.43	0.21	0.63	0.49	0.05	0.92	2.81	0.02	0.01	0.03	1132
min	1,34	0,00	42,22	0,20	0,15	0,27	0,06	0,02	0,00	1,99	0,01	0,01	0,01	1087
max	35,96	52,47	83,25	0,53	0,37	0,81	1,56	0,48	2,36	3,74	0,02	0,02	0,04	1172
moyenne	7,00	11,51	58,88	0,42	0,22	0,64								1136
Total							15,36	9,65	25,34	130,01	0,94	0,48	1,42	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	4,36			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.