

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8,33	11,68	57,27	0,43	0,22	0,63	0,39	0,06	0,55	2,71	0,02	0,01	0,03	1130
01:00	9,49	17,93	54,51	0,43	0,21	0,64	0,44	0,06	0,84	2,54	0,02	0,01	0,03	1114
01:30	10,48	23,88	55,14	0,42	0,16	0,62	0,49	0,04	1,11	2,56	0,02	0,01	0,03	1119
02:00	7,21	17,53	57,83	0,42	0,16	0,62	0,33	0,03	0,80	2,63	0,02	0,01	0,03	1132
02:30	8,49	20,56	59,50	0,42	0,18	0,61	0,39	0,05	0,96	2,77	0,02	0,01	0,03	1127
03:00	4,70	12,52	55,98	0,42	0,17	0,62	0,22	0,06	0,59	2,65	0,02	0,01	0,03	1109
03:30	4,72	29,17	57,61	0,42	0,14	0,62	0,22	0,28	1,36	2,69	0,02	0,01	0,03	1108
04:00	4,02	19,86	60,12	0,41	0,18	0,61	0,19	0,05	0,95	2,87	0,02	0,01	0,03	1122
04:30	3,32	11,26	60,26	0,42	0,21	0,62	0,16	0,03	0,54	2,88	0,02	0,01	0,03	1139
05:00	3,08	8,26	58,52	0,42	0,20	0,62	0,15	0,03	0,40	2,80	0,02	0,01	0,03	1162
05:30	3,07	7,11	58,61	0,41	0,20	0,61	0,14	0,02	0,33	2,76	0,02	0,01	0,03	1133
06:00	4,32	21,21	57,20	0,42	0,19	0,61	0,20	0,03	0,97	2,61	0,02	0,01	0,03	1124
06:30	7,33	27,32	54,71	0,39	0,19	0,57	0,34	0,03	1,28	2,57	0,02	0,01	0,03	1108
07:00	5,84	25,71	67,17	0,27	0,39	0,28	0,26	0,05	1,14	2,97	0,01	0,02	0,01	1144
07:30	7,81	40,33	62,12	0,27	0,47	0,23	0,34	0,02	1,74	2,68	0,01	0,02	0,01	1116
08:00	4,82	27,55	62,66	0,33	0,27	0,42	0,21	0,03	1,22	2,78	0,01	0,01	0,02	1143
08:30	4,46	30,37	58,51	0,39	0,19	0,56	0,20	0,05	1,37	2,64	0,02	0,01	0,03	1133
09:00	6,34	50,84	54,72	0,40	0,17	0,58	0,29	0,03	2,29	2,46	0,02	0,01	0,03	1127
09:30	6,16	37,42	61,70	0,41	0,21	0,59	0,28	0,03	1,70	2,80	0,02	0,01	0,03	1142
10:00	6,27	50,37	64,86	0,41	0,20	0,59	0,28	0,06	2,29	2,94	0,02	0,01	0,03	1132
10:30	5,73	25,31	55,35	0,41	0,22	0,60	0,26	0,04	1,17	2,55	0,02	0,01	0,03	1145
11:00	6,85	26,63	60,15	0,41	0,21	0,59	0,32	0,04	1,23	2,78	0,02	0,01	0,03	1142
11:30	5,83	20,87	53,13	0,42	0,22	0,60	0,27	0,08	0,96	2,44	0,02	0,01	0,03	1125
12:00	7,49	29,82	60,78	0,41	0,18	0,60	0,34	0,04	1,34	2,74	0,02	0,01	0,03	1132
12:30	8,53	19,33	57,66	0,41	0,22	0,59	0,39	0,08	0,87	2,60	0,02	0,01	0,03	1151
13:00	9,90	14,98	60,63	0,41	0,22	0,60	0,46	0,08	0,70	2,84	0,02	0,01	0,03	1162
13:30	6,03	7,09	58,44	0,42	0,26	0,62	0,29	0,06	0,34	2,76	0,02	0,01	0,03	1147
14:00	6,43	9,93	55,73	0,45	0,21	0,68	0,29	0,05	0,45	2,55	0,02	0,01	0,03	1121
14:30	7,13	17,59	56,11	0,46	0,22	0,69	0,33	0,09	0,82	2,62	0,02	0,01	0,03	1114
15:00	7,71	15,46	59,01	0,48	0,18	0,72	0,36	0,09	0,72	2,74	0,02	0,01	0,03	1103
15:30	7,47	16,63	58,20	0,50	0,18	0,74	0,34	0,05	0,77	2,69	0,02	0,01	0,03	1103
16:00	5,38	8,70	56,35	0,44	0,16	0,65	0,25	0,08	0,40	2,62	0,02	0,01	0,03	1115
16:30	5,11	8,13	58,53	0,44	0,20	0,65	0,24	0,09	0,38	2,70	0,02	0,01	0,03	1115
17:00	7,03	11,86	58,18	0,45	0,19	0,67	0,32	0,06	0,54	2,67	0,02	0,01	0,03	1115
17:30	7,80	14,21	57,79	0,46	0,20	0,69	0,36	0,09	0,66	2,68	0,02	0,01	0,03	1112
18:00	7,56	9,83	58,15	0,49	0,17	0,75	0,35	0,07	0,45	2,68	0,02	0,01	0,03	1096
18:30	7,44	10,87	59,62	0,51	0,17	0,77	0,34	0,05	0,50	2,72	0,02	0,01	0,04	1105
19:00	9,48	17,03	58,99	0,28	0,25	0,49	0,42	0,09	0,75	2,61	0,01	0,01	0,02	1081
19:30	13,50	35,20	63,26	0,22	0,22	0,38	0,60	0,05	1,56	2,80	0,01	0,01	0,02	1119
20:00	11,41	26,13	62,08	0,35	0,29	0,54	0,53	0,04	1,21	2,88	0,02	0,01	0,02	1112
20:30	12,54	22,17	55,43	0,43	0,30	0,64	0,59	0,07	1,04	2,60	0,02	0,01	0,03	1128
21:00	7,12	8,62	61,49	0,43	0,32	0,65	0,33	0,05	0,40	2,85	0,02	0,01	0,03	1114
21:30	8,03	11,71	58,65	0,43	0,33	0,63	0,38	0,04	0,55	2,76	0,02	0,02	0,03	1120
22:00	5,02	3,34	54,79	0,43	0,33	0,64	0,23	0,03	0,15	2,52	0,02	0,02	0,03	1117
22:30	4,91	7,20	58,13	0,42	0,33	0,61	0,24	0,04	0,35	2,80	0,02	0,02	0,03	1149
23:00	7,14	10,16	58,29	0,43	0,29	0,64	0,33	0,04	0,47	2,72	0,02	0,01	0,03	1116
23:30	8,62	27,11	47,07	0,42	0,30	0,63	0,41	1,44	1,28	2,23	0,02	0,01	0,03	1113
00:00	6,78	18,21	54,30	0,43	0,32	0,62	0,31	0,04	0,84	2,50	0,02	0,01	0,03	1133
min	3,07	3,34	47,07	0,22	0,14	0,23	0,14	0,02	0,15	2,23	0,01	0,01	0,01	1081
max	13,50	50,84	67,17	0,51	0,47	0,77	0,60	1,44	2,29	2,97	0,02	0,02	0,04	1162
moyenne	6,96	19,69	58,24	0,41	0,23	0,60								1126
Total							15,40	11,24	43,33	128,96	0,91	0,51	1,34	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	5,05			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.