

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	4.12	1.26	59.12	0.39	0.27	0.57	0.18	0.03	0.06	2.65	0.02	0.01	0.03	1134
01:00	2.67	0.21	58.36	0.40	0.29	0.57	0.12	0.04	0.01	2.65	0.02	0.01	0.03	1132
01:30	2.90	8.03	58.85	0.38	0.31	0.57	0.13	0.03	0.37	2.71	0.02	0.01	0.03	1151
02:00	6.07	18.59	55.43	0.36	0.29	0.52	0.29	0.45	0.87	2.60	0.02	0.01	0.02	1163
02:30	7.68	16.67	53.46	0.35	0.31	0.49	0.35	0.04	0.77	2.46	0.02	0.01	0.02	1127
03:00	9.69	21.76	55.85	0.34	0.29	0.48	0.45	0.09	1.01	2.60	0.02	0.01	0.02	1138
03:30	5.77	8.50	53.79	0.34	0.26	0.48	0.27	0.55	0.39	2.49	0.02	0.01	0.02	1148
04:00	6.38	12.29	44.44	0.33	0.25	0.48	0.28	0.03	0.55	1.98	0.01	0.01	0.02	1132
04:30	9.78	16.47	45.80	0.33	0.27	0.47	0.44	0.07	0.73	2.04	0.01	0.01	0.02	1149
05:00	13.03	17.27	57.80	0.34	0.28	0.48	0.57	0.02	0.76	2.53	0.01	0.01	0.02	1134
05:30	12.69	16.42	52.22	0.34	0.27	0.47	0.56	0.03	0.72	2.31	0.01	0.01	0.02	1152
06:00	11.06	10.16	60.11	0.34	0.30	0.48	0.50	0.04	0.45	2.69	0.02	0.01	0.02	1135
06:30	6.53	3.94	58.96	0.34	0.29	0.48	0.30	0.04	0.18	2.75	0.02	0.01	0.02	1141
07:00	4.90	4.11	66.95	0.26	0.30	0.17	0.23	0.04	0.19	3.09	0.01	0.01	0.01	1149
07:30	6.78	9.17	61.91	0.24	0.32	0.10	0.31	0.13	0.42	2.83	0.01	0.01	0.00	1127
08:00	6.31	7.65	59.50	0.31	0.17	0.34	0.29	0.04	0.36	2.76	0.01	0.01	0.02	1112
08:30	6.09	6.59	61.09	0.35	0.12	0.49	0.28	0.04	0.31	2.85	0.02	0.01	0.02	1127
09:00	7.16	7.28	58.13	0.35	0.14	0.49	0.34	0.06	0.34	2.72	0.02	0.01	0.02	1142
09:30	6.33	5.65	56.03	0.35	0.14	0.50	0.30	0.07	0.27	2.63	0.02	0.01	0.02	1132
10:00	5.50	4.23	56.62	0.35	0.15	0.51	0.26	0.06	0.20	2.72	0.02	0.01	0.02	1128
10:30	7.22	14.18	44.37	0.36	0.08	0.53	0.34	0.49	0.67	2.11	0.02	0.00	0.03	1124
11:00	11.13	18.59	59.50	0.39	0.11	0.58	0.52	0.15	0.86	2.76	0.02	0.01	0.03	1133
11:30	6.36	6.58	49.51	0.40	0.08	0.59	0.29	0.04	0.30	2.24	0.02	0.00	0.03	1130
12:00	4.99	1.35	64.73	0.41	0.13	0.61	0.23	0.05	0.06	3.00	0.02	0.01	0.03	1173
12:30	4.01	0.29	58.21	0.42	0.16	0.62	0.19	0.05	0.01	2.75	0.02	0.01	0.03	1138
13:00	4.95	7.13	52.46	0.41	0.11	0.61	0.24	0.07	0.34	2.53	0.02	0.01	0.03	1115
13:30	7.52	6.56	62.76	0.41	0.19	0.61	0.37	0.08	0.32	3.05	0.02	0.01	0.03	1148
14:00	5.71	5.09	54.14	0.42	0.15	0.63	0.27	0.06	0.24	2.55	0.02	0.01	0.03	1159
14:30	7.56	11.87	57.44	0.42	0.11	0.63	0.35	0.06	0.56	2.69	0.02	0.01	0.03	1110
15:00	5.77	6.62	57.12	0.42	0.13	0.62	0.27	0.04	0.31	2.67	0.02	0.01	0.03	1136
15:30	9.11	10.07	61.07	0.41	0.11	0.61	0.42	0.05	0.46	2.80	0.02	0.00	0.03	1131
16:00	5.52	2.64	58.14	0.42	0.12	0.62	0.26	0.04	0.12	2.72	0.02	0.01	0.03	1124
16:30	4.88	3.33	48.93	0.44	0.19	0.66	0.23	0.04	0.16	2.33	0.02	0.01	0.03	1159
17:00	5.97	6.88	52.64	0.46	0.11	0.70	0.28	0.07	0.32	2.48	0.02	0.01	0.03	1125
17:30	7.49	7.70	61.19	0.45	0.12	0.68	0.35	0.07	0.36	2.88	0.02	0.01	0.03	1123
18:00	7.19	5.05	59.57	0.43	0.15	0.66	0.34	0.06	0.24	2.86	0.02	0.01	0.03	1145
18:30	5.30	2.44	57.46	0.44	0.17	0.66	0.25	0.05	0.12	2.72	0.02	0.01	0.03	1143
19:00	4.88	2.92	66.69	0.23	0.22	0.42	0.23	0.07	0.14	3.13	0.01	0.01	0.02	1151
19:30	4.98	3.90	65.44	0.18	0.28	0.37	0.23	0.06	0.18	3.03	0.01	0.01	0.02	1150
20:00	5.80	4.26	58.42	0.33	0.29	0.52	0.27	0.05	0.20	2.69	0.02	0.01	0.02	1146
20:30	6.44	5.29	59.20	0.42	0.32	0.62	0.30	0.05	0.25	2.78	0.02	0.02	0.03	1150
21:00	5.96	4.24	58.12	0.42	0.33	0.63	0.28	0.04	0.20	2.73	0.02	0.02	0.03	1161
21:30	5.68	2.97	56.81	0.43	0.33	0.64	0.26	0.05	0.14	2.61	0.02	0.02	0.03	1152
22:00	5.70	3.96	58.28	0.43	0.32	0.64	0.26	0.05	0.18	2.69	0.02	0.01	0.03	1149
22:30	6.38	6.20	57.01	0.42	0.30	0.62	0.31	0.05	0.30	2.72	0.02	0.01	0.03	1152
23:00	6.55	6.40	57.54	0.42	0.30	0.62	0.31	0.05	0.31	2.76	0.02	0.01	0.03	1153
23:30	6.95	5.87	57.27	0.42	0.29	0.63	0.33	0.06	0.28	2.71	0.02	0.01	0.03	1134
00:00	5.72	3.28	57.28	0.43	0.32	0.64	0.27	0.05	0.15	2.66	0.02	0.01	0.03	1147
min	2,67	0,21	44,37	0,18	0,08	0,10	0,12	0,02	0,01	1,98	0,01	0,00	0,00	1110
max	13,03	21,76	66,95	0,46	0,33	0,70	0,57	0,55	1,01	3,13	0,02	0,02	0,03	1173
moyenne	6,61	7,54	57,20	0,38	0,22	0,54								1138
Total							14,71	11,09	16,74	127,72	0,84	0,49	1,22	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	4,94			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.