

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Classe	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	4.64	1.67	58.35	0.42	0.31	0.62	0.22	0.04	0.08	2.72	0.02	0.01	0.03	1147
01:00	5.98	6.84	56.74	0.41	0.30	0.61	0.28	0.05	0.32	2.65	0.02	0.01	0.03	1145
01:30	8.40	10.01	57.79	0.39	0.29	0.57	0.39	0.03	0.46	2.65	0.02	0.01	0.03	1133
02:00	6.99	5.04	58.56	0.36	0.31	0.52	0.32	0.03	0.23	2.68	0.02	0.01	0.02	1151
02:30	8.09	7.88	59.18	0.39	0.31	0.57	0.37	0.04	0.36	2.71	0.02	0.01	0.03	1172
03:00	6.65	5.56	58.48	0.37	0.30	0.53	0.31	0.04	0.26	2.70	0.02	0.01	0.02	1165
03:30	5.27	5.17	56.03	0.35	0.31	0.51	0.25	0.03	0.24	2.63	0.02	0.01	0.02	1151
04:00	5.39	4.97	57.99	0.36	0.31	0.52	0.25	0.04	0.23	2.70	0.02	0.01	0.02	1164
04:30	5.57	4.79	60.31	0.39	0.28	0.57	0.25	0.04	0.22	2.73	0.02	0.01	0.03	1120
05:00	6.08	7.36	57.36	0.38	0.33	0.54	0.29	0.04	0.35	2.73	0.02	0.02	0.03	1158
05:30	6.96	6.65	57.49	0.36	0.32	0.51	0.33	0.03	0.31	2.72	0.02	0.01	0.02	1159
06:00	7.45	5.07	57.58	0.36	0.31	0.52	0.35	0.04	0.24	2.68	0.02	0.01	0.02	1144
06:30	6.70	5.12	58.09	0.36	0.30	0.51	0.32	0.04	0.24	2.74	0.02	0.01	0.02	1146
07:00	5.34	4.64	64.39	0.24	0.35	0.28	0.25	0.05	0.22	3.00	0.01	0.02	0.01	1155
07:30	4.88	3.31	67.59	0.23	0.38	0.23	0.22	0.07	0.15	3.06	0.01	0.02	0.01	1148
08:00	5.52	4.69	61.87	0.30	0.32	0.39	0.26	0.05	0.22	2.91	0.01	0.01	0.02	1143
08:30	7.37	5.88	59.04	0.36	0.26	0.51	0.35	0.05	0.28	2.77	0.02	0.01	0.02	1150
09:00	7.46	8.18	54.67	0.35	0.22	0.50	0.36	0.06	0.39	2.60	0.02	0.01	0.02	1155
09:30	7.99	7.13	56.57	0.35	0.24	0.50	0.38	0.05	0.34	2.71	0.02	0.01	0.02	1143
10:00	4.74	0.96	60.99	0.35	0.27	0.50	0.23	0.06	0.05	2.91	0.02	0.01	0.02	1167
10:30	4.23	1.58	57.38	0.40	0.27	0.57	0.20	0.07	0.07	2.69	0.02	0.01	0.03	1155
11:00	6.61	8.95	53.25	0.36	0.21	0.52	0.31	0.04	0.42	2.53	0.02	0.01	0.02	1099
11:30	13.09	12.80	60.25	0.38	0.22	0.55	0.60	0.04	0.59	2.78	0.02	0.01	0.03	1131
12:00	9.76	11.95	58.03	0.39	0.23	0.57	0.45	0.03	0.55	2.69	0.02	0.01	0.03	1120
12:30	7.74	6.26	55.89	0.41	0.19	0.60	0.35	0.04	0.29	2.55	0.02	0.01	0.03	1127
13:00	9.09	8.72	59.75	0.41	0.22	0.60	0.42	0.03	0.40	2.76	0.02	0.01	0.03	1145
13:30	5.49	3.33	61.41	0.41	0.26	0.61	0.26	0.08	0.16	2.89	0.02	0.01	0.03	1189
14:00	4.41	0.34	52.93	0.45	0.27	0.66	0.19	0.04	0.01	2.33	0.02	0.01	0.03	1146
14:30	3.32	1.86	61.18	0.43	0.26	0.63	0.15	0.05	0.09	2.82	0.02	0.01	0.03	1132
15:00	3.88	3.64	58.46	0.43	0.25	0.64	0.18	0.05	0.17	2.68	0.02	0.01	0.03	1131
15:30	6.10	8.26	57.07	0.42	0.25	0.62	0.29	0.04	0.39	2.68	0.02	0.01	0.03	1150
16:00	12.90	18.20	56.66	0.42	0.25	0.62	0.60	0.04	0.85	2.65	0.02	0.01	0.03	1124
16:30	11.39	20.82	56.00	0.41	0.24	0.61	0.54	0.60	0.99	2.67	0.02	0.01	0.03	1145
17:00	9.20	10.71	59.40	0.41	0.25	0.61	0.43	0.04	0.51	2.81	0.02	0.01	0.03	1123
17:30	6.05	11.22	57.29	0.41	0.23	0.60	0.29	0.14	0.54	2.74	0.02	0.01	0.03	1124
18:00	4.23	2.09	63.09	0.42	0.22	0.63	0.20	0.07	0.10	2.98	0.02	0.01	0.03	1126
18:30	4.45	7.46	56.17	0.43	0.25	0.63	0.21	0.04	0.35	2.65	0.02	0.01	0.03	1128
19:00	11.35	21.47	61.61	0.23	0.23	0.41	0.51	0.04	0.96	2.75	0.01	0.01	0.02	1128
19:30	8.47	10.80	70.63	0.18	0.31	0.36	0.38	0.05	0.48	3.14	0.01	0.01	0.02	1140
20:00	6.68	6.22	62.61	0.33	0.33	0.52	0.31	0.05	0.29	2.90	0.02	0.02	0.02	1153
20:30	7.70	11.51	57.33	0.42	0.33	0.62	0.36	0.07	0.54	2.71	0.02	0.02	0.03	1127
21:00	4.70	2.15	56.16	0.42	0.38	0.63	0.22	0.08	0.10	2.62	0.02	0.02	0.03	1181
21:30	6.01	7.59	59.14	0.42	0.36	0.62	0.28	0.05	0.36	2.80	0.02	0.02	0.03	1139
22:00	7.53	6.20	57.71	0.43	0.35	0.63	0.35	0.05	0.29	2.69	0.02	0.02	0.03	1129
22:30	3.43	1.03	57.43	0.42	0.35	0.62	0.16	0.05	0.05	2.73	0.02	0.02	0.03	1142
23:00	4.66	9.21	56.85	0.42	0.35	0.62	0.22	0.07	0.44	2.70	0.02	0.02	0.03	1141
23:30	8.76	11.78	58.29	0.42	0.34	0.61	0.41	0.07	0.55	2.71	0.02	0.02	0.03	1124
00:00	8.86	13.20	56.69	0.38	0.32	0.55	0.42	0.05	0.62	2.68	0.02	0.02	0.03	1148
min	3,32	0,34	52,93	0,18	0,19	0,23	0,15	0,03	0,01	2,33	0,01	0,01	0,01	1099
max	13,09	21,47	70,63	0,45	0,38	0,66	0,60	0,60	0,99	3,14	0,02	0,02	0,03	1189
moyenne	6,82	7,30	58,70	0,38	0,29	0,55								1144
Total							15,26	7,67	16,33	131,33	0,85	0,64	1,24	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	3,42			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.