

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	9,55	14,31	61,26	0,38	0,27	0,56	0,45	0,04	0,68	2,89	0,02	0,01	0,03	1144
01:00	7,99	12,45	57,06	0,36	0,30	0,52	0,38	0,06	0,59	2,72	0,02	0,01	0,02	1146
01:30	6,80	10,73	53,69	0,36	0,26	0,51	0,32	0,03	0,50	2,52	0,02	0,01	0,02	1129
02:00	5,72	7,81	60,52	0,37	0,29	0,53	0,27	0,03	0,37	2,85	0,02	0,01	0,03	1169
02:30	5,99	11,49	59,65	0,39	0,27	0,57	0,28	0,06	0,54	2,79	0,02	0,01	0,03	1153
03:00	6,02	10,01	57,25	0,39	0,31	0,56	0,29	0,02	0,48	2,74	0,02	0,01	0,03	1154
03:30	7,71	11,61	59,87	0,37	0,30	0,52	0,36	0,03	0,54	2,76	0,02	0,01	0,02	1147
04:00	6,07	7,59	57,64	0,37	0,29	0,53	0,29	0,09	0,36	2,72	0,02	0,01	0,02	1140
04:30	5,67	6,92	58,35	0,38	0,28	0,55	0,27	0,05	0,33	2,76	0,02	0,01	0,03	1142
05:00	6,25	7,77	58,89	0,38	0,29	0,55	0,29	0,04	0,37	2,78	0,02	0,01	0,03	1145
05:30	7,29	8,79	56,04	0,35	0,28	0,50	0,34	0,04	0,41	2,64	0,02	0,01	0,02	1133
06:00	5,20	4,96	55,89	0,35	0,29	0,50	0,25	0,05	0,23	2,63	0,02	0,01	0,02	1161
06:30	7,54	11,43	59,92	0,35	0,27	0,50	0,35	0,07	0,54	2,81	0,02	0,01	0,02	1128
07:00	6,83	7,52	66,73	0,22	0,27	0,32	0,32	0,08	0,35	3,10	0,01	0,01	0,01	1145
07:30	4,66	10,16	62,26	2,78	0,28	0,23	0,21	1,07	0,47	2,87	0,13	0,01	0,01	1124
08:00	6,11	9,39	58,47	0,36	0,23	0,51	0,29	0,08	0,44	2,74	0,02	0,01	0,02	1114
08:30	7,35	7,97	57,49	0,35	0,28	0,50	0,35	0,07	0,38	2,71	0,02	0,01	0,02	1131
09:00	7,53	7,34	56,90	0,37	0,23	0,54	0,35	0,07	0,34	2,65	0,02	0,01	0,03	1113
09:30	5,44	4,50	57,44	0,37	0,23	0,54	0,26	0,08	0,21	2,70	0,02	0,01	0,03	1112
10:00	7,39	9,69	55,68	0,39	0,24	0,58	0,35	0,15	0,46	2,62	0,02	0,01	0,03	1132
10:30	7,89	9,25	61,57	0,41	0,26	0,61	0,37	0,07	0,44	2,91	0,02	0,01	0,03	1132
11:00	4,74	3,10	57,44	0,42	0,28	0,62	0,22	0,06	0,15	2,70	0,02	0,01	0,03	1105
11:30	6,20	8,23	55,13	0,42	0,25	0,62	0,29	0,04	0,39	2,58	0,02	0,01	0,03	1134
12:00	8,16	7,39	62,91	0,42	0,25	0,62	0,38	0,06	0,34	2,91	0,02	0,01	0,03	1145
12:30	4,66	1,93	53,88	0,42	0,27	0,63	0,22	0,06	0,09	2,52	0,02	0,01	0,03	1127
13:00	5,10	5,86	58,56	0,42	0,28	0,62	0,24	0,06	0,28	2,77	0,02	0,01	0,03	1148
13:30	6,43	6,09	58,16	0,42	0,24	0,62	0,30	0,08	0,29	2,75	0,02	0,01	0,03	1136
14:00	5,39	4,18	56,14	0,42	0,31	0,62	0,26	0,06	0,20	2,66	0,02	0,01	0,03	1159
14:30	6,83	9,62	61,92	0,41	0,28	0,61	0,33	0,05	0,46	2,95	0,02	0,01	0,03	1151
15:00	6,32	8,76	56,88	0,41	0,28	0,61	0,30	0,04	0,42	2,69	0,02	0,01	0,03	1141
15:30	6,71	8,99	58,96	0,41	0,30	0,61	0,32	0,04	0,43	2,82	0,02	0,01	0,03	1153
16:00	6,66	9,21	59,10	0,41	0,28	0,61	0,32	0,04	0,44	2,84	0,02	0,01	0,03	1148
16:30	5,73	3,99	59,82	0,42	0,31	0,63	0,27	0,07	0,19	2,81	0,02	0,01	0,03	1144
17:00	5,14	6,38	54,49	0,42	0,29	0,62	0,24	0,05	0,30	2,60	0,02	0,01	0,03	1156
17:30	6,27	7,14	59,83	0,42	0,28	0,62	0,30	0,04	0,34	2,83	0,02	0,01	0,03	1139
18:00	8,17	10,06	55,44	0,41	0,28	0,62	0,39	0,05	0,48	2,66	0,02	0,01	0,03	1155
18:30	5,24	1,20	59,59	0,42	0,30	0,63	0,25	0,06	0,06	2,80	0,02	0,01	0,03	1148
19:00	4,92	5,16	62,76	0,23	0,37	0,42	0,23	0,07	0,24	2,95	0,01	0,02	0,02	1133
19:30	6,38	7,02	68,84	0,19	0,39	0,38	0,29	0,04	0,32	3,18	0,01	0,02	0,02	1145
20:00	6,32	6,98	60,13	0,33	0,32	0,52	0,30	0,04	0,33	2,84	0,02	0,02	0,02	1155
20:30	6,43	6,29	58,47	0,41	0,29	0,61	0,31	0,05	0,30	2,82	0,02	0,01	0,03	1151
21:00	7,35	9,79	58,11	0,41	0,27	0,61	0,36	0,04	0,48	2,82	0,02	0,01	0,03	1157
21:30	5,89	4,60	58,32	0,41	0,29	0,62	0,28	0,04	0,22	2,78	0,02	0,01	0,03	1162
22:00	5,35	4,89	56,72	0,42	0,25	0,62	0,25	0,06	0,23	2,68	0,02	0,01	0,03	1147
22:30	6,59	8,48	59,01	0,41	0,25	0,61	0,32	0,04	0,41	2,86	0,02	0,01	0,03	1148
23:00	6,17	6,42	57,73	0,41	0,30	0,61	0,30	0,04	0,31	2,79	0,02	0,01	0,03	1161
23:30	6,97	19,76	54,80	0,42	0,32	0,62	0,33	0,09	0,93	2,59	0,02	0,02	0,03	1167
00:00	5,06	5,42	52,78	0,45	0,30	0,66	0,22	0,07	0,23	2,28	0,02	0,01	0,03	1167
min	4,66	1,20	52,78	0,19	0,23	0,23	0,21	0,02	0,06	2,28	0,01	0,01	0,01	1105
max	9,55	19,76	68,84	2,78	0,39	0,66	0,45	1,07	0,93	3,18	0,13	0,02	0,03	1169
moyenne	6,38	7,89	58,51	0,43	0,28	0,56								1144
Total							14,44	11,41	17,87	132,44	0,98	0,64	1,27	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	5,04			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.