

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Classe	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	4.15	4.09	60.15	0.42	0.26	0.62	0.20	0.04	0.19	2.83	0.02	0.01	0.03	1153
01:00	6.69	7.17	61.84	0.42	0.29	0.63	0.31	0.05	0.34	2.90	0.02	0.01	0.03	1155
01:30	7.90	10.39	55.78	0.41	0.27	0.62	0.38	0.05	0.50	2.66	0.02	0.01	0.03	1152
02:00	9.47	12.60	57.54	0.41	0.26	0.60	0.45	0.03	0.60	2.73	0.02	0.01	0.03	1150
02:30	5.15	2.32	59.77	0.41	0.27	0.60	0.24	0.06	0.11	2.84	0.02	0.01	0.03	1155
03:00	7.15	6.77	56.09	0.37	0.28	0.55	0.35	0.06	0.33	2.71	0.02	0.01	0.03	1151
03:30	5.08	4.94	57.61	0.34	0.26	0.49	0.24	0.04	0.23	2.73	0.02	0.01	0.02	1144
04:00	6.07	8.14	58.74	0.34	0.24	0.49	0.29	0.09	0.39	2.81	0.02	0.01	0.02	1164
04:30	7.52	9.76	59.11	0.34	0.28	0.49	0.36	0.04	0.47	2.85	0.02	0.01	0.02	1154
05:00	5.98	4.95	55.81	0.34	0.30	0.49	0.29	0.07	0.24	2.70	0.02	0.01	0.02	1171
05:30	6.10	7.26	60.41	0.35	0.26	0.50	0.29	0.04	0.34	2.85	0.02	0.01	0.02	1163
06:00	5.66	4.18	56.76	0.35	0.28	0.51	0.27	0.04	0.20	2.67	0.02	0.01	0.02	1145
06:30	6.87	8.60	58.62	0.34	0.30	0.49	0.33	0.04	0.41	2.79	0.02	0.01	0.02	1170
07:00	5.30	7.53	64.67	0.22	0.43	0.17	0.25	0.05	0.35	3.01	0.01	0.02	0.01	1167
07:30	5.33	9.32	64.42	0.20	0.45	0.12	0.25	0.06	0.44	3.01	0.01	0.02	0.01	1147
08:00	7.80	12.34	61.46	0.30	0.38	0.35	0.36	0.04	0.57	2.86	0.01	0.02	0.02	1150
08:30	5.09	4.83	58.44	0.35	0.29	0.50	0.23	0.02	0.22	2.68	0.02	0.01	0.02	1169
09:00	5.75	7.97	59.97	0.34	0.34	0.49	0.27	0.06	0.37	2.81	0.02	0.02	0.02	1168
09:30	6.58	7.65	58.27	0.35	0.32	0.50	0.32	0.04	0.37	2.81	0.02	0.02	0.02	1141
10:00	7.46	9.01	59.56	0.24	0.38	0.28	0.34	0.05	0.41	2.70	0.01	0.02	0.01	1124
10:30	5.29	3.03	70.09	0.20	0.34	0.23	0.23	0.07	0.13	3.10	0.01	0.01	0.01	1151
11:00	10.38	13.61	63.84	0.19	0.35	0.23	0.47	0.05	0.62	2.90	0.01	0.02	0.01	1149
11:30	13.32	16.46	65.32	0.19	0.36	0.22	0.59	0.04	0.73	2.91	0.01	0.02	0.01	1146
12:00	10.55	11.05	72.30	0.20	0.33	0.22	0.45	0.05	0.48	3.11	0.01	0.01	0.01	1168
12:30	4.63	1.73	67.86	0.20	0.34	0.23	0.20	0.07	0.08	2.96	0.01	0.01	0.01	1159
13:00	7.49	11.38	63.67	0.20	0.35	0.22	0.33	0.05	0.50	2.82	0.01	0.02	0.01	1147
13:30	7.60	7.74	67.20	0.19	0.36	0.23	0.33	0.06	0.34	2.94	0.01	0.02	0.01	1161
14:00	4.65	2.06	66.30	0.20	0.38	0.24	0.21	0.06	0.09	2.96	0.01	0.02	0.01	1139
14:30	7.79	15.63	60.17	0.19	0.34	0.29	0.35	0.07	0.70	2.70	0.01	0.02	0.01	1124
15:00	5.71	6.27	66.80	0.20	0.34	0.36	0.25	0.05	0.28	2.94	0.01	0.01	0.02	1132
15:30	4.90	7.55	74.16	0.20	0.32	0.37	0.22	0.05	0.34	3.32	0.01	0.01	0.02	1147
16:00	6.96	13.66	57.25	0.19	0.32	0.36	0.31	0.16	0.62	2.59	0.01	0.01	0.02	1125
16:30	6.39	16.73	68.94	0.19	0.34	0.29	0.29	0.04	0.76	3.11	0.01	0.02	0.01	1126
17:00	6.49	13.82	68.46	0.19	0.38	0.23	0.29	0.06	0.63	3.10	0.01	0.02	0.01	1158
17:30	5.57	12.40	64.55	0.19	0.36	0.31	0.25	0.06	0.56	2.93	0.01	0.02	0.01	1128
18:00	5.16	7.09	72.12	0.19	0.37	0.37	0.23	0.07	0.32	3.26	0.01	0.02	0.02	1133
18:30	6.26	10.14	62.65	0.19	0.37	0.37	0.29	0.13	0.47	2.93	0.01	0.02	0.02	1128
19:00	11.81	25.82	63.95	0.20	0.37	0.37	0.53	0.04	1.17	2.89	0.01	0.02	0.02	1112
19:30	11.48	21.07	63.91	0.31	0.30	0.37	0.51	1.52	0.94	2.85	0.01	0.01	0.02	1133
20:00	7.89	8.52	75.08	0.34	0.27	0.51	0.37	0.04	0.40	3.52	0.02	0.01	0.02	1153
20:30	7.63	16.41	59.45	0.41	0.25	0.61	0.37	0.06	0.79	2.85	0.02	0.01	0.03	1146
21:00	5.18	5.49	59.05	0.42	0.30	0.62	0.25	0.05	0.26	2.81	0.02	0.01	0.03	1164
21:30	6.66	13.65	53.95	0.41	0.29	0.62	0.32	0.06	0.65	2.58	0.02	0.01	0.03	1118
22:00	8.29	13.18	57.37	0.42	0.25	0.62	0.38	0.12	0.61	2.65	0.02	0.01	0.03	1130
22:30	5.23	6.77	57.80	0.39	0.29	0.57	0.25	0.04	0.32	2.72	0.02	0.01	0.03	1154
23:00	4.75	7.27	59.14	0.39	0.29	0.58	0.22	0.04	0.34	2.77	0.02	0.01	0.03	1150
23:30	7.75	18.89	59.29	0.38	0.27	0.56	0.36	0.04	0.87	2.75	0.02	0.01	0.03	1143
00:00	7.71	14.38	53.72	0.37	0.27	0.54	0.36	0.05	0.68	2.53	0.02	0.01	0.03	1135
min	4,15	1,73	53,72	0,19	0,24	0,12	0,20	0,02	0,08	2,53	0,01	0,01	0,01	1112
max	13,32	25,82	75,08	0,42	0,45	0,63	0,59	1,52	1,17	3,52	0,02	0,02	0,03	1171
moyenne	6,89	9,83	62,07	0,30	0,32	0,42								1146
Total							15,25	10,56	21,75	137,47	0,66	0,70	0,94	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	4,79			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.