

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	4.66	3.64	60.50	0.36	0.22	0.52	0.22	0.05	0.17	2.86	0.02	0.01	0.02	1144
01:00	4.91	7.85	56.75	0.36	0.28	0.51	0.23	0.05	0.37	2.67	0.02	0.01	0.02	1121
01:30	8.20	11.88	60.13	0.35	0.26	0.49	0.39	0.04	0.56	2.83	0.02	0.01	0.02	1153
02:00	7.30	8.97	58.03	0.37	0.29	0.54	0.35	0.06	0.43	2.80	0.02	0.01	0.03	1152
02:30	6.78	13.58	58.28	0.38	0.29	0.56	0.32	1.10	0.65	2.78	0.02	0.01	0.03	1133
03:00	4.90	2.52	61.97	0.40	0.34	0.59	0.23	0.13	0.12	2.93	0.02	0.02	0.03	1150
03:30	5.14	3.88	57.92	0.38	0.31	0.56	0.24	0.06	0.18	2.75	0.02	0.01	0.03	1135
04:00	4.92	2.45	54.97	0.36	0.35	0.53	0.23	0.08	0.11	2.56	0.02	0.02	0.02	1142
04:30	6.06	6.17	59.07	0.35	0.32	0.51	0.29	0.07	0.29	2.82	0.02	0.02	0.02	1142
05:00	8.79	11.91	56.72	0.35	0.29	0.50	0.42	0.05	0.57	2.74	0.02	0.01	0.02	1133
05:30	8.05	5.29	60.21	0.36	0.29	0.52	0.37	0.04	0.25	2.79	0.02	0.01	0.02	1151
06:00	4.60	0.16	53.67	0.37	0.34	0.53	0.21	0.08	0.01	2.44	0.02	0.02	0.02	1143
06:30	4.51	2.03	57.29	0.37	0.31	0.53	0.20	0.04	0.09	2.59	0.02	0.01	0.02	1149
07:00	7.66	8.75	63.13	0.25	0.29	0.28	0.36	0.61	0.41	2.93	0.01	0.01	0.01	1139
07:30	7.05	7.21	67.42	0.21	0.28	0.23	0.31	0.05	0.32	3.00	0.01	0.01	0.01	1153
08:00	6.03	2.93	62.20	0.30	0.27	0.39	0.27	0.07	0.13	2.76	0.01	0.01	0.02	1188
08:30	5.16	3.81	58.59	0.35	0.29	0.51	0.24	0.04	0.18	2.69	0.02	0.01	0.02	1160
09:00	5.79	5.97	55.79	0.35	0.28	0.50	0.27	0.06	0.28	2.63	0.02	0.01	0.02	1141
09:30	10.72	20.06	55.22	0.34	0.26	0.49	0.50	0.61	0.94	2.58	0.02	0.01	0.02	1152
10:00	7.89	11.17	51.79	0.34	0.24	0.49	0.36	1.77	0.51	2.35	0.02	0.01	0.02	1151
10:30	14.38	31.05	58.26	0.34	0.26	0.49	0.65	0.31	1.41	2.65	0.02	0.01	0.02	1158
11:00	7.29	16.41	58.29	0.35	0.25	0.49	0.34	0.03	0.76	2.70	0.02	0.01	0.02	1145
11:30	7.00	19.04	64.41	0.34	0.27	0.49	0.32	0.02	0.87	2.94	0.02	0.01	0.02	1138
12:00	6.38	14.71	64.37	0.34	0.25	0.49	0.28	0.02	0.66	2.87	0.02	0.01	0.02	1153
12:30	7.44	33.61	58.85	0.34	0.29	0.48	0.34	0.03	1.55	2.72	0.02	0.01	0.02	1158
13:00	6.04	25.46	59.29	0.35	0.29	0.50	0.28	0.07	1.17	2.71	0.02	0.01	0.02	1170
13:30	4.54	10.44	59.28	0.37	0.32	0.52	0.21	0.04	0.49	2.80	0.02	0.02	0.02	1142
14:00	8.16	28.71	54.76	0.38	0.31	0.54	0.37	0.05	1.31	2.51	0.02	0.01	0.02	1118
14:30	6.08	34.83	61.91	0.37	0.28	0.54	0.28	0.05	1.59	2.83	0.02	0.01	0.02	1135
15:00	5.24	29.59	58.90	0.37	0.29	0.54	0.25	0.06	1.38	2.75	0.02	0.01	0.03	1163
15:30	8.29	23.17	56.80	0.42	0.28	0.62	0.38	0.06	1.08	2.64	0.02	0.01	0.03	1127
16:00	5.99	10.54	57.26	0.41	0.32	0.61	0.29	0.06	0.51	2.75	0.02	0.02	0.03	1152
16:30	9.93	24.60	57.97	0.42	0.27	0.62	0.47	0.07	1.16	2.73	0.02	0.01	0.03	1135
17:00	8.36	16.99	56.44	0.41	0.26	0.61	0.40	0.04	0.82	2.72	0.02	0.01	0.03	1146
17:30	6.99	12.78	52.97	0.42	0.27	0.62	0.33	0.07	0.60	2.47	0.02	0.01	0.03	1127
18:00	5.66	5.64	62.11	0.41	0.30	0.61	0.27	0.05	0.27	2.94	0.02	0.01	0.03	1151
18:30	3.57	0.48	59.31	0.41	0.32	0.61	0.17	0.07	0.02	2.79	0.02	0.02	0.03	1140
19:00	4.51	9.57	62.02	0.25	0.33	0.28	0.21	0.05	0.44	2.88	0.01	0.02	0.01	1117
19:30	6.95	9.60	71.70	0.22	0.34	0.21	0.32	0.08	0.44	3.28	0.01	0.02	0.01	1163
20:00	7.30	9.27	59.58	0.35	0.33	0.46	0.34	0.07	0.43	2.79	0.02	0.02	0.02	1182
20:30	5.80	9.74	58.50	0.40	0.26	0.59	0.28	0.06	0.47	2.83	0.02	0.01	0.03	1158
21:00	6.86	12.49	57.50	0.39	0.26	0.57	0.33	0.07	0.59	2.73	0.02	0.01	0.03	1151
21:30	5.58	7.54	56.96	0.42	0.17	0.61	0.23	0.04	0.32	2.40	0.02	0.01	0.03	1122
22:00	5.87	12.61	57.44	0.38	0.23	0.55	0.28	0.07	0.59	2.70	0.02	0.01	0.03	1136
22:30	6.78	9.64	61.59	0.37	0.23	0.53	0.32	0.07	0.45	2.87	0.02	0.01	0.02	1150
23:00	5.02	4.82	57.84	0.36	0.26	0.52	0.24	0.06	0.23	2.71	0.02	0.01	0.02	1165
23:30	5.94	8.04	56.17	0.36	0.26	0.53	0.28	0.08	0.38	2.64	0.02	0.01	0.02	1157
00:00	7.66	11.36	58.73	0.40	0.25	0.58	0.36	0.06	0.53	2.74	0.02	0.01	0.03	1145
min	3,57	0,16	51,79	0,21	0,17	0,21	0,17	0,02	0,01	2,35	0,01	0,01	0,01	1117
max	14,38	34,83	71,70	0,42	0,35	0,62	0,65	1,77	1,59	3,28	0,02	0,02	0,03	1188
moyenne	6,64	12,14	58,94	0,36	0,28	0,51								1147
Total							14,83	16,10	27,09	131,59	0,81	0,63	1,14	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	7,22			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				98,33			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.