

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6.05	15.88	58.19	0.37	0.25	0.53	0.28	0.08	0.74	2.72	0.02	0.01	0.02	1153
01:00	6.74	17.44	56.76	0.36	0.25	0.52	0.31	0.09	0.80	2.62	0.02	0.01	0.02	1148
01:30	7.46	79.71	60.95	0.35	0.25	0.50	0.35	0.32	3.79	2.89	0.02	0.01	0.02	1151
02:00	4.68	70.75	66.53	0.34	0.16	0.48	0.22	1.01	3.29	3.10	0.02	0.01	0.02	1124
02:30	3.96	31.72	53.95	0.35	0.19	0.49	0.18	0.07	1.45	2.46	0.02	0.01	0.02	1121
03:00	4.41	25.32	59.17	0.34	0.22	0.49	0.20	0.21	1.14	2.67	0.02	0.01	0.02	1166
03:30	8.28	28.16	51.90	0.35	0.22	0.49	0.39	0.05	1.32	2.44	0.02	0.01	0.02	1132
04:00	9.10	13.05	58.23	0.35	0.20	0.49	0.42	0.07	0.61	2.71	0.02	0.01	0.02	1147
04:30	5.85	8.31	55.67	0.35	0.18	0.49	0.27	0.05	0.39	2.62	0.02	0.01	0.02	1121
05:00	6.49	10.01	48.38	0.34	0.18	0.48	0.30	0.32	0.46	2.23	0.02	0.01	0.02	1123
05:30	5.30	8.78	67.40	0.34	0.17	0.47	0.24	0.03	0.40	3.10	0.02	0.01	0.02	1127
06:00	6.23	9.55	70.79	0.27	0.36	0.19	0.27	0.05	0.42	3.09	0.01	0.02	0.01	1136
06:30	5.84	6.81	69.32	0.24	0.32	0.16	0.27	0.10	0.31	3.15	0.01	0.01	0.01	1171
07:00	5.49	6.76	64.09	0.22	0.33	0.16	0.26	0.07	0.32	3.07	0.01	0.02	0.01	1188
07:30	5.39	6.29	69.94	0.24	0.35	0.19	0.25	0.05	0.29	3.23	0.01	0.02	0.01	1130
08:00	7.63	12.91	60.56	0.30	0.33	0.37	0.36	0.04	0.62	2.89	0.01	0.02	0.02	1138
08:30	7.49	9.50	54.21	0.35	0.31	0.49	0.36	0.08	0.45	2.58	0.02	0.01	0.02	1135
09:00	6.42	12.37	58.13	0.35	0.31	0.50	0.29	0.50	0.56	2.63	0.02	0.01	0.02	1131
09:30	5.70	3.50	64.37	0.36	0.37	0.51	0.26	0.05	0.16	2.93	0.02	0.02	0.02	1167
10:00	5.32	8.68	54.59	0.35	0.37	0.50	0.25	0.05	0.41	2.60	0.02	0.02	0.02	1150
10:30	7.45	9.85	58.71	0.37	0.34	0.53	0.35	0.06	0.46	2.75	0.02	0.02	0.02	1135
11:00	6.60	9.71	56.37	0.32	0.25	0.39	0.31	0.06	0.45	2.61	0.02	0.01	0.02	1119
11:30	6.92	11.14	65.06	0.26	0.13	0.20	0.32	0.14	0.51	2.98	0.01	0.01	0.01	1139
12:00	6.32	6.97	68.49	0.26	0.13	0.21	0.28	0.04	0.31	3.05	0.01	0.01	0.01	1134
12:30	3.82	2.63	70.78	0.24	0.12	0.21	0.17	0.06	0.12	3.15	0.01	0.01	0.01	1144
13:00	3.64	7.96	65.85	0.23	0.18	0.23	0.16	0.04	0.34	2.85	0.01	0.01	0.01	1131
13:30	5.43	20.94	59.31	0.32	0.14	0.22	0.23	0.04	0.90	2.55	0.01	0.01	0.01	1131
14:00	7.38	16.42	67.02	0.29	0.11	0.23	0.31	0.04	0.69	2.82	0.01	0.00	0.01	1144
14:30	7.19	23.51	73.82	0.28	0.10	0.26	0.31	0.05	1.03	3.22	0.01	0.00	0.01	1138
15:00	7.01	24.70	63.08	0.30	0.14	0.33	0.32	0.07	1.12	2.86	0.01	0.01	0.02	1127
15:30	12.30	91.47	105.20	0.35	0.15	0.35	0.56	0.05	4.15	4.77	0.02	0.01	0.02	1146
16:00	4.46	36.29	69.05	0.30	0.12	0.35	0.19	0.05	1.57	2.99	0.01	0.01	0.02	1143
16:30	4.42	22.21	66.88	0.26	0.18	0.35	0.19	0.05	0.98	2.94	0.01	0.01	0.02	1166
17:00	6.38	23.55	63.95	0.24	0.14	0.35	0.29	0.04	1.05	2.86	0.01	0.01	0.02	1156
17:30	7.39	19.97	56.37	0.22	0.13	0.34	0.34	0.04	0.93	2.61	0.01	0.01	0.02	1156
18:00	6.32	13.37	69.50	0.25	0.11	0.36	0.28	0.10	0.60	3.12	0.01	0.00	0.02	1144
18:30	5.12	9.12	63.96	0.27	0.13	0.36	0.23	0.05	0.41	2.89	0.01	0.01	0.02	1135
19:00	7.31	13.60	71.02	0.28	0.15	0.40	0.33	0.04	0.61	3.20	0.01	0.01	0.02	1167
19:30	5.32	10.94	62.27	1.05	0.16	0.35	0.24	0.13	0.50	2.86	0.05	0.01	0.02	1144
20:00	5.88	8.40	63.13	0.36	0.18	0.52	0.27	0.04	0.38	2.89	0.02	0.01	0.02	1135
20:30	7.35	17.05	56.33	0.40	0.25	0.60	0.34	0.03	0.79	2.60	0.02	0.01	0.03	1142
21:00	7.70	12.81	59.75	0.39	0.22	0.58	0.36	0.03	0.60	2.79	0.02	0.01	0.03	1164
21:30	4.98	12.45	54.55	0.41	0.20	0.60	0.23	0.10	0.57	2.48	0.02	0.01	0.03	1135
22:00	5.09	9.05	59.21	0.42	0.25	0.62	0.23	0.06	0.42	2.73	0.02	0.01	0.03	1143
22:30	6.45	14.53	60.91	0.42	0.26	0.62	0.31	0.06	0.69	2.91	0.02	0.01	0.03	1127
23:00	6.10	9.07	59.84	0.42	0.26	0.62	0.29	0.06	0.43	2.87	0.02	0.01	0.03	1148
23:30	6.47	13.45	58.79	0.42	0.24	0.62	0.31	0.06	0.65	2.82	0.02	0.01	0.03	1134
00:00	5.29	5.89	57.91	0.43	0.27	0.63	0.25	0.05	0.27	2.70	0.02	0.01	0.03	1136
min	3,64	2,63	48,38	0,22	0,10	0,16	0,16	0,03	0,12	2,23	0,01	0,00	0,01	1119
max	12,30	91,47	105,20	1,05	0,37	0,63	0,56	1,01	4,15	4,77	0,05	0,02	0,03	1188
moyenne	6,25	17,97	62,71	0,34	0,22	0,42								1141
Total							13,75	24,74	39,48	137,60	0,75	0,48	0,92	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			99,31	9,92			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.