

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	4.10	9.79	54.70	0.43	0.28	0.64	0.19	0.04	0.46	2.57	0.02	0.01	0.03	1128
01:00	6.38	28.80	57.95	0.42	0.25	0.63	0.30	0.07	1.37	2.75	0.02	0.01	0.03	1126
01:30	6.98	19.74	61.04	0.42	0.28	0.63	0.33	0.05	0.93	2.88	0.02	0.01	0.03	1125
02:00	6.81	19.93	55.38	0.42	0.26	0.63	0.32	0.04	0.94	2.62	0.02	0.01	0.03	1124
02:30	6.03	20.67	56.06	0.38	0.23	0.55	0.28	0.05	0.98	2.65	0.02	0.01	0.03	1118
03:00	5.81	24.73	60.00	0.36	0.23	0.52	0.27	0.06	1.16	2.81	0.02	0.01	0.02	1117
03:30	6.65	30.33	58.91	0.35	0.25	0.49	0.32	0.04	1.45	2.82	0.02	0.01	0.02	1116
04:00	6.89	23.19	48.38	0.35	0.24	0.50	0.32	0.06	1.09	2.27	0.02	0.01	0.02	1124
04:30	7.02	17.13	56.64	0.35	0.22	0.50	0.32	0.03	0.79	2.62	0.02	0.01	0.02	1131
05:00	6.51	25.94	57.58	0.35	0.19	0.50	0.29	0.04	1.15	2.56	0.02	0.01	0.02	1118
05:30	5.43	26.57	53.13	0.34	0.22	0.48	0.25	0.04	1.22	2.44	0.02	0.01	0.02	1136
06:00	5.38	26.37	62.28	0.34	0.24	0.49	0.24	0.04	1.18	2.80	0.02	0.01	0.02	1141
06:30	6.70	23.99	61.36	0.34	0.24	0.49	0.31	0.07	1.13	2.88	0.02	0.01	0.02	1164
07:00	5.46	14.90	61.82	0.28	0.25	0.26	0.25	0.05	0.68	2.83	0.01	0.01	0.01	1117
07:30	5.55	13.37	66.38	0.27	0.23	0.21	0.25	0.06	0.60	3.00	0.01	0.01	0.01	1127
08:00	6.44	12.71	62.88	0.31	0.28	0.38	0.30	0.05	0.59	2.93	0.01	0.01	0.02	1127
08:30	6.40	11.59	59.60	0.35	0.27	0.50	0.30	0.04	0.54	2.80	0.02	0.01	0.02	1132
09:00	7.25	11.18	58.82	0.35	0.29	0.50	0.34	0.06	0.53	2.80	0.02	0.01	0.02	1126
09:30	8.05	14.41	56.18	0.35	0.26	0.51	0.39	0.04	0.69	2.70	0.02	0.01	0.02	1135
10:00	5.74	10.11	56.74	0.38	0.27	0.56	0.27	0.03	0.48	2.68	0.02	0.01	0.03	1128
10:30	4.76	8.59	59.70	0.40	0.29	0.59	0.22	0.05	0.41	2.82	0.02	0.01	0.03	1159
11:00	6.14	11.96	59.68	0.41	0.29	0.61	0.29	0.03	0.57	2.85	0.02	0.01	0.03	1155
11:30	6.64	9.76	57.45	0.42	0.29	0.62	0.31	0.04	0.46	2.72	0.02	0.01	0.03	1133
12:00	5.70	9.41	58.25	0.42	0.28	0.61	0.27	0.05	0.44	2.74	0.02	0.01	0.03	1148
12:30	4.82	5.36	56.89	0.41	0.28	0.61	0.23	0.06	0.26	2.71	0.02	0.01	0.03	1133
13:00	7.83	15.90	60.43	0.41	0.30	0.61	0.38	0.04	0.76	2.90	0.02	0.01	0.03	1154
13:30	7.29	10.11	59.64	0.42	0.28	0.62	0.34	0.04	0.48	2.81	0.02	0.01	0.03	1153
14:00	5.98	11.85	54.03	0.43	0.33	0.63	0.28	0.05	0.55	2.52	0.02	0.02	0.03	1132
14:30	7.52	18.84	57.86	0.42	0.26	0.61	0.36	0.06	0.90	2.76	0.02	0.01	0.03	1129
15:00	4.96	11.41	60.48	0.42	0.28	0.62	0.24	0.05	0.54	2.89	0.02	0.01	0.03	1158
15:30	5.74	15.86	55.80	0.42	0.28	0.62	0.27	0.04	0.76	2.66	0.02	0.01	0.03	1136
16:00	6.47	15.54	58.30	0.42	0.29	0.62	0.31	0.06	0.73	2.75	0.02	0.01	0.03	1135
16:30	7.04	12.80	59.15	0.42	0.29	0.62	0.34	0.06	0.61	2.82	0.02	0.01	0.03	1141
17:00	5.14	8.09	58.68	0.42	0.27	0.63	0.24	0.05	0.38	2.75	0.02	0.01	0.03	1127
17:30	6.10	13.33	57.13	0.42	0.27	0.62	0.29	0.06	0.64	2.72	0.02	0.01	0.03	1136
18:00	7.58	15.55	58.52	0.42	0.30	0.62	0.36	0.05	0.74	2.79	0.02	0.01	0.03	1130
18:30	5.94	11.12	54.49	0.41	0.27	0.62	0.28	0.06	0.53	2.61	0.02	0.01	0.03	1125
19:00	5.17	13.25	62.36	0.26	0.20	0.39	0.24	0.06	0.62	2.91	0.01	0.01	0.02	1124
19:30	5.90	12.24	71.17	0.23	0.18	0.35	0.27	0.05	0.56	3.25	0.01	0.01	0.02	1153
20:00	6.23	11.67	61.73	0.35	0.09	0.52	0.29	0.03	0.54	2.84	0.02	0.00	0.02	1148
20:30	6.56	11.35	56.95	0.41	0.09	0.61	0.31	0.03	0.54	2.73	0.02	0.00	0.03	1165
21:00	6.21	9.27	57.48	0.42	0.06	0.62	0.29	0.05	0.44	2.73	0.02	0.00	0.03	1151
21:30	6.02	8.54	59.57	0.42	0.10	0.61	0.29	0.04	0.41	2.84	0.02	0.00	0.03	1148
22:00	6.12	5.81	56.40	0.42	0.08	0.63	0.28	0.07	0.27	2.63	0.02	0.00	0.03	1142
22:30	5.58	8.69	57.78	0.41	0.10	0.61	0.27	0.05	0.41	2.75	0.02	0.00	0.03	1149
23:00	7.17	10.63	57.49	0.41	0.06	0.61	0.34	0.05	0.51	2.75	0.02	0.00	0.03	1136
23:30	5.66	8.03	56.07	0.41	0.08	0.60	0.27	0.07	0.38	2.63	0.02	0.00	0.03	1137
00:00	6.91	9.76	59.18	0.36	0.10	0.52	0.33	0.05	0.47	2.84	0.02	0.00	0.02	1142
min	4,10	5,36	48,38	0,23	0,06	0,21	0,19	0,03	0,26	2,27	0,01	0,00	0,01	1116
max	8,05	30,33	71,17	0,43	0,33	0,64	0,39	0,07	1,45	3,25	0,02	0,02	0,03	1165
moyenne	6,22	14,59	58,51	0,38	0,23	0,55								1137
Total							14,07	8,16	32,89	132,14	0,86	0,52	1,25	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	3,60			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.