

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6.00	11.22	68.25	0.23	0.27	0.37	0.26	0.03	0.48	2.95	0.01	0.01	0.02	1152
01:00	6.30	10.82	65.58	0.25	0.32	0.38	0.26	0.05	0.45	2.70	0.01	0.01	0.02	1109
01:30	5.08	6.81	69.10	0.26	0.30	0.39	0.19	0.02	0.26	2.61	0.01	0.01	0.01	1137
02:00	6.70	11.57	63.43	0.24	0.26	0.37	0.26	0.02	0.45	2.48	0.01	0.01	0.01	1173
02:30	6.28	14.58	68.75	0.24	0.33	0.36	0.25	0.04	0.59	2.79	0.01	0.01	0.01	1184
03:00	6.47	13.30	68.28	0.23	0.30	0.37	0.27	0.02	0.55	2.83	0.01	0.01	0.02	1183
03:30	6.66	10.33	66.21	0.23	0.29	0.37	0.28	0.03	0.44	2.80	0.01	0.01	0.02	1157
04:00	5.70	10.00	66.67	0.24	0.31	0.36	0.25	0.05	0.44	2.96	0.01	0.01	0.02	1173
04:30	7.12	11.65	69.98	0.23	0.29	0.37	0.32	0.04	0.53	3.17	0.01	0.01	0.02	1159
05:00	6.02	9.15	66.20	0.22	0.34	0.37	0.28	0.04	0.42	3.06	0.01	0.02	0.02	1150
05:30	6.28	11.31	64.90	0.23	0.31	0.38	0.29	0.06	0.52	2.99	0.01	0.01	0.02	1121
06:00	5.26	7.10	68.98	0.24	0.29	0.38	0.24	0.07	0.32	3.15	0.01	0.01	0.02	1141
06:30	6.17	10.59	65.65	0.23	0.29	0.37	0.29	0.05	0.49	3.06	0.01	0.01	0.02	1136
07:00	6.31	8.85	65.26	0.25	0.31	0.38	0.29	0.04	0.40	2.98	0.01	0.01	0.02	1139
07:30	7.37	8.19	55.26	0.29	0.37	0.40	0.34	0.05	0.38	2.53	0.01	0.02	0.02	1158
08:00	6.46	6.23	59.72	0.29	0.37	0.40	0.29	0.04	0.28	2.66	0.01	0.02	0.02	1149
08:30	6.22	7.47	57.30	0.29	0.36	0.39	0.29	0.04	0.35	2.65	0.01	0.02	0.02	1167
09:00	7.75	7.87	59.27	0.29	0.36	0.39	0.36	0.06	0.37	2.75	0.01	0.02	0.02	1156
09:30	6.88	9.88	55.73	0.28	0.35	0.39	0.32	0.04	0.47	2.62	0.01	0.02	0.02	1149
10:00	7.61	11.44	59.18	0.28	0.33	0.39	0.36	0.04	0.54	2.78	0.01	0.02	0.02	1146
10:30	7.13	8.79	58.11	0.28	0.35	0.39	0.33	0.06	0.41	2.73	0.01	0.02	0.02	1154
11:00	7.90	18.08	59.04	0.26	0.37	0.37	0.37	0.03	0.84	2.74	0.01	0.02	0.02	1124
11:30	5.12	7.57	71.06	0.22	0.36	0.36	0.24	0.04	0.35	3.31	0.01	0.02	0.02	1161
12:00	5.07	8.25	66.72	0.24	0.37	0.37	0.23	0.04	0.37	3.03	0.01	0.02	0.02	1155
12:30	4.11	6.02	67.21	0.23	0.42	0.35	0.19	0.06	0.28	3.13	0.01	0.02	0.02	1128
13:00	6.69	17.97	66.15	0.24	0.40	0.28	0.31	0.05	0.84	3.10	0.01	0.02	0.01	1153
13:30	8.80	20.12	66.55	0.24	0.40	0.27	0.41	0.05	0.93	3.08	0.01	0.02	0.01	1106
14:00	5.49	8.24	67.28	0.25	0.45	0.35	0.25	0.05	0.37	3.01	0.01	0.02	0.02	1151
14:30	7.59	22.69	66.27	0.25	0.37	0.37	0.35	0.05	1.05	3.06	0.01	0.02	0.02	1130
15:00	6.94	14.87	66.54	0.24	0.39	0.36	0.33	0.08	0.70	3.12	0.01	0.02	0.02	1183
15:30	6.33	15.26	67.00	0.23	0.39	0.37	0.29	0.05	0.71	3.10	0.01	0.02	0.02	1160
16:00	8.80	21.46	67.78	0.23	0.37	0.36	0.42	0.05	1.03	3.24	0.01	0.02	0.02	1136
16:30	7.45	19.54	62.62	0.24	0.34	0.37	0.34	0.03	0.89	2.85	0.01	0.02	0.02	1130
17:00	6.61	15.03	70.44	0.23	0.42	0.36	0.30	0.04	0.68	3.21	0.01	0.02	0.02	1136
17:30	7.71	15.03	66.63	0.22	0.38	0.36	0.36	0.04	0.71	3.13	0.01	0.02	0.02	1148
18:00	5.34	7.40	63.85	0.24	0.45	0.36	0.25	0.06	0.35	3.00	0.11	0.02	0.02	1171
18:30	4.90	9.33	67.73	0.23	0.45	0.37	0.23	0.06	0.43	3.14	0.01	0.02	0.02	1156
19:00	6.40	13.85	66.92	0.25	0.35	0.37	0.29	0.04	0.63	3.04	0.01	0.02	0.02	1169
19:30	7.97	15.28	63.08	0.25	0.21	0.38	0.37	0.06	0.71	2.94	0.01	0.01	0.02	1168
20:00	7.36	12.62	65.52	0.23	0.12	0.37	0.34	0.05	0.58	3.02	0.01	0.01	0.02	1118
20:30	7.08	15.94	66.14	0.24	0.16	0.37	0.33	0.04	0.75	3.09	0.01	0.01	0.02	1156
21:00	6.94	12.55	67.95	0.23	0.14	0.37	0.32	0.04	0.58	3.13	0.01	0.01	0.02	1132
21:30	7.14	12.06	65.55	0.23	0.14	0.37	0.33	0.05	0.56	3.03	0.01	0.01	0.02	1158
22:00	5.83	9.29	59.31	0.24	0.16	0.38	0.27	0.11	0.43	2.73	0.01	0.01	0.02	1145
22:30	6.04	13.49	64.18	0.27	0.14	0.41	0.26	0.04	0.57	2.73	0.01	0.01	0.02	1111
23:00	5.02	4.37	55.80	0.29	0.25	0.41	0.22	0.04	0.19	2.44	0.01	0.01	0.02	1123
23:30	6.62	8.37	52.82	0.29	0.34	0.40	0.31	0.11	0.39	2.45	0.01	0.02	0.02	1151
00:00	8.08	12.31	53.46	0.28	0.32	0.38	0.39	0.05	0.59	2.56	0.01	0.02	0.02	1175
min	4,11	4,37	52,82	0,22	0,12	0,27	0,19	0,02	0,19	2,44	0,01	0,01	0,01	1106
max	8,80	22,69	71,06	2,43	0,45	0,41	0,42	0,11	1,05	3,31	0,11	0,02	0,02	1184
moyenne	6,56	11,75	64,28	0,29	0,32	0,37								1147
Total							14,31	7,98	25,63	139,66	0,64	0,70	0,80	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	3,62			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100,00	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.