

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.16	5.35	61.24	0.21	0.27	0.25	0.33	0.03	0.25	2.81	0.01	0.01	0.01	1136
01:00	3.64	2.58	54.78	0.21	0.26	0.26	0.17	0.06	0.12	2.52	0.01	0.01	0.01	1149
01:30	4.86	10.16	60.19	0.23	0.25	0.30	0.23	0.04	0.48	2.86	0.01	0.01	0.01	1127
02:00	5.99	13.19	52.43	0.22	0.29	0.27	0.28	0.04	0.63	2.49	0.01	0.01	0.01	1126
02:30	6.75	11.74	53.66	0.21	0.26	0.26	0.32	0.06	0.55	2.52	0.01	0.01	0.01	1136
03:00	7.83	15.25	53.14	0.20	0.22	0.25	0.37	0.04	0.71	2.48	0.01	0.01	0.01	1134
03:30	9.23	19.30	46.51	0.20	0.26	0.24	0.44	0.23	0.91	2.20	0.01	0.01	0.01	1134
04:00	8.12	15.78	54.77	0.20	0.25	0.24	0.39	0.05	0.76	2.63	0.01	0.01	0.01	1116
04:30	5.68	10.31	61.86	0.21	0.26	0.26	0.27	0.04	0.48	2.88	0.01	0.01	0.01	1134
05:00	10.48	19.47	55.53	0.20	0.25	0.25	0.50	0.04	0.93	2.64	0.01	0.01	0.01	1129
05:30	8.57	9.63	68.43	0.26	0.19	0.26	0.39	0.05	0.44	3.13	0.01	0.01	0.01	1147
06:00	6.61	7.03	65.27	0.28	0.19	0.23	0.30	0.06	0.31	2.92	0.01	0.01	0.01	1133
06:30	6.90	8.28	67.74	0.27	0.21	0.23	0.32	0.05	0.38	3.10	0.01	0.01	0.01	1174
07:00	7.03	9.86	65.59	0.25	0.21	0.24	0.33	0.05	0.46	3.05	0.01	0.01	0.01	1134
07:30	6.58	9.70	63.36	0.28	0.49	0.23	0.30	0.07	0.44	2.86	0.01	0.02	0.01	1123
08:00	5.28	9.07	68.69	0.27	0.50	0.23	0.24	0.05	0.41	3.13	0.01	0.02	0.01	1131
08:30	5.48	8.57	67.87	0.27	0.43	0.23	0.26	0.05	0.40	3.16	0.01	0.02	0.01	1139
09:00	6.11	7.36	66.37	0.28	0.45	0.23	0.28	0.07	0.34	3.03	0.01	0.02	0.01	1148
09:30	6.89	8.76	66.09	0.27	0.52	0.23	0.32	0.06	0.41	3.10	0.01	0.02	0.01	1139
10:00	6.52	8.89	67.29	0.27	0.52	0.23	0.31	0.06	0.42	3.18	0.01	0.02	0.01	1137
10:30	5.50	7.29	64.18	0.27	0.48	0.23	0.25	0.06	0.34	2.95	0.01	0.02	0.01	1146
11:00	6.41	9.00	68.56	0.26	0.51	0.26	0.30	0.05	0.42	3.18	0.01	0.02	0.01	1152
11:30	7.35	12.25	65.78	0.25	0.48	0.37	0.35	0.06	0.58	3.12	0.01	0.02	0.02	1154
12:00	6.46	8.77	64.89	0.26	0.48	0.37	0.30	0.06	0.41	3.01	0.01	0.02	0.02	1154
12:30	4.59	5.00	69.82	0.26	0.50	0.36	0.21	0.05	0.23	3.15	0.01	0.02	0.02	1146
13:00	7.25	13.85	63.58	0.25	0.50	0.35	0.34	0.05	0.65	2.96	0.01	0.02	0.02	1181
13:30	9.29	10.24	69.63	0.26	0.52	0.37	0.42	0.05	0.47	3.17	0.01	0.02	0.02	1135
14:00	5.41	5.07	54.41	0.29	0.51	0.40	0.24	0.03	0.22	2.37	0.01	0.02	0.02	1127
14:30	5.27	11.99	64.33	0.28	0.50	0.38	0.23	0.05	0.53	2.84	0.01	0.02	0.02	1138
15:00	6.14	11.43	65.50	0.28	0.49	0.38	0.26	0.03	0.49	2.79	0.01	0.02	0.02	1146
15:30	5.46	11.12	66.39	0.26	0.48	0.37	0.24	0.02	0.48	2.87	0.01	0.02	0.02	1161
16:00	6.35	12.44	68.95	0.27	0.49	0.36	0.28	0.03	0.55	3.03	0.01	0.02	0.02	1176
16:30	6.96	13.90	66.81	0.25	0.50	0.31	0.32	0.03	0.64	3.10	0.01	0.02	0.01	1188
17:00	6.10	10.99	69.17	0.26	0.52	0.23	0.28	0.04	0.51	3.20	0.01	0.02	0.01	1177
17:30	7.06	15.71	65.68	0.26	0.50	0.23	0.34	0.06	0.75	3.14	0.01	0.02	0.01	1181
18:00	6.94	13.86	69.58	0.25	0.46	0.23	0.33	0.05	0.66	3.31	0.01	0.02	0.01	1159
18:30	6.03	10.49	65.21	0.27	0.44	0.24	0.27	0.05	0.48	2.97	0.01	0.02	0.01	1141
19:00	5.36	11.05	63.99	0.26	0.41	0.24	0.25	0.04	0.51	2.95	0.01	0.02	0.01	1151
19:30	7.14	11.92	57.98	0.21	0.35	0.26	0.35	0.04	0.58	2.81	0.01	0.02	0.01	1154
20:00	7.65	10.56	57.68	0.21	0.32	0.26	0.36	0.05	0.50	2.74	0.01	0.02	0.01	1164
20:30	6.87	9.26	57.14	0.21	0.33	0.26	0.33	0.04	0.45	2.75	0.01	0.02	0.01	1142
21:00	6.99	11.35	57.62	0.21	0.30	0.26	0.33	0.05	0.54	2.76	0.01	0.01	0.01	1156
21:30	6.76	10.37	59.24	0.21	0.35	0.26	0.33	0.05	0.50	2.85	0.01	0.02	0.01	1147
22:00	5.65	7.34	58.12	0.22	0.33	0.27	0.26	0.07	0.34	2.72	0.01	0.02	0.01	1141
22:30	7.27	9.74	58.17	0.21	0.33	0.26	0.34	0.05	0.46	2.73	0.01	0.02	0.01	1164
23:00	7.71	11.96	56.31	0.21	0.30	0.26	0.37	0.07	0.57	2.69	0.01	0.01	0.01	1131
23:30	7.39	10.76	52.36	0.21	0.32	0.26	0.35	0.09	0.51	2.49	0.01	0.02	0.01	1132
00:00	7.45	10.75	55.37	0.21	0.28	0.26	0.35	0.06	0.50	2.58	0.01	0.01	0.01	1130
min	3,64	2,58	46,51	0,20	0,19	0,23	0,17	0,02	0,12	2,20	0,01	0,01	0,01	1116
max	10,48	19,47	69,82	0,29	0,52	0,40	0,50	0,23	0,93	3,31	0,01	0,02	0,02	1188
moyenne	6,68	10,60	62,03	0,24	0,38	0,28								1145
Total							14,90	10,29	23,67	137,95	0,54	0,85	0,61	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	4,56			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.