

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg								Process
Lasse	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S	
Ligne 1															
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C	
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0		
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30									
Autre seuil						150								850,00	
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	
00:30	6.66	7.56	68.81	0.26	0.29	0.37	0.30	0.06	0.35	3.15	0.01	0.01	0.02	1141	
01:00	5.43	7.57	63.35	0.26	0.34	0.38	0.25	0.10	0.35	2.90	0.01	0.02	0.02	1121	
01:30	4.70	6.15	63.20	0.29	0.33	0.40	0.20	0.06	0.26	2.72	0.01	0.01	0.02	1092	
02:00	4.98	7.15	67.27	0.29	0.30	0.39	0.21	0.04	0.30	2.83	0.01	0.01	0.02	1138	
02:30	5.56	7.61	68.31	0.27	0.30	0.38	0.23	0.03	0.31	2.81	0.01	0.01	0.02	1160	
03:00	5.95	8.37	64.01	0.27	0.30	0.37	0.25	0.04	0.35	2.68	0.01	0.01	0.02	1179	
03:30	7.01	10.65	65.44	0.26	0.32	0.37	0.30	0.03	0.45	2.79	0.01	0.01	0.02	1151	
04:00	7.14	9.63	70.61	0.26	0.30	0.37	0.30	0.04	0.41	3.00	0.01	0.01	0.02	1157	
04:30	6.67	12.76	66.07	0.26	0.30	0.36	0.30	0.04	0.57	2.94	0.01	0.01	0.02	1156	
05:00	6.47	11.07	68.48	0.26	0.29	0.37	0.29	0.05	0.50	3.08	0.01	0.01	0.02	1151	
05:30	5.25	5.72	65.97	0.25	0.31	0.37	0.23	0.06	0.25	2.92	0.01	0.01	0.02	1150	
06:00	5.40	6.38	68.66	0.25	0.31	0.38	0.24	0.05	0.28	3.07	0.01	0.01	0.02	1174	
06:30	6.80	9.41	64.08	0.26	0.34	0.37	0.31	0.07	0.43	2.95	0.01	0.02	0.02	1143	
07:00	6.15	6.82	69.51	0.26	0.29	0.38	0.28	0.09	0.31	3.20	0.01	0.01	0.02	1145	
07:30	5.86	2.01	52.89	0.31	0.26	0.42	0.26	0.06	0.09	2.36	0.01	0.01	0.02	1162	
08:00	5.07	2.81	56.79	0.29	0.29	0.41	0.24	0.07	0.13	2.64	0.01	0.01	0.02	1182	
08:30	5.84	5.16	60.24	0.30	0.28	0.41	0.27	0.07	0.24	2.80	0.01	0.01	0.02	1135	
09:00	6.10	3.48	57.95	0.30	0.30	0.42	0.27	0.07	0.16	2.61	0.01	0.01	0.02	1114	
09:30	6.31	4.67	64.50	0.29	0.28	0.39	0.28	0.06	0.21	2.86	0.01	0.01	0.02	1146	
10:00	5.83	2.70	66.64	0.30	0.29	0.39	0.25	0.08	0.11	2.81	0.01	0.01	0.02	1095	
10:30	6.86	6.05	69.98	0.27	0.31	0.38	0.30	0.05	0.27	3.11	0.01	0.01	0.02	1138	
11:00	7.65	6.12	65.13	0.28	0.33	0.35	0.34	0.06	0.27	2.88	0.01	0.01	0.02	1121	
11:30	5.28	2.63	68.38	0.27	0.29	0.36	0.22	0.05	0.11	2.88	0.01	0.01	0.02	1107	
12:00	5.82	4.88	68.12	0.27	0.32	0.37	0.24	0.05	0.20	2.85	0.01	0.01	0.02	1137	
12:30	4.29	1.85	67.97	0.27	0.30	0.39	0.18	0.05	0.08	2.90	0.01	0.01	0.02	1115	
13:00	7.16	9.32	65.88	0.26	0.27	0.37	0.31	0.04	0.41	2.88	0.01	0.01	0.02	1134	
13:30	9.45	8.37	67.77	0.27	0.29	0.37	0.40	0.04	0.35	2.84	0.01	0.01	0.02	1127	
14:00	7.53	6.06	67.35	0.28	0.30	0.38	0.32	0.04	0.26	2.84	0.01	0.01	0.02	1143	
14:30	10.39	8.61	65.74	0.30	0.29	0.38	0.44	0.08	0.36	2.77	0.01	0.01	0.02	1126	
15:00	9.23	7.85	70.38	0.28	0.28	0.37	0.40	0.05	0.34	3.06	0.01	0.01	0.02	1137	
15:30	8.16	3.68	64.24	0.27	0.25	0.38	0.36	0.06	0.16	2.86	0.01	0.01	0.02	1128	
16:00	8.69	21.64	69.54	0.28	0.28	0.38	0.39	0.08	0.97	3.13	0.01	0.01	0.02	1096	
16:30	5.31	23.42	66.50	0.29	0.26	0.37	0.24	0.08	1.06	3.00	0.01	0.01	0.02	1123	
17:00	2.94	1.88	66.81	0.25	0.28	0.37	0.13	0.07	0.09	3.03	0.01	0.01	0.02	1148	
17:30	2.93	6.94	69.55	0.27	0.30	0.39	0.13	0.09	0.31	3.07	0.01	0.01	0.02	1161	
18:00	8.04	23.50	65.13	0.26	0.29	0.38	0.36	0.06	1.05	2.91	0.01	0.01	0.02	1115	
18:30	9.38	11.26	68.20	0.27	0.35	0.39	0.42	0.06	0.50	3.02	0.01	0.02	0.02	1119	
19:00	7.57	9.90	65.65	0.27	0.33	0.38	0.34	0.08	0.45	2.99	0.01	0.01	0.02	1135	
19:30	5.90	3.49	55.42	0.30	0.37	0.42	0.26	0.07	0.16	2.48	0.01	0.02	0.02	1111	
20:00	4.70	3.43	58.34	0.30	0.38	0.42	0.21	0.07	0.15	2.61	0.01	0.02	0.02	1138	
20:30	4.54	3.42	55.85	0.30	0.35	0.41	0.21	0.08	0.15	2.53	0.01	0.02	0.02	1103	
21:00	7.58	13.66	57.04	0.29	0.34	0.38	0.35	0.05	0.63	2.62	0.01	0.02	0.02	1111	
21:30	8.05	9.46	62.38	0.27	0.34	0.38	0.37	0.05	0.43	2.86	0.01	0.02	0.02	1146	
22:00	7.83	11.83	67.10	0.27	0.37	0.38	0.35	0.04	0.53	2.99	0.01	0.02	0.02	1147	
22:30	6.96	12.33	65.16	0.27	0.32	0.36	0.32	0.05	0.56	2.97	0.01	0.01	0.02	1146	
23:00	9.20	10.45	68.07	0.26	0.38	0.36	0.41	0.05	0.47	3.05	0.01	0.02	0.02	1161	
23:30	6.92	7.11	65.63	0.25	0.42	0.36	0.32	0.08	0.33	3.05	0.01	0.02	0.02	1171	
00:00	6.03	10.47	63.32	0.25	0.33	0.36	0.28	0.04	0.49	2.98	0.01	0.02	0.02	1167	
min	2,93	1,85	52,89	0,25	0,25	0,35	0,13	0,03	0,08	2,36	0,01	0,01	0,02	1092	
max	10,39	23,50	70,61	0,31	0,42	0,42	0,44	0,10	1,06	3,20	0,01	0,02	0,02	1182	
moyenne	6,53	8,07	65,07	0,27	0,31	0,38								1136	
Total							13,88	8,78	17,21	138,23	0,58	0,66	0,81		

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	4,12			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.