

Rapport DREAL Mensuel: décembre 2022



UVE	Mesures corrigées à 10% d'O2 - IC 95%							Flux massique en kg								Process	Compteur			
	HCl		CO		SO2	NOx	COT	NH3	Pouss lores	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3		Q-Pouss	T2S	VLE 30 min dépass.	Indispo AMS
Ligne 1	mg/Nm3	mg/Nm3	moy 10min	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C	hh:mm	hh:mm	hh:mm	%
Unité	9	45	95%	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0					
VLE Jour	60	150		200	400	20	30	150								850,00				85%
VLE 30 min																				
Autre seuil																				
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
01.12.22	7,16	6,14	100,00	17,87	59,59	0,18	0,28	0,04	15,80	13,47	39,56	130,69	0,40	0,61	0,10	1130	00:00	00:00	00:00	100,00
02.12.22	6,53	5,94	100,00	27,95	58,14	0,11	0,29	0,00	14,74	13,32	62,94	130,89	0,25	0,65	0,00	1132	00:00	00:00	00:00	100,00
03.12.22	6,70	4,33	100,00	19,07	57,34	0,08	0,31	0,00	15,05	4,25	42,80	128,84	0,17	0,69	0,01	1137	00:00	00:00	00:00	100,00
04.12.22	6,79	4,63	100,00	16,26	58,74	0,09	0,36	0,00	15,31	10,48	36,79	132,51	0,19	0,80	0,00	1142	00:00	00:00	00:00	100,00
05.12.22	6,56	5,57	100,00	15,62	58,86	0,17	0,30	0,02	14,28	11,95	33,88	127,83	0,36	0,65	0,03	1127	00:00	00:00	00:00	100,00
06.12.22	6,60	7,05	100,00	9,00	56,87	0,09	0,35	0,00	6,91	6,92	9,62	59,85	0,09	0,37	0,00	1124	00:00	00:00	00:00	99,85
07.12.22	Off	Off	100,00	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off	00:00	00:00	00:00	Off
08.12.22	Off	Off	100,00	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off	00:00	00:00	00:00	Off
09.12.22	5,62	8,13	100,00	18,64	53,18	0,09	0,64	0,00	7,75	10,77	25,68	72,94	0,12	0,84	0,00	1122	00:00	00:00	00:00	99,78
10.12.22	6,69	4,07	100,00	13,59	61,25	0,15	0,42	0,00	14,98	9,10	30,37	136,89	0,33	0,93	0,01	1137	00:00	00:00	00:00	100,00
11.12.22	7,47	4,71	100,00	16,49	60,77	0,12	0,30	0,00	16,67	10,56	36,83	135,59	0,27	0,67	0,00	1140	00:00	00:00	00:00	100,00
12.12.22	6,75	5,66	100,00	10,20	62,17	0,21	0,40	0,00	14,93	12,49	22,63	137,83	0,45	0,89	0,00	1141	00:00	00:00	00:00	100,00
13.12.22	7,10	5,92	100,00	17,22	61,75	0,19	0,38	0,05	15,71	13,19	38,29	136,49	0,42	0,83	0,12	1149	00:00	00:00	00:00	88,68
14.12.22	6,60	6,24	100,00	12,65	57,66	0,16	0,34	0,12	7,12	6,48	13,51	62,27	0,17	0,37	0,13	1141	00:00	00:00	00:00	99,86
15.12.22	Off	Off	100,00	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off	00:00	00:00	00:00	Off
16.12.22	2,89	6,33	100,00	4,33	31,06	0,24	4,97	0,13	1,21	2,47	1,89	13,54	0,10	1,93	0,05	1136	00:00	00:00	00:00	99,34
17.12.22	6,31	6,59	100,00	11,31	60,10	0,26	0,49	0,10	13,92	14,46	25,01	131,59	0,56	1,06	0,22	1136	00:00	00:00	00:00	100,00
18.12.22	6,42	5,28	100,00	11,19	59,18	0,19	0,37	0,16	14,34	11,81	25,00	132,02	0,42	0,82	0,36	1136	00:00	00:00	00:00	100,00
19.12.22	6,15	5,79	100,00	15,97	59,78	0,26	0,44	0,35	13,67	12,86	35,49	132,73	0,57	0,97	0,78	1131	00:00	00:00	00:00	100,00
20.12.22	6,31	5,74	100,00	20,08	59,45	0,27	0,43	0,36	14,07	12,84	44,60	132,39	0,60	0,95	0,81	1129	00:00	00:00	00:00	100,00
21.12.22	6,69	7,87	100,00	16,02	61,41	0,26	0,32	0,29	14,82	17,75	35,47	135,88	0,57	0,71	0,64	1131	00:00	00:00	00:00	100,00
22.12.22	5,83	6,74	100,00	25,75	61,99	0,27	0,29	0,35	12,78	14,90	56,02	135,50	0,59	0,65	0,77	1128	00:00	00:00	00:00	100,00
23.12.22	6,23	5,53	100,00	20,56	62,58	0,27	0,37	0,27	13,47	11,96	44,66	135,43	0,58	0,80	0,60	1147	00:00	00:00	00:00	99,72
24.12.22	6,50	5,51	100,00	20,16	62,11	0,25	0,39	0,26	14,31	12,26	44,36	136,51	0,54	0,85	0,57	1138	00:00	00:00	00:00	100,00
25.12.22	6,84	4,10	100,00	18,34	62,58	0,25	0,38	0,26	15,09	9,05	40,49	137,76	0,56	0,85	0,58	1141	00:00	00:00	00:00	100,00
26.12.22	6,79	4,55	100,00	17,56	63,22	0,24	0,35	0,26	14,51	9,68	37,82	135,58	0,52	0,74	0,56	1133	00:00	00:00	00:00	100,00
27.12.22	6,69	5,98	100,00	19,00	58,08	0,23	0,39	0,25	14,90	13,38	42,42	129,24	0,50	0,88	0,56	1130	00:00	00:00	00:00	100,00
28.12.22	7,14	4,88	100,00	18,15	61,56	0,27	0,46	0,31	15,53	10,66	39,45	133,85	0,58	0,99	0,68	1134	00:00	00:00	00:00	100,00
29.12.22	6,63	5,75	99,31	18,61	59,07	0,28	0,45	0,35	14,75	15,55	41,31	131,03	0,61	1,00	0,77	1138	00:00	00:00	00:00	100,00
30.12.22	6,60	4,94	100,00	12,75	62,09	0,25	0,37	0,30	14,50	10,87	28,14	135,98	0,56	0,81	0,66	1145	00:00	00:00	00:00	100,00
31.12.22	6,53	3,69	100,00	8,96	62,07	0,26	0,38	0,38	14,39	8,16	19,74	136,70	0,58	0,84	0,85	1140	00:00	00:00	00:00	100,00
min	2,89	3,69	99,31	4,33	31,06	0,08	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1122				
max	7,47	8,13	100,00	27,95	63,22	0,28	4,97	0,38	16,67	17,75	62,94	137,83	0,61	1,93	0,85	1149				
moy	6,47	5,63	99,98	16,19	59,02	0,20	0,54	0,17								1136				99,54
Total									375,5	311,6	954,8	3418,3	11,7	23,1	9,9		00:00	00:00	00:00	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes Européennes et Françaises.

7 et 8 : Arrêt UVE pour réparer une fuite sur le circuit eau/vapeur  
15 : Arrêt UVE pour réparer une fuite sur le circuit eau/vapeur

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres	Total Mois	Total An	
Compteur dépassement VLE	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:30	
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0			
Nombre de jour CO non respect du 95%	/	0	0	0	0	0	0	0			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Compteur indisponibilité AMS	60H/An	00:00									07:10
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An									00:00	00:30
Nombre moyennes jours invalide	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel									99,53	99,74

Off = Arrêt Incineration  
Bleu = Valeur invalide de défaut ou maintena  
Rouge = Moyenne en dépassement