

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.37	11.97	67.94	0.26	0.48	0.36	0.34	0.07	0.56	3.18	0.01	0.02	0.02	1120
01:00	5.54	9.92	63.61	0.25	0.48	0.36	0.26	0.10	0.47	2.99	0.01	0.02	0.02	1109
01:30	5.38	11.15	70.16	0.28	0.46	0.36	0.25	0.06	0.52	3.28	0.01	0.02	0.02	1121
02:00	6.27	12.00	61.84	0.26	0.50	0.36	0.29	0.05	0.55	2.86	0.01	0.02	0.02	1130
02:30	5.63	11.43	57.81	0.25	0.43	0.28	0.27	0.15	0.54	2.73	0.01	0.02	0.01	1134
03:00	5.95	11.31	61.61	0.29	0.48	0.37	0.27	0.05	0.51	2.76	0.01	0.02	0.02	1090
03:30	5.91	9.39	63.13	0.28	0.52	0.37	0.25	0.03	0.39	2.65	0.01	0.02	0.02	1119
04:00	5.69	8.98	59.43	0.26	0.46	0.34	0.25	0.08	0.39	2.59	0.01	0.02	0.01	1135
04:30	6.87	21.08	55.82	0.37	0.50	0.35	0.31	1.28	0.94	2.49	0.02	0.02	0.02	1136
05:00	7.18	19.75	61.31	0.25	0.49	0.29	0.33	0.03	0.90	2.79	0.01	0.02	0.01	1137
05:30	6.55	13.94	61.54	0.25	0.47	0.21	0.30	0.03	0.63	2.77	0.01	0.02	0.01	1127
06:00	6.33	13.43	59.53	0.27	0.40	0.21	0.28	0.04	0.60	2.67	0.01	0.02	0.01	1122
06:30	5.09	10.88	60.82	0.28	0.52	0.22	0.23	0.18	0.49	2.76	0.01	0.02	0.01	1133
07:00	6.38	13.29	63.40	0.26	0.40	0.35	0.30	0.05	0.63	3.01	0.01	0.02	0.02	1145
07:30	8.26	9.75	51.62	0.29	0.30	0.38	0.39	0.06	0.46	2.45	0.01	0.01	0.02	1124
08:00	6.18	5.61	54.30	0.29	0.31	0.39	0.29	0.06	0.27	2.57	0.01	0.01	0.02	1127
08:30	6.37	8.76	53.07	0.27	0.33	0.35	0.30	0.06	0.42	2.53	0.01	0.02	0.02	1132
09:00	6.70	9.72	53.17	0.29	0.33	0.38	0.32	0.05	0.46	2.53	0.01	0.02	0.02	1134
09:30	6.22	10.36	53.47	0.29	0.29	0.39	0.29	0.06	0.48	2.50	0.01	0.01	0.02	1115
10:00	5.88	9.86	52.71	0.29	0.26	0.39	0.28	0.07	0.47	2.49	0.01	0.01	0.02	1105
10:30	8.97	12.43	50.16	0.29	0.31	0.38	0.42	0.05	0.59	2.37	0.01	0.01	0.02	1120
11:00	7.22	7.52	54.18	0.28	0.30	0.37	0.34	0.07	0.35	2.55	0.01	0.01	0.02	1122
11:30	6.47	8.28	51.62	0.27	0.31	0.35	0.31	0.07	0.39	2.45	0.01	0.01	0.02	1151
12:00	6.07	8.65	55.89	0.29	0.35	0.39	0.29	0.09	0.41	2.64	0.01	0.02	0.02	1149
12:30	3.78	1.56	49.96	0.29	0.37	0.39	0.18	0.08	0.07	2.37	0.01	0.02	0.02	1135
13:00	5.08	6.40	54.46	0.29	0.36	0.39	0.24	0.08	0.30	2.57	0.01	0.02	0.02	1120
13:30	7.92	19.46	57.90	0.25	0.41	0.36	0.37	0.06	0.92	2.73	0.01	0.02	0.02	1137
14:00	11.72	22.26	59.13	0.25	0.50	0.36	0.53	0.07	1.00	2.67	0.01	0.02	0.02	1124
14:30	6.00	14.01	61.63	0.27	0.53	0.36	0.27	0.07	0.62	2.74	0.01	0.02	0.02	1141
15:00	6.45	15.72	64.71	0.28	0.49	0.35	0.30	0.07	0.73	3.02	0.01	0.02	0.02	1161
15:30	6.40	20.60	59.86	0.27	0.46	0.36	0.29	0.07	0.93	2.70	0.01	0.02	0.02	1124
16:00	6.88	16.23	63.07	0.27	0.48	0.36	0.31	0.07	0.73	2.82	0.01	0.02	0.02	1130
16:30	6.63	13.20	58.15	0.27	0.40	0.35	0.29	0.07	0.59	2.58	0.01	0.02	0.02	1137
17:00	5.72	7.37	64.23	0.23	0.50	0.36	0.26	0.08	0.34	2.94	0.01	0.02	0.02	1142
17:30	4.90	6.81	58.80	0.25	0.52	0.38	0.21	0.08	0.30	2.55	0.01	0.02	0.02	1110
18:00	5.36	8.91	62.45	0.28	0.46	0.38	0.22	0.07	0.37	2.59	0.01	0.02	0.02	1114
18:30	7.74	11.60	63.26	0.25	0.48	0.37	0.34	0.08	0.51	2.79	0.01	0.02	0.02	1112
19:00	6.65	7.63	59.98	0.26	0.45	0.38	0.30	0.08	0.34	2.69	0.01	0.02	0.02	1133
19:30	12.55	20.14	59.19	0.26	0.37	0.36	0.58	0.04	0.93	2.73	0.01	0.02	0.02	1125
20:00	12.82	17.24	63.96	0.25	0.39	0.36	0.58	0.05	0.78	2.91	0.01	0.02	0.02	1134
20:30	7.29	8.97	57.64	0.25	0.39	0.36	0.33	0.19	0.40	2.59	0.01	0.02	0.02	1116
21:00	6.09	10.46	64.79	0.25	0.39	0.36	0.28	0.06	0.48	2.98	0.01	0.02	0.02	1152
21:30	6.51	11.74	63.30	0.24	0.40	0.36	0.30	0.06	0.54	2.89	0.01	0.02	0.02	1142
22:00	6.43	16.48	69.27	0.24	0.45	0.36	0.29	0.06	0.75	3.16	0.01	0.02	0.02	1136
22:30	5.71	14.75	56.35	0.27	0.38	0.36	0.26	0.05	0.66	2.52	0.01	0.02	0.02	1122
23:00	6.53	15.96	69.82	0.25	0.41	0.35	0.29	0.05	0.71	3.12	0.01	0.02	0.02	1143
23:30	6.18	17.68	68.87	0.25	0.42	0.35	0.27	0.06	0.78	3.03	0.01	0.02	0.02	1136
00:00	5.90	15.51	64.37	0.26	0.34	0.35	0.27	0.05	0.70	2.92	0.01	0.02	0.02	1139
min	3,78	1,56	49,96	0,23	0,26	0,21	0,18	0,03	0,07	2,37	0,01	0,01	0,01	1090
max	12,82	22,26	70,16	0,37	0,53	0,39	0,58	1,28	1,00	3,28	0,02	0,02	0,02	1161
moyenne	6,70	12,29	59,86	0,27	0,42	0,35								1130
Total							14,72	11,75	26,92	131,21	0,59	0,91	0,77	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	5,36			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.