

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6,85	18,35	62,62	0,25	0,38	0,35	0,30	0,05	0,82	2,78	0,01	0,02	0,02	1142
01:00	6,61	15,08	71,18	0,24	0,38	0,35	0,30	0,06	0,67	3,18	0,01	0,02	0,02	1170
01:30	5,22	9,16	68,09	0,25	0,37	0,35	0,24	0,10	0,42	3,14	0,01	0,02	0,02	1157
02:00	6,22	18,33	67,12	0,22	0,40	0,35	0,30	0,08	0,88	3,22	0,01	0,02	0,02	1172
02:30	5,72	16,75	68,16	0,23	0,43	0,36	0,27	0,08	0,79	3,23	0,01	0,02	0,02	1139
03:00	6,07	16,71	59,51	0,27	0,38	0,37	0,28	0,07	0,76	2,71	0,01	0,02	0,02	1091
03:30	5,69	9,86	63,69	0,26	0,39	0,38	0,25	0,08	0,43	2,78	0,01	0,02	0,02	1175
04:00	5,03	12,10	62,01	0,25	0,38	0,37	0,22	0,04	0,53	2,71	0,01	0,02	0,02	1143
04:30	6,97	14,03	61,18	0,27	0,41	0,36	0,31	0,04	0,61	2,68	0,01	0,02	0,02	1143
05:00	6,67	11,01	59,04	0,24	0,43	0,36	0,30	0,05	0,49	2,63	0,01	0,02	0,02	1156
05:30	6,36	11,14	62,62	0,24	0,37	0,36	0,28	0,04	0,50	2,79	0,01	0,02	0,02	1141
06:00	6,37	9,71	64,83	0,24	0,39	0,37	0,28	0,04	0,43	2,85	0,01	0,02	0,02	1147
06:30	6,31	9,19	58,04	0,26	0,36	0,36	0,29	0,05	0,42	2,63	0,01	0,02	0,02	1137
07:00	5,41	5,00	63,53	0,26	0,38	0,38	0,25	0,07	0,23	2,91	0,01	0,02	0,02	1134
07:30	4,50	3,27	50,11	0,30	0,37	0,40	0,21	0,08	0,15	2,30	0,01	0,02	0,02	1130
08:00	6,41	8,15	53,63	0,30	0,36	0,40	0,29	0,05	0,37	2,45	0,01	0,02	0,02	1127
08:30	7,33	9,15	49,43	0,29	0,28	0,39	0,33	0,06	0,42	2,25	0,01	0,01	0,02	1119
09:00	8,28	15,62	53,69	0,28	0,32	0,38	0,38	0,04	0,71	2,44	0,01	0,01	0,02	1139
09:30	7,31	6,22	54,94	0,29	0,33	0,38	0,34	0,05	0,29	2,56	0,01	0,02	0,02	1154
10:00	5,81	6,22	51,05	0,29	0,28	0,39	0,27	0,06	0,29	2,39	0,01	0,01	0,02	1137
10:30	6,03	8,31	54,83	0,29	0,26	0,39	0,27	0,04	0,38	2,48	0,01	0,01	0,02	1136
11:00	7,31	15,89	53,40	0,28	0,30	0,37	0,35	0,05	0,76	2,56	0,01	0,01	0,02	1144
11:30	8,50	14,09	54,10	0,28	0,29	0,38	0,40	0,04	0,67	2,56	0,01	0,01	0,02	1142
12:00	7,09	11,07	56,05	0,29	0,26	0,38	0,33	0,05	0,51	2,59	0,01	0,01	0,02	1133
12:30	5,05	1,41	61,94	0,29	0,28	0,38	0,24	0,08	0,07	2,90	0,01	0,01	0,02	1150
13:00	4,03	4,36	51,82	0,29	0,34	0,38	0,19	0,06	0,21	2,44	0,01	0,02	0,02	1154
13:30	5,82	9,56	56,70	0,29	0,40	0,39	0,27	0,06	0,45	2,67	0,01	0,02	0,02	1155
14:00	8,77	8,34	54,44	0,29	0,40	0,39	0,41	0,07	0,39	2,55	0,01	0,02	0,02	1146
14:30	7,96	15,28	39,58	0,29	0,38	0,39	0,37	1,66	0,72	1,85	0,01	0,02	0,02	1093
15:00	6,57	9,64	56,34	0,29	0,34	0,38	0,31	0,05	0,46	2,67	0,01	0,02	0,02	1140
15:30	6,25	10,79	53,80	0,29	0,31	0,38	0,29	0,04	0,51	2,54	0,01	0,01	0,02	1126
16:00	5,84	10,53	60,67	0,29	0,31	0,38	0,28	0,08	0,50	2,87	0,01	0,01	0,02	1163
16:30	7,16	14,68	57,60	0,29	0,35	0,39	0,34	0,05	0,70	2,76	0,01	0,02	0,02	1137
17:00	6,90	12,12	58,35	0,29	0,33	0,40	0,32	0,05	0,57	2,74	0,01	0,02	0,02	1117
17:30	6,68	10,87	55,71	0,29	0,31	0,40	0,31	0,08	0,51	2,62	0,01	0,01	0,02	1129
18:00	6,35	12,61	64,73	0,26	0,34	0,38	0,30	0,06	0,59	3,03	0,01	0,02	0,02	1131
18:30	6,54	12,96	66,16	0,24	0,38	0,36	0,30	0,05	0,60	3,08	0,01	0,02	0,02	1124
19:00	6,06	11,78	66,41	0,25	0,38	0,37	0,28	0,09	0,55	3,11	0,01	0,02	0,02	1116
19:30	6,21	8,20	58,75	0,30	0,33	0,40	0,29	0,07	0,38	2,75	0,01	0,02	0,02	1120
20:00	6,95	13,84	58,53	0,29	0,35	0,39	0,33	0,06	0,66	2,77	0,01	0,02	0,02	1140
20:30	8,07	12,44	58,37	0,29	0,36	0,40	0,38	0,08	0,58	2,72	0,01	0,02	0,02	1125
21:00	6,93	11,81	55,77	0,30	0,34	0,40	0,32	0,06	0,55	2,59	0,01	0,02	0,02	1123
21:30	7,27	13,14	58,34	0,27	0,28	0,38	0,34	0,05	0,61	2,70	0,01	0,01	0,02	1128
22:00	7,70	13,82	68,03	0,26	0,30	0,37	0,34	0,05	0,62	3,05	0,01	0,01	0,02	1130
22:30	7,08	15,12	67,15	0,28	0,31	0,36	0,32	0,05	0,69	3,08	0,01	0,01	0,02	1136
23:00	8,11	15,29	66,74	0,25	0,23	0,29	0,37	0,05	0,70	3,04	0,01	0,01	0,01	1123
23:30	6,53	12,77	64,44	0,24	0,24	0,24	0,30	0,07	0,59	2,99	0,01	0,01	0,01	1127
00:00	6,31	12,76	70,28	0,26	0,24	0,25	0,29	0,05	0,60	3,29	0,01	0,01	0,01	1146
min	4,03	1,41	39,58	0,22	0,23	0,24	0,19	0,04	0,07	1,85	0,01	0,01	0,01	1091
max	8,77	18,35	71,18	0,30	0,43	0,40	0,41	1,66	0,88	3,29	0,01	0,02	0,02	1175
moyenne	6,57	11,43	59,45	0,27	0,34	0,37								1135
Total							14,56	10,75	25,32	131,65	0,60	0,75	0,82	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	4,84			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.