

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6.87	4.31	58.27	0.22	0.53	0.26	0.31	0.08	0.20	2.67	0.01	0.02	0.01	1134
01:00	5.79	4.16	56.07	0.21	0.50	0.26	0.27	0.07	0.19	2.59	0.01	0.02	0.01	1137
01:30	7.05	7.42	59.53	0.21	0.53	0.25	0.32	0.07	0.34	2.74	0.01	0.02	0.01	1130
02:00	6.79	5.25	54.74	0.20	0.50	0.23	0.31	0.06	0.24	2.52	0.01	0.02	0.01	1135
02:30	7.17	7.20	60.40	0.21	0.47	0.25	0.33	0.08	0.33	2.78	0.01	0.02	0.01	1148
03:00	6.41	5.64	58.60	0.21	0.49	0.25	0.30	0.08	0.26	2.72	0.01	0.02	0.01	1153
03:30	6.65	8.81	56.41	0.21	0.48	0.25	0.31	0.09	0.41	2.62	0.01	0.02	0.01	1142
04:00	7.45	8.59	57.92	0.21	0.48	0.25	0.35	0.10	0.40	2.68	0.01	0.02	0.01	1128
04:30	7.76	7.19	59.34	0.21	0.49	0.25	0.36	0.08	0.33	2.74	0.01	0.02	0.01	1128
05:00	6.70	6.67	56.39	0.20	0.50	0.24	0.31	0.07	0.31	2.64	0.01	0.02	0.01	1125
05:30	7.24	11.24	58.97	0.16	0.47	0.16	0.34	0.07	0.52	2.74	0.01	0.02	0.01	1139
06:00	7.80	24.38	60.65	0.23	0.49	0.19	0.36	0.07	1.13	2.80	0.01	0.02	0.01	1145
06:30	4.56	7.64	69.61	0.30	0.44	0.19	0.21	0.07	0.35	3.19	0.01	0.02	0.01	1139
07:00	4.68	8.30	65.83	0.27	0.46	0.19	0.22	0.08	0.38	3.03	0.01	0.02	0.01	1138
07:30	8.39	21.79	57.47	0.17	0.39	0.18	0.40	0.10	1.03	2.72	0.01	0.02	0.01	1150
08:00	8.33	18.72	56.26	0.14	0.37	0.12	0.39	0.07	0.87	2.61	0.01	0.02	0.01	1140
08:30	6.75	23.68	64.16	0.22	0.42	0.11	0.31	0.07	1.08	2.92	0.01	0.02	0.01	1143
09:00	5.03	20.56	68.54	0.30	0.45	0.10	0.23	0.10	0.95	3.15	0.01	0.02	0.00	1143
09:30	4.78	12.84	64.71	0.35	0.46	0.13	0.22	0.08	0.58	2.92	0.02	0.02	0.01	1128
10:00	5.09	10.54	64.94	0.29	0.47	0.17	0.24	0.07	0.49	3.01	0.01	0.02	0.01	1150
10:30	6.27	10.96	61.73	0.32	0.49	0.17	0.29	0.16	0.51	2.85	0.01	0.02	0.01	1160
11:00	5.94	13.79	62.14	0.36	0.49	0.15	0.27	0.04	0.62	2.80	0.02	0.02	0.01	1178
11:30	6.23	10.36	60.70	0.35	0.48	0.23	0.26	0.03	0.44	2.56	0.01	0.02	0.01	1132
12:00	7.57	9.73	63.55	0.31	0.39	0.22	0.33	0.06	0.43	2.80	0.01	0.02	0.01	1145
12:30	4.30	3.53	70.69	0.28	0.42	0.22	0.19	0.06	0.16	3.13	0.01	0.02	0.01	1179
13:00	5.77	7.81	56.26	0.33	0.35	0.23	0.24	0.05	0.32	2.33	0.01	0.01	0.01	1117
13:30	5.07	4.53	65.74	0.28	0.33	0.23	0.21	0.03	0.18	2.68	0.01	0.01	0.01	1143
14:00	2.94	2.42	60.87	0.28	0.40	0.22	0.12	0.03	0.10	2.49	0.01	0.02	0.01	1138
14:30	4.41	17.94	64.25	0.28	0.36	0.21	0.19	0.04	0.77	2.77	0.01	0.02	0.01	1148
15:00	7.60	17.81	67.36	0.25	0.26	0.23	0.34	0.04	0.79	3.00	0.01	0.01	0.01	1146
15:30	11.11	20.51	56.56	0.21	0.18	0.25	0.51	0.05	0.94	2.60	0.01	0.01	0.01	1130
16:00	10.14	22.71	58.03	0.21	0.20	0.24	0.47	0.05	1.06	2.71	0.01	0.01	0.01	1133
16:30	6.86	17.92	61.97	0.21	0.23	0.24	0.31	0.07	0.82	2.84	0.01	0.01	0.01	1140
17:00	10.04	21.13	56.51	0.22	0.25	0.25	0.46	0.07	0.98	2.61	0.01	0.01	0.01	1137
17:30	4.94	9.16	57.35	0.22	0.26	0.25	0.23	0.06	0.42	2.63	0.01	0.01	0.01	1128
18:00	6.38	19.22	59.84	0.37	0.30	0.24	0.29	0.08	0.88	2.74	0.02	0.01	0.01	1127
18:30	7.08	20.41	69.03	0.54	0.32	0.22	0.32	0.06	0.93	3.16	0.02	0.01	0.01	1136
19:00	8.31	18.93	63.92	0.37	0.26	0.22	0.38	0.07	0.87	2.94	0.02	0.01	0.01	1123
19:30	7.01	15.86	59.83	0.21	0.28	0.24	0.33	0.06	0.74	2.79	0.01	0.01	0.01	1144
20:00	7.86	15.16	56.13	0.22	0.28	0.25	0.36	0.07	0.69	2.55	0.01	0.01	0.01	1141
20:30	7.92	13.99	59.41	0.21	0.33	0.24	0.37	0.06	0.65	2.74	0.01	0.02	0.01	1174
21:00	14.40	18.55	54.99	0.21	0.34	0.24	0.67	0.06	0.87	2.57	0.01	0.02	0.01	1123
21:30	12.99	17.05	59.22	0.21	0.48	0.25	0.60	0.08	0.79	2.74	0.01	0.02	0.01	1110
22:00	7.59	6.88	55.79	0.22	0.44	0.26	0.35	0.07	0.31	2.55	0.01	0.02	0.01	1117
22:30	6.51	8.70	58.71	0.21	0.42	0.25	0.30	0.07	0.41	2.74	0.01	0.02	0.01	1133
23:00	7.29	12.50	60.83	0.21	0.41	0.25	0.34	0.08	0.59	2.87	0.01	0.02	0.01	1143
23:30	8.74	14.36	53.58	0.21	0.41	0.25	0.41	0.08	0.67	2.50	0.01	0.02	0.01	1118
00:00	8.38	13.33	58.14	0.21	0.43	0.25	0.39	0.09	0.62	2.72	0.01	0.02	0.01	1113
min	2,94	2,42	53,58	0,14	0,18	0,10	0,12	0,03	0,10	2,33	0,01	0,01	0,00	1110
max	14,40	24,38	70,69	0,54	0,53	0,26	0,67	0,16	1,13	3,19	0,02	0,02	0,01	1179
moyenne	7,10	12,71	60,46	0,25	0,40	0,22								1138
Total							15,61	10,89	27,95	132,21	0,55	0,87	0,48	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	4,96			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.