

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.53	10.07	59.47	0.20	0.39	0.22	0.35	0.10	0.47	2.80	0.01	0.02	0.01	1130
01:00	5.55	2.60	60.38	0.17	0.43	0.19	0.26	0.08	0.12	2.79	0.01	0.02	0.01	1138
01:30	5.50	9.02	53.11	0.20	0.44	0.24	0.26	0.87	0.42	2.48	0.01	0.02	0.01	1116
02:00	7.43	15.24	57.92	0.17	0.45	0.20	0.35	0.38	0.72	2.75	0.01	0.02	0.01	1129
02:30	7.67	10.42	64.60	0.17	0.40	0.18	0.36	0.07	0.49	3.04	0.01	0.02	0.01	1125
03:00	7.86	11.37	52.93	0.15	0.43	0.14	0.37	0.08	0.53	2.48	0.01	0.02	0.01	1108
03:30	10.64	10.28	54.40	0.17	0.41	0.19	0.49	0.07	0.48	2.52	0.01	0.02	0.01	1096
04:00	8.39	3.62	64.94	0.21	0.33	0.24	0.38	0.06	0.16	2.95	0.01	0.01	0.01	1120
04:30	6.84	4.37	57.44	0.20	0.34	0.22	0.32	0.05	0.20	2.65	0.01	0.02	0.01	1120
05:00	6.05	3.59	58.75	0.21	0.34	0.24	0.28	0.05	0.17	2.70	0.01	0.02	0.01	1132
05:30	6.58	4.98	57.69	0.17	0.36	0.15	0.31	0.04	0.23	2.70	0.01	0.02	0.01	1145
06:00	5.96	5.17	66.59	0.35	0.54	0.10	0.27	0.06	0.23	2.98	0.02	0.02	0.00	1155
06:30	5.06	6.35	61.26	0.36	0.46	0.10	0.24	0.15	0.30	2.85	0.02	0.02	0.00	1135
07:00	5.73	6.42	67.76	0.31	0.38	0.11	0.26	0.05	0.29	3.09	0.01	0.02	0.00	1132
07:30	7.49	7.53	62.01	0.28	0.30	0.11	0.34	0.06	0.34	2.81	0.01	0.01	0.00	1138
08:00	6.42	9.58	64.44	0.35	0.26	0.10	0.29	0.05	0.43	2.92	0.02	0.01	0.00	1121
08:30	7.83	15.83	64.55	0.31	0.31	0.13	0.36	0.05	0.72	2.96	0.01	0.01	0.01	1130
09:00	5.16	7.08	66.41	0.31	0.33	0.22	0.23	0.09	0.32	2.96	0.01	0.01	0.01	1139
09:30	4.94	4.01	74.93	0.32	0.35	0.21	0.22	0.04	0.18	3.40	0.01	0.02	0.01	1169
10:00	4.87	6.27	68.08	0.28	0.29	0.22	0.22	0.07	0.29	3.13	0.01	0.01	0.01	1159
10:30	6.85	12.60	62.68	0.28	0.33	0.22	0.31	0.08	0.58	2.88	0.01	0.02	0.01	1133
11:00	8.79	18.09	65.62	0.31	0.25	0.22	0.39	0.15	0.81	2.94	0.01	0.01	0.01	1127
11:30	4.51	4.13	51.24	0.25	0.25	0.22	0.20	0.06	0.18	2.22	0.01	0.01	0.01	1150
12:00	3.50	1.40	65.80	0.26	0.25	0.22	0.15	0.04	0.06	2.85	0.01	0.01	0.01	1170
12:30	4.94	9.40	71.04	0.26	0.30	0.22	0.22	0.08	0.42	3.18	0.01	0.01	0.01	1145
13:00	11.44	16.64	62.11	0.29	0.29	0.22	0.54	0.07	0.78	2.92	0.01	0.01	0.01	1112
13:30	9.96	12.23	60.60	0.28	0.28	0.22	0.44	0.07	0.54	2.70	0.01	0.01	0.01	1101
14:00	5.25	4.10	63.10	0.27	0.26	0.22	0.23	0.06	0.18	2.71	0.01	0.01	0.01	1141
14:30	4.51	5.66	60.60	0.29	0.25	0.31	0.20	0.06	0.25	2.70	0.01	0.01	0.01	1138
15:00	5.01	5.73	70.05	0.27	0.31	0.36	0.23	0.07	0.26	3.19	0.01	0.01	0.02	1165
15:30	6.94	7.99	67.26	0.26	0.32	0.37	0.32	0.06	0.37	3.13	0.01	0.02	0.02	1150
16:00	5.37	7.70	61.52	0.30	0.29	0.38	0.24	0.08	0.35	2.76	0.01	0.01	0.02	1105
16:30	6.34	8.51	72.92	0.29	0.32	0.37	0.29	0.07	0.40	3.39	0.01	0.01	0.02	1138
17:00	5.29	8.39	68.09	0.26	0.33	0.38	0.24	0.07	0.38	3.09	0.01	0.01	0.02	1110
17:30	6.42	8.59	66.63	0.28	0.30	0.38	0.29	0.09	0.39	3.01	0.01	0.01	0.02	1123
18:00	7.40	13.26	62.27	0.30	0.33	0.37	0.34	0.07	0.61	2.86	0.01	0.01	0.02	1115
18:30	6.35	9.10	68.10	0.27	0.29	0.34	0.29	0.09	0.42	3.15	0.01	0.01	0.02	1133
19:00	7.25	7.53	67.44	0.26	0.33	0.25	0.33	0.10	0.35	3.10	0.01	0.02	0.01	1142
19:30	5.26	3.07	54.04	0.28	0.46	0.37	0.24	0.07	0.14	2.51	0.01	0.02	0.02	1143
20:00	6.16	6.49	56.37	0.29	0.40	0.38	0.29	0.09	0.30	2.61	0.01	0.02	0.02	1127
20:30	6.89	7.65	57.74	0.29	0.44	0.38	0.32	0.11	0.36	2.71	0.01	0.02	0.02	1131
21:00	5.56	4.05	52.81	0.26	0.44	0.33	0.25	0.09	0.18	2.40	0.01	0.02	0.01	1097
21:30	6.52	9.19	57.90	0.20	0.41	0.24	0.31	0.06	0.43	2.72	0.01	0.02	0.01	1107
22:00	7.36	5.06	59.77	0.21	0.44	0.25	0.34	0.12	0.23	2.74	0.01	0.02	0.01	1142
22:30	8.41	9.18	54.61	0.21	0.40	0.25	0.39	0.06	0.43	2.55	0.01	0.02	0.01	1131
23:00	8.25	6.61	53.87	0.22	0.41	0.26	0.38	0.08	0.31	2.51	0.01	0.02	0.01	1117
23:30	8.18	8.22	52.08	0.21	0.38	0.25	0.38	0.17	0.38	2.41	0.01	0.02	0.01	1101
00:00	8.46	9.25	52.19	0.20	0.35	0.23	0.39	0.43	0.43	2.43	0.01	0.02	0.01	1112
min	3,50	1,40	51,24	0,15	0,25	0,10	0,15	0,04	0,06	2,22	0,01	0,01	0,00	1096
max	11,44	18,09	74,93	0,36	0,54	0,38	0,54	0,87	0,81	3,40	0,02	0,02	0,02	1170
moyenne	6,68	7,99	61,59	0,25	0,35	0,24								1131
Total							14,73	15,27	17,63	135,37	0,56	0,78	0,54	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	6,86			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.