

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.31	6.14	56.36	0.20	0.31	0.24	0.34	0.05	0.28	2.59	0.01	0.01	0.01	1121
01:00	8.23	8.11	53.43	0.20	0.33	0.23	0.38	0.83	0.37	2.46	0.01	0.02	0.01	1137
01:30	4.16	2.82	56.81	0.20	0.31	0.23	0.19	0.04	0.13	2.59	0.01	0.01	0.01	1125
02:00	5.30	10.51	57.70	0.20	0.30	0.23	0.24	0.05	0.48	2.66	0.01	0.01	0.01	1139
02:30	7.40	12.39	54.25	0.20	0.33	0.23	0.34	0.07	0.57	2.47	0.01	0.02	0.01	1129
03:00	6.76	11.74	50.76	0.20	0.31	0.23	0.31	0.05	0.54	2.33	0.01	0.01	0.01	1118
03:30	9.89	14.31	54.35	0.20	0.32	0.24	0.45	0.05	0.65	2.46	0.01	0.01	0.01	1110
04:00	7.40	18.45	51.63	0.20	0.33	0.23	0.34	0.06	0.85	2.39	0.01	0.02	0.01	1132
04:30	7.79	26.84	52.01	0.20	0.29	0.24	0.35	0.06	1.22	2.36	0.01	0.01	0.01	1117
05:00	7.52	12.67	60.41	0.20	0.31	0.23	0.35	0.06	0.59	2.83	0.01	0.01	0.01	1155
05:30	7.24	11.79	64.84	0.27	0.35	0.23	0.33	0.07	0.54	2.95	0.01	0.02	0.01	1145
06:00	7.36	11.57	64.33	0.32	0.39	0.22	0.33	0.07	0.52	2.91	0.01	0.02	0.01	1127
06:30	6.98	10.96	73.47	0.71	0.42	0.21	0.33	0.07	0.51	3.43	0.03	0.02	0.01	1145
07:00	5.24	6.50	61.69	0.50	0.42	0.22	0.24	0.06	0.30	2.86	0.02	0.02	0.01	1144
07:30	6.04	6.89	57.32	0.20	0.37	0.24	0.29	0.08	0.33	2.73	0.01	0.02	0.01	1155
08:00	6.74	9.64	61.82	0.32	0.37	0.23	0.32	0.05	0.45	2.89	0.02	0.02	0.01	1145
08:30	7.11	10.52	67.56	0.32	0.39	0.22	0.32	0.06	0.48	3.06	0.01	0.02	0.01	1133
09:00	7.55	15.37	66.50	0.31	0.38	0.22	0.35	0.09	0.71	3.05	0.01	0.02	0.01	1114
09:30	5.30	9.02	68.13	0.31	0.35	0.22	0.24	0.05	0.42	3.15	0.01	0.02	0.01	1137
10:00	4.94	13.62	63.10	0.29	0.39	0.23	0.23	0.05	0.63	2.92	0.01	0.02	0.01	1128
10:30	8.92	18.30	64.11	0.30	0.35	0.25	0.40	0.05	0.82	2.89	0.01	0.02	0.01	1129
11:00	12.57	33.89	66.78	0.74	0.43	0.35	0.56	0.05	1.52	2.99	0.03	0.02	0.02	1117
11:30	13.27	39.96	60.50	0.35	0.38	0.23	0.61	0.07	1.85	2.80	0.02	0.02	0.01	1122
12:00	7.48	22.92	74.29	0.34	0.41	0.22	0.33	0.06	1.03	3.33	0.02	0.02	0.01	1123
12:30	4.49	7.05	62.47	0.31	0.40	0.34	0.20	0.07	0.32	2.83	0.01	0.02	0.02	1131
13:00	11.07	24.85	61.41	0.31	0.36	0.33	0.50	0.05	1.11	2.75	0.01	0.02	0.01	1122
13:30	11.22	26.03	72.94	0.26	0.38	0.34	0.50	0.04	1.15	3.23	0.01	0.02	0.02	1140
14:00	4.93	4.62	65.30	0.25	0.44	0.36	0.22	0.06	0.21	2.96	0.01	0.02	0.02	1159
14:30	4.17	6.50	65.98	0.32	0.39	0.37	0.19	0.05	0.29	2.94	0.01	0.02	0.02	1120
15:00	5.44	11.57	65.27	0.32	0.33	0.36	0.24	0.05	0.51	2.88	0.01	0.01	0.02	1134
15:30	5.27	8.99	67.26	0.29	0.39	0.36	0.23	0.05	0.39	2.93	0.01	0.02	0.02	1134
16:00	8.01	15.66	57.67	0.32	0.35	0.36	0.34	0.05	0.66	2.41	0.01	0.01	0.02	1143
16:30	3.67	6.70	61.73	0.33	0.39	0.36	0.15	0.12	0.28	2.60	0.01	0.02	0.02	1142
17:00	5.20	15.72	61.88	0.27	0.38	0.35	0.22	0.03	0.68	2.68	0.01	0.02	0.02	1137
17:30	5.54	9.49	70.59	0.30	0.39	0.34	0.25	0.13	0.43	3.19	0.01	0.02	0.02	1160
18:00	4.88	6.44	68.37	0.34	0.42	0.36	0.22	0.09	0.29	3.07	0.02	0.02	0.02	1161
18:30	5.35	12.46	69.38	0.26	0.37	0.35	0.25	0.07	0.59	3.29	0.01	0.02	0.02	1155
19:00	6.73	11.41	64.28	0.25	0.37	0.33	0.32	0.07	0.54	3.04	0.01	0.02	0.02	1142
19:30	6.38	11.70	57.91	0.22	0.33	0.27	0.30	0.11	0.56	2.75	0.01	0.02	0.01	1134
20:00	6.95	14.46	54.78	0.27	0.33	0.36	0.33	0.09	0.68	2.57	0.01	0.02	0.02	1125
20:30	6.80	12.19	59.18	0.26	0.35	0.34	0.32	0.08	0.57	2.79	0.01	0.02	0.02	1121
21:00	5.79	18.89	64.75	0.33	0.50	0.36	0.26	0.09	0.85	2.91	0.01	0.02	0.02	1112
21:30	4.29	7.10	70.93	0.27	0.49	0.35	0.20	0.07	0.33	3.26	0.01	0.02	0.02	1135
22:00	3.66	11.43	62.57	0.28	0.53	0.35	0.17	0.07	0.52	2.87	0.01	0.02	0.02	1124
22:30	4.59	14.46	69.79	0.31	0.52	0.36	0.21	0.09	0.67	3.23	0.01	0.02	0.02	1125
23:00	5.67	16.93	68.47	0.27	0.52	0.32	0.26	0.07	0.79	3.19	0.01	0.02	0.01	1123
23:30	6.01	12.13	69.85	0.26	0.47	0.23	0.28	0.07	0.56	3.23	0.01	0.02	0.01	1124
00:00	7.12	11.73	66.23	0.31	0.50	0.23	0.33	0.12	0.54	3.03	0.01	0.02	0.01	1130
min	3,66	2,82	50,76	0,20	0,29	0,21	0,15	0,03	0,13	2,33	0,01	0,01	0,01	1110
max	13,27	39,96	74,29	0,74	0,53	0,37	0,61	0,83	1,85	3,43	0,03	0,02	0,02	1161
moyenne	6,70	13,41	62,94	0,30	0,38	0,29								1133
Total							14,67	11,79	29,31	137,77	0,65	0,84	0,62	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	5,37			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.