

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	Pouss ières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								850.00
Autre seuil						150								
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	5,22	7,43	62,42	0,43	0,53	0,23	0,23	0,09	0,33	2,79	0,02	0,02	0,01	1117
01:00	4,87	6,77	66,17	0,30	0,54	0,23	0,22	0,09	0,30	2,95	0,01	0,02	0,01	1123
01:30	6,58	10,01	67,87	0,28	0,48	0,23	0,30	0,08	0,46	3,12	0,01	0,02	0,01	1123
02:00	7,44	13,24	67,14	0,29	0,45	0,22	0,35	0,11	0,62	3,15	0,01	0,02	0,01	1125
02:30	8,78	13,17	65,82	0,40	0,52	0,22	0,41	0,22	0,62	3,08	0,02	0,02	0,01	1151
03:00	6,59	20,75	59,24	1,08	0,47	0,22	0,31	2,28	0,96	2,74	0,05	0,02	0,01	1146
03:30	4,13	15,27	89,04	0,60	0,41	0,21	0,19	0,10	0,70	4,10	0,03	0,02	0,01	1143
04:00	5,24	14,82	59,34	0,45	0,43	0,22	0,24	0,09	0,68	2,73	0,02	0,02	0,01	1147
04:30	6,20	13,26	68,72	0,32	0,42	0,22	0,29	0,05	0,62	3,20	0,01	0,02	0,01	1142
05:00	6,67	13,87	65,94	0,29	0,47	0,22	0,30	0,08	0,63	3,01	0,01	0,02	0,01	1132
05:30	7,77	12,01	68,00	0,29	0,44	0,22	0,35	0,04	0,54	3,06	0,01	0,02	0,01	1135
06:00	6,24	8,88	61,98	0,35	0,44	0,22	0,28	0,08	0,40	2,79	0,02	0,02	0,01	1125
06:30	4,89	11,68	66,62	0,34	0,43	0,22	0,23	0,08	0,54	3,10	0,02	0,02	0,01	1146
07:00	5,43	14,65	60,90	0,27	0,43	0,23	0,25	0,10	0,68	2,83	0,01	0,02	0,01	1120
07:30	6,55	10,39	57,69	0,21	0,36	0,26	0,30	0,11	0,48	2,68	0,01	0,02	0,01	1121
08:00	6,36	10,04	56,42	0,21	0,38	0,25	0,30	0,25	0,47	2,65	0,01	0,02	0,01	1118
08:30	5,57	7,13	58,71	0,21	0,38	0,25	0,26	0,09	0,33	2,74	0,01	0,02	0,01	1134
09:00	6,73	10,67	59,47	0,21	0,37	0,25	0,31	0,09	0,49	2,75	0,01	0,02	0,01	1133
09:30	6,32	12,59	53,85	0,21	0,35	0,25	0,29	0,08	0,59	2,51	0,01	0,02	0,01	1121
10:00	7,75	10,59	60,75	0,22	0,41	0,26	0,36	0,08	0,49	2,83	0,01	0,02	0,01	1126
10:30	6,41	5,65	58,51	0,26	0,40	0,34	0,30	0,11	0,26	2,72	0,01	0,02	0,02	1137
11:00	5,80	5,98	56,15	0,27	0,37	0,37	0,28	0,08	0,29	2,68	0,01	0,02	0,02	1133
11:30	8,25	7,69	55,23	0,29	0,43	0,39	0,39	0,14	0,37	2,62	0,01	0,02	0,02	1141
12:00	7,08	5,18	62,97	0,29	0,40	0,40	0,33	0,11	0,24	2,95	0,01	0,02	0,02	1137
12:30	4,91	1,78	57,16	0,29	0,47	0,39	0,23	0,07	0,08	2,69	0,01	0,02	0,02	1153
13:00	11,48	11,18	58,61	0,29	0,46	0,39	0,54	0,08	0,53	2,77	0,01	0,02	0,02	1129
13:30	13,68	12,23	57,05	0,29	0,44	0,39	0,65	0,06	0,58	2,70	0,01	0,02	0,02	1145
14:00	9,04	2,29	56,39	0,32	0,51	0,43	0,39	0,10	0,10	2,45	0,01	0,02	0,02	1139
14:30	9,99	8,51	58,92	0,34	0,43	0,48	0,47	0,08	0,40	2,77	0,02	0,02	0,02	1138
15:00	10,46	6,20	59,76	0,36	0,43	0,52	0,49	0,07	0,29	2,79	0,02	0,02	0,02	1133
15:30	6,78	5,04	51,79	0,36	0,41	0,51	0,32	0,09	0,24	2,44	0,02	0,02	0,02	1118
16:00	5,30	6,01	57,85	0,36	0,44	0,52	0,25	0,07	0,28	2,71	0,02	0,02	0,02	1143
16:30	4,98	4,54	55,40	0,36	0,44	0,52	0,23	0,08	0,21	2,60	0,02	0,02	0,02	1124
17:00	4,59	5,61	59,87	0,36	0,48	0,52	0,22	0,07	0,26	2,81	0,02	0,02	0,02	1126
17:30	5,92	15,68	27,37	0,35	0,48	0,51	0,28	0,06	0,75	1,31	0,02	0,02	0,02	1133
18:00	5,87	8,98	47,97	0,26	0,46	0,51	0,28	0,08	0,43	2,28	0,01	0,02	0,02	1128
18:30	5,07	9,21	75,00	0,21	0,42	0,49	0,24	0,09	0,43	3,50	0,01	0,02	0,02	1154
19:00	5,93	10,43	61,97	0,28	0,44	0,41	0,28	0,10	0,48	2,88	0,01	0,02	0,02	1126
19:30	8,14	7,30	57,48	0,30	0,54	0,42	0,38	0,07	0,34	2,70	0,01	0,03	0,02	1152
20:00	6,35	5,42	56,71	0,29	0,51	0,40	0,30	0,08	0,26	2,69	0,01	0,02	0,02	1150
20:30	7,48	7,35	59,34	0,30	0,44	0,41	0,35	0,07	0,34	2,77	0,01	0,02	0,02	1131
21:00	7,88	9,42	53,79	0,29	0,49	0,40	0,37	0,06	0,45	2,56	0,01	0,02	0,02	1137
21:30	9,70	40,60	79,03	0,39	0,43	0,38	0,46	0,07	1,91	3,71	0,02	0,02	0,02	1147
22:00	9,11	16,31	69,83	0,42	0,38	0,38	0,42	0,09	0,75	3,21	0,02	0,02	0,02	1147
22:30	8,01	14,05	66,67	0,31	0,35	0,36	0,37	0,06	0,65	3,06	0,01	0,02	0,02	1145
23:00	8,64	13,98	66,54	0,29	0,33	0,31	0,39	0,08	0,63	3,01	0,01	0,01	0,01	1122
23:30	6,80	13,19	67,13	0,31	0,32	0,29	0,32	0,11	0,62	3,14	0,01	0,01	0,01	1141
00:00	6,32	13,00	63,62	3,19	0,37	0,28	0,29	1,81	0,60	2,93	0,15	0,02	0,01	1134
min	4,13	1,78	27,37	0,21	0,32	0,21	0,19	0,04	0,08	1,31	0,01	0,01	0,01	1117
max	13,68	40,60	89,04	3,19	0,54	0,52	0,65	2,28	1,91	4,10	0,15	0,03	0,02	1154
moyenne	6,99	10,63	61,13	0,39	0,43	0,34								1135
Total							15,59	24,38	23,72	136,26	0,86	0,96	0,76	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	10,89			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.