

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6.57	13.17	66.50	0.23	0.18	0.23	0.31	0.12	0.62	3.12	0.01	0.01	0.01	1115
01:00	5.25	8.49	66.15	0.26	0.20	0.23	0.24	0.08	0.39	3.06	0.01	0.01	0.01	1123
01:30	5.55	10.71	64.71	0.26	0.18	0.24	0.26	0.05	0.49	2.98	0.01	0.01	0.01	1119
02:00	6.49	11.07	61.67	0.24	0.15	0.34	0.30	0.05	0.51	2.84	0.01	0.01	0.02	1114
02:30	5.59	7.01	70.20	0.29	0.16	0.35	0.26	0.08	0.32	3.23	0.01	0.01	0.02	1132
03:00	5.42	6.28	68.82	0.25	0.14	0.36	0.25	0.05	0.29	3.15	0.01	0.01	0.02	1116
03:30	9.15	14.17	58.78	0.24	0.23	0.37	0.43	0.12	0.67	2.78	0.01	0.01	0.02	1104
04:00	15.20	18.67	67.15	0.27	0.24	0.37	0.70	0.14	0.86	3.09	0.01	0.01	0.02	1131
04:30	13.71	19.11	68.63	0.25	0.17	0.37	0.63	0.05	0.88	3.15	0.01	0.01	0.02	1129
05:00	9.21	9.38	67.28	0.23	0.24	0.37	0.43	0.06	0.44	3.16	0.01	0.01	0.02	1129
05:30	5.04	3.58	66.87	0.23	0.25	0.38	0.23	0.06	0.16	3.06	0.01	0.01	0.02	1121
06:00	5.16	4.52	67.76	0.25	0.25	0.37	0.24	0.09	0.21	3.18	0.01	0.01	0.02	1151
06:30	4.85	4.45	68.02	0.25	0.18	0.37	0.22	0.07	0.21	3.14	0.01	0.01	0.02	1119
07:00	5.10	6.08	65.57	0.25	0.22	0.38	0.24	0.07	0.28	3.05	0.01	0.01	0.02	1131
07:30	5.94	5.16	58.08	0.29	0.33	0.39	0.28	0.10	0.25	2.78	0.01	0.02	0.02	1152
08:00	5.07	4.72	54.16	0.29	0.32	0.40	0.24	0.08	0.22	2.56	0.01	0.02	0.02	1138
08:30	4.89	4.34	58.92	0.29	0.35	0.39	0.24	0.09	0.21	2.83	0.01	0.02	0.02	1133
09:00	6.01	8.73	62.70	0.29	0.37	0.27	0.28	0.10	0.41	2.92	0.01	0.02	0.01	1134
09:30	4.84	5.50	62.66	0.22	0.43	0.30	0.23	0.07	0.26	2.92	0.01	0.02	0.01	1159
10:00	5.42	10.72	57.99	0.27	0.39	0.37	0.25	0.06	0.50	2.70	0.01	0.02	0.02	1148
10:30	9.90	13.84	63.60	0.26	0.37	0.37	0.47	0.07	0.65	3.01	0.01	0.02	0.02	1145
11:00	5.79	7.20	58.90	0.23	0.40	0.37	0.27	0.09	0.33	2.73	0.01	0.02	0.02	1131
11:30	6.15	8.06	59.34	0.21	0.39	0.37	0.29	0.06	0.38	2.79	0.01	0.02	0.02	1156
12:00	4.89	4.45	64.56	0.28	0.38	0.38	0.22	0.09	0.20	2.92	0.01	0.02	0.02	1127
12:30	3.81	3.27	57.20	0.22	0.41	0.37	0.17	0.04	0.15	2.56	0.01	0.02	0.02	1137
13:00	8.23	17.08	55.15	0.22	0.32	0.39	0.38	0.28	0.79	2.55	0.01	0.01	0.02	1137
13:30	8.04	15.15	66.47	0.23	0.36	0.48	0.36	0.11	0.67	2.94	0.01	0.02	0.02	1144
14:00	6.02	15.15	60.25	0.25	0.40	0.49	0.27	0.09	0.68	2.72	0.01	0.02	0.02	1143
14:30	6.63	13.64	63.50	0.25	0.36	0.49	0.31	0.08	0.63	2.93	0.01	0.02	0.02	1138
15:00	6.67	30.37	60.49	0.21	0.38	0.49	0.31	0.08	1.42	2.84	0.01	0.02	0.02	1117
15:30	5.53	56.48	61.76	0.23	0.35	0.50	0.26	0.09	2.60	2.85	0.01	0.02	0.02	1113
16:00	4.43	50.63	60.71	0.25	0.36	0.48	0.21	0.11	2.40	2.88	0.01	0.02	0.02	1115
16:30	4.18	47.85	58.29	0.24	0.39	0.48	0.19	0.14	2.23	2.72	0.01	0.02	0.02	1120
17:00	4.14	44.20	64.77	0.25	0.36	0.49	0.18	0.08	1.97	2.89	0.01	0.02	0.02	1126
17:30	4.55	36.24	59.11	0.25	0.39	0.48	0.20	0.06	1.63	2.65	0.01	0.02	0.02	1138
18:00	4.73	34.47	61.13	0.22	0.35	0.48	0.21	0.06	1.57	2.78	0.01	0.02	0.02	1133
18:30	7.17	49.57	61.39	0.22	0.37	0.48	0.33	0.10	2.31	2.86	0.01	0.02	0.02	1144
19:00	5.08	43.00	58.51	0.28	0.37	0.48	0.24	0.19	2.03	2.76	0.01	0.02	0.02	1124
19:30	5.88	49.99	46.97	0.35	0.39	0.50	0.28	0.08	2.36	2.22	0.02	0.02	0.02	1110
20:00	5.15	52.13	58.32	0.29	0.40	0.48	0.24	0.23	2.45	2.74	0.01	0.02	0.02	1128
20:30	4.55	45.21	66.97	0.25	0.40	0.47	0.21	0.08	2.05	3.03	0.01	0.02	0.02	1139
21:00	5.14	40.91	68.25	0.22	0.36	0.45	0.24	0.06	1.87	3.12	0.01	0.02	0.02	1140
21:30	5.40	40.95	67.15	0.22	0.42	0.46	0.25	0.13	1.89	3.09	0.01	0.02	0.02	1145
22:00	5.30	29.21	67.76	0.26	0.46	0.46	0.24	0.10	1.34	3.10	0.01	0.02	0.02	1128
22:30	5.83	32.18	65.18	0.22	0.46	0.46	0.28	0.06	1.53	3.09	0.01	0.02	0.02	1138
23:00	6.49	30.15	68.93	0.23	0.42	0.42	0.30	0.07	1.42	3.24	0.01	0.02	0.02	1122
23:30	6.52	34.21	67.71	0.25	0.46	0.38	0.31	0.08	1.61	3.19	0.01	0.02	0.02	1157
00:00	5.86	31.90	65.35	0.22	0.46	0.36	0.28	0.07	1.51	3.09	0.01	0.02	0.02	1134
min	3,81	3,27	46,97	0,21	0,14	0,23	0,17	0,04	0,15	2,22	0,01	0,01	0,01	1104
max	15,20	56,48	70,20	0,35	0,46	0,50	0,70	0,28	2,60	3,24	0,02	0,02	0,02	1159
moyenne	6,18	21,95	62,92	0,25	0,33	0,40								1134
Total							13,76	12,53	48,83	139,99	0,55	0,74	0,90	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	5,61			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.