

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6,79	14,95	62,48	0,23	0,40	0,38	0,31	0,07	0,68	2,86	0,01	0,02	0,02	1133
01:00	5,38	13,08	68,80	0,25	0,46	0,37	0,25	0,10	0,61	3,19	0,01	0,02	0,02	1147
01:30	6,61	18,90	64,54	0,24	0,43	0,38	0,30	0,07	0,86	2,95	0,01	0,02	0,02	1129
02:00	6,30	14,21	60,98	0,24	0,43	0,38	0,29	0,06	0,64	2,76	0,01	0,02	0,02	1134
02:30	6,03	14,04	61,79	0,27	0,46	0,37	0,28	0,10	0,65	2,84	0,01	0,02	0,02	1134
03:00	6,33	14,97	59,15	0,24	0,45	0,38	0,29	0,07	0,68	2,71	0,01	0,02	0,02	1117
03:30	6,28	12,14	63,98	0,24	0,43	0,37	0,29	0,05	0,56	2,93	0,01	0,02	0,02	1135
04:00	7,75	32,41	58,67	1,02	0,43	0,37	0,36	0,11	1,49	2,69	0,05	0,02	0,02	1113
04:30	6,68	31,27	67,48	0,24	0,44	0,37	0,31	0,10	1,45	3,14	0,01	0,02	0,02	1130
05:00	6,59	37,18	63,93	0,24	0,44	0,38	0,30	0,07	1,72	2,95	0,01	0,02	0,02	1127
05:30	5,54	27,76	59,70	0,24	0,49	0,38	0,25	0,05	1,27	2,73	0,01	0,02	0,02	1133
06:00	6,02	23,62	61,96	0,26	0,45	0,38	0,27	0,08	1,08	2,82	0,01	0,02	0,02	1139
06:30	5,87	37,18	63,29	0,25	0,47	0,37	0,27	0,05	1,70	2,89	0,01	0,02	0,02	1162
07:00	5,45	23,93	60,04	0,26	0,47	0,40	0,25	0,06	1,10	2,76	0,01	0,02	0,02	1154
07:30	5,60	20,50	55,88	0,31	0,52	0,43	0,26	0,09	0,95	2,59	0,01	0,02	0,02	1146
08:00	6,65	19,79	63,65	0,25	0,57	0,37	0,30	0,06	0,91	2,91	0,01	0,03	0,02	1152
08:30	5,22	12,58	62,03	0,23	0,59	0,37	0,24	0,07	0,57	2,80	0,01	0,03	0,02	1159
09:00	4,93	15,18	59,02	0,26	0,62	0,37	0,22	0,08	0,68	2,64	0,01	0,03	0,02	1157
09:30	7,59	21,38	63,42	0,24	0,64	0,37	0,35	0,06	0,99	2,92	0,01	0,03	0,02	1166
10:00	8,07	18,97	61,02	0,24	0,58	0,37	0,37	0,06	0,86	2,76	0,01	0,03	0,02	1141
10:30	6,37	18,93	67,57	0,26	0,59	0,37	0,29	0,08	0,87	3,10	0,01	0,03	0,02	1141
11:00	5,37	23,05	69,16	0,24	0,58	0,38	0,24	0,07	1,04	3,12	0,01	0,03	0,02	1150
11:30	4,85	16,01	66,17	0,21	0,60	0,37	0,22	0,05	0,73	3,03	0,01	0,03	0,02	1140
12:00	6,53	11,52	69,21	0,26	0,57	0,38	0,29	0,08	0,51	3,09	0,01	0,03	0,02	1148
12:30	4,93	7,34	64,93	0,22	0,58	0,38	0,22	0,05	0,33	2,94	0,01	0,03	0,02	1136
13:00	9,11	13,47	65,23	0,23	0,55	0,38	0,40	0,05	0,59	2,85	0,01	0,02	0,02	1143
13:30	7,83	10,02	68,70	0,22	0,58	0,38	0,35	0,05	0,45	3,08	0,01	0,03	0,02	1150
14:00	6,63	10,65	66,93	0,25	0,64	0,38	0,30	0,07	0,48	3,01	0,01	0,03	0,02	1155
14:30	7,29	17,79	64,06	0,24	0,57	0,37	0,34	0,06	0,82	2,96	0,01	0,03	0,02	1149
15:00	8,49	23,34	60,07	0,21	0,63	0,37	0,40	0,06	1,09	2,81	0,01	0,03	0,02	1146
15:30	8,21	17,15	63,13	0,22	0,62	0,38	0,38	0,07	0,79	2,92	0,01	0,03	0,02	1134
16:00	7,87	17,23	57,75	0,38	0,58	0,38	0,36	0,92	0,79	2,65	0,02	0,03	0,02	1144
16:30	8,44	19,64	63,15	0,23	0,58	0,47	0,38	0,05	0,89	2,86	0,01	0,03	0,02	1117
17:00	5,14	14,21	62,04	0,25	0,53	0,46	0,23	0,08	0,64	2,81	0,01	0,02	0,02	1122
17:30	5,47	19,71	60,83	0,25	0,59	0,46	0,25	0,05	0,90	2,79	0,01	0,03	0,02	1139
18:00	5,73	12,43	61,07	0,23	0,58	0,48	0,25	0,04	0,54	2,67	0,01	0,03	0,02	1163
18:30	4,74	17,80	54,80	0,77	0,54	0,40	0,20	0,08	0,76	2,33	0,03	0,02	0,02	1120
19:00	5,38	11,72	62,05	0,30	0,48	0,39	0,23	0,04	0,49	2,61	0,01	0,02	0,02	1126
19:30	7,23	20,51	44,04	0,29	0,42	0,38	0,32	0,06	0,90	1,94	0,01	0,02	0,02	1143
20:00	8,56	13,68	48,48	0,29	0,40	0,39	0,39	0,07	0,62	2,21	0,01	0,02	0,02	1150
20:30	6,54	6,50	49,73	0,29	0,41	0,39	0,30	0,06	0,30	2,28	0,01	0,02	0,02	1143
21:00	6,77	11,57	55,39	0,28	0,42	0,38	0,32	0,07	0,55	2,64	0,01	0,02	0,02	1153
21:30	7,13	10,02	53,94	0,29	0,43	0,39	0,34	0,05	0,47	2,55	0,01	0,02	0,02	1164
22:00	5,70	5,18	52,65	0,29	0,52	0,39	0,27	0,10	0,24	2,47	0,01	0,02	0,02	1163
22:30	4,77	7,69	53,32	0,28	0,51	0,38	0,23	0,07	0,37	2,54	0,01	0,02	0,02	1159
23:00	7,33	15,39	54,89	0,28	0,55	0,38	0,35	0,08	0,73	2,62	0,01	0,03	0,02	1153
23:30	6,88	9,34	52,79	0,30	0,50	0,40	0,31	0,10	0,43	2,41	0,01	0,02	0,02	1133
00:00	6,25	10,68	52,36	0,29	0,60	0,38	0,30	0,09	0,51	2,50	0,01	0,03	0,02	1168
min	4,74	5,18	44,04	0,21	0,40	0,37	0,20	0,04	0,24	1,94	0,01	0,02	0,02	1113
max	9,11	37,18	69,21	1,02	0,64	0,48	0,40	0,92	1,72	3,19	0,05	0,03	0,02	1168
moyenne	6,48	17,01	60,55	0,28	0,52	0,39								1144
Total							14,22	13,12	37,29	132,62	0,62	1,14	0,85	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3 & moyenne jour CO	/			100,00	5,98			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel							100,00

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.