

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	9.56	31.61	56.88	1.44	0.42	0.34	0.45	2.08	1.49	2.68	0.07	0.02	0.02	1153
01:00	8.08	10.55	67.87	0.35	0.33	0.31	0.35	0.06	0.46	2.93	0.01	0.01	0.01	1140
01:30	4.68	7.56	65.06	0.27	0.39	0.28	0.20	0.04	0.33	2.82	0.01	0.02	0.01	1159
02:00	4.84	9.09	66.51	0.27	0.40	0.24	0.22	0.05	0.41	2.99	0.01	0.02	0.01	1158
02:30	12.47	30.79	68.37	0.34	0.40	0.23	0.56	0.08	1.37	3.04	0.02	0.02	0.01	1153
03:00	5.33	7.22	69.79	0.24	0.35	0.33	0.25	0.07	0.34	3.26	0.01	0.02	0.02	1145
03:30	3.27	7.11	61.58	0.22	0.38	0.33	0.15	0.07	0.33	2.82	0.01	0.02	0.01	1132
04:00	4.60	25.10	70.46	0.25	0.37	0.37	0.21	0.12	1.17	3.28	0.01	0.02	0.02	1142
04:30	4.28	24.09	65.36	0.23	0.37	0.37	0.20	0.13	1.13	3.07	0.01	0.02	0.02	1133
05:00	7.54	40.39	67.98	0.23	0.40	0.32	0.35	0.07	1.90	3.20	0.01	0.02	0.01	1138
05:30	6.48	22.78	69.03	0.23	0.45	0.31	0.30	0.05	1.06	3.20	0.01	0.02	0.01	1150
06:00	8.12	36.43	63.54	0.26	0.39	0.25	0.37	0.06	1.67	2.91	0.01	0.02	0.01	1146
06:30	15.92	33.89	75.58	0.24	0.42	0.23	0.71	0.05	1.52	3.39	0.01	0.02	0.01	1144
07:00	18.29	45.51	64.15	0.28	0.32	0.23	0.82	0.00	2.03	2.86	0.01	0.01	0.01	1140
07:30	11.41	26.45	64.87	0.41	0.38	0.22	0.51	0.09	1.18	2.90	0.02	0.02	0.01	1148
08:00	7.57	21.16	62.34	0.56	0.36	0.23	0.34	0.00	0.95	2.80	0.03	0.02	0.01	1137
08:30	4.50	9.39	59.70	0.30	0.40	0.23	0.20	0.07	0.43	2.72	0.01	0.02	0.01	1118
09:00	3.00	9.82	62.40	0.39	0.39	0.22	0.14	0.09	0.44	2.83	0.02	0.02	0.01	1123
09:30	3.59	17.79	59.53	0.37	0.39	0.22	0.16	0.06	0.81	2.71	0.02	0.02	0.01	1143
10:00	4.65	15.83	62.49	0.38	0.35	0.22	0.21	0.11	0.73	2.88	0.02	0.02	0.01	1153
10:30	7.52	20.63	57.23	0.62	0.31	0.22	0.35	0.44	0.95	2.63	0.03	0.01	0.01	1117
11:00	9.02	18.90	68.02	0.29	0.33	0.22	0.40	0.07	0.84	3.02	0.01	0.01	0.01	1132
11:30	6.82	11.67	58.29	0.27	0.34	0.30	0.30	0.06	0.52	2.60	0.01	0.02	0.01	1146
12:00	5.02	6.96	62.23	1.27	0.33	0.36	0.22	0.07	0.31	2.79	0.06	0.01	0.02	1147
12:30	3.75	2.34	67.96	0.21	0.37	0.36	0.17	0.08	0.11	3.17	0.01	0.02	0.02	1157
13:00	3.70	1.57	59.40	0.22	0.39	0.36	0.18	0.08	0.07	2.82	0.01	0.02	0.02	1130
13:30	6.27	15.50	60.31	0.22	0.37	0.37	0.29	0.07	0.73	2.82	0.01	0.02	0.02	1134
14:00	5.03	13.01	59.40	0.25	0.42	0.43	0.23	0.08	0.58	2.66	0.01	0.02	0.02	1142
14:30	4.23	18.28	54.88	0.28	0.39	0.47	0.20	0.09	0.86	2.58	0.01	0.02	0.02	1146
15:00	3.58	4.00	68.17	0.23	0.43	0.50	0.16	0.08	0.18	3.08	0.01	0.02	0.02	1161
15:30	6.68	11.48	59.52	0.22	0.45	0.49	0.32	0.07	0.54	2.81	0.01	0.02	0.02	1149
16:00	10.11	12.00	59.18	0.24	0.44	0.49	0.48	0.08	0.57	2.82	0.01	0.02	0.02	1126
16:30	7.21	9.65	61.14	0.23	0.42	0.48	0.34	0.06	0.46	2.88	0.01	0.02	0.02	1133
17:00	12.61	11.85	62.95	0.23	0.38	0.49	0.58	0.08	0.55	2.90	0.01	0.02	0.02	1143
17:30	10.32	3.85	61.39	0.23	0.40	0.50	0.48	0.08	0.18	2.85	0.01	0.02	0.02	1134
18:00	8.23	13.12	63.60	0.21	0.46	0.49	0.38	0.07	0.61	2.95	0.01	0.02	0.02	1142
18:30	5.02	21.32	58.80	0.28	0.41	0.51	0.22	0.07	0.92	2.55	0.01	0.02	0.02	1139
19:00	4.19	13.52	57.39	0.30	0.41	0.52	0.18	0.08	0.56	2.40	0.01	0.02	0.02	1146
19:30	5.48	15.30	60.91	0.31	0.41	0.53	0.24	0.07	0.66	2.62	0.01	0.02	0.02	1157
20:00	6.32	11.81	62.74	0.33	0.43	0.51	0.28	0.07	0.53	2.81	0.01	0.02	0.02	1127
20:30	6.70	17.37	64.75	0.35	0.44	0.47	0.30	0.07	0.78	2.92	0.02	0.02	0.02	1141
21:00	7.42	26.50	58.74	0.27	0.42	0.39	0.33	0.07	1.20	2.65	0.01	0.02	0.02	1148
21:30	6.63	19.04	59.82	0.24	0.39	0.40	0.30	0.06	0.86	2.69	0.01	0.02	0.02	1132
22:00	4.44	6.52	64.36	0.27	0.43	0.39	0.20	0.10	0.29	2.88	0.01	0.02	0.02	1135
22:30	4.79	13.75	60.62	0.23	0.42	0.38	0.22	0.08	0.64	2.80	0.01	0.02	0.02	1133
23:00	7.22	24.98	64.22	0.24	0.42	0.38	0.33	0.07	1.15	2.96	0.01	0.02	0.02	1121
23:30	5.08	11.54	62.72	0.23	0.47	0.38	0.24	0.08	0.54	2.92	0.01	0.02	0.02	1165
00:00	5.10	13.76	60.53	0.23	0.46	0.38	0.24	0.09	0.64	2.83	0.01	0.02	0.02	1145
min	3,00	1,57	54,88	0,21	0,31	0,22	0,14	0,00	0,07	2,40	0,01	0,01	0,01	1117
max	18,29	45,51	75,58	1,44	0,47	0,53	0,82	2,08	2,03	3,39	0,07	0,02	0,02	1165
moyenne	6,81	16,73	62,97	0,33	0,40	0,36								1142
Total							14,87	19,14	36,55	137,69	0,72	0,87	0,79	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	8,69			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:20				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.