

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6.14	3.98	59.32	0.30	0.14	0.40	0.27	0.10	0.18	2.62	0.01	0.01	0.02	1130
01:00	5.88	3.76	55.22	0.31	0.18	0.41	0.25	0.09	0.16	2.39	0.01	0.01	0.02	1121
01:30	6.41	6.04	53.20	0.30	0.16	0.40	0.28	0.09	0.26	2.32	0.01	0.01	0.02	1133
02:00	6.19	4.57	49.45	0.30	0.15	0.40	0.27	0.07	0.20	2.12	0.01	0.01	0.02	1138
02:30	6.31	5.23	52.79	0.30	0.14	0.40	0.27	0.06	0.22	2.27	0.01	0.01	0.02	1140
03:00	7.79	8.66	51.25	0.30	0.12	0.39	0.33	0.07	0.37	2.19	0.01	0.01	0.02	1152
03:30	7.11	3.02	57.26	0.30	0.17	0.40	0.29	0.06	0.12	2.37	0.01	0.01	0.02	1168
04:00	6.31	2.33	53.70	0.30	0.19	0.40	0.27	0.07	0.10	2.26	0.01	0.01	0.02	1156
04:30	6.00	3.59	56.42	0.30	0.14	0.40	0.26	0.08	0.16	2.44	0.01	0.01	0.02	1140
05:00	5.63	2.60	58.10	0.30	0.15	0.39	0.25	0.08	0.12	2.57	0.01	0.01	0.02	1159
05:30	5.82	4.20	61.40	0.33	0.20	0.40	0.25	0.09	0.18	2.62	0.01	0.01	0.02	1115
06:00	5.66	8.96	64.04	0.34	0.25	0.38	0.24	0.08	0.38	2.71	0.01	0.01	0.02	1161
06:30	5.33	5.60	64.64	0.33	0.25	0.38	0.22	0.08	0.23	2.68	0.01	0.01	0.02	1151
07:00	5.31	7.15	65.70	0.37	0.21	0.37	0.24	0.06	0.32	2.92	0.02	0.01	0.02	1167
07:30	3.86	2.68	28.12	0.55	0.10	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
08:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
08:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
09:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
09:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
10:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
10:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
11:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
11:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
12:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
12:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
13:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
13:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
14:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
14:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
15:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
15:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
16:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
16:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
17:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
17:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
18:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
18:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
19:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
19:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
20:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
20:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
21:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
21:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
22:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
22:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
23:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
23:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
00:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
min	3,86	2,33	28,12	0,30	0,10	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1115
max	7,79	8,96	65,70	0,55	0,25	0,41	0,33	0,10	0,38	2,92	0,02	0,01	0,02	1168
moyenne	6,13	4,98	57,32	0,31	0,17	0,39								1139
Total							3,69	5,20	3,00	34,49	0,19	0,10	0,24	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	9,23			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				99,77			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.
7h30 : Arrêt UVE pour réparer une fuite sur le réseau EAU/VAPEUR